## Зарегистрирована Главное управление МЧС России по

Томской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«12» февраля 2024 г.

Регистрационный № 70-08-2024-002015



## **ДЕКЛАРАЦИЯ** ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Казармы (участка колонии поселения, административного здания штаба охраны) ФКУ ИК-2 УФСИН России по Томской области

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

## ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ 2 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027002952800

ИНН: 7002008336

Место нахождения объекта защиты:

обл Томская, р-н Асиновский, г Асино, ул Мичурина

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1972

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	II	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов	
1.4.	Высота здания, м	6	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1298	

	здания, кв. м			
1.6.	Объем здания, куб. м			5449
1.7.	Количество этажей			2
1.8.	Категория наружных устано опасности, категория здани пожарной и взрывопожарно (указывается для зданий пр	й, сооружений по ой опасности	Н	е имеет
	складского назначения)			
1.9.	Перечень и тип систем про (системы противодымной з сигнализации, пожаротуше управления эвакуацией, внотивопожарные водопрог	ащиты, пожарной ния, оповещения и утренний и наружный	_	одоем 4 шт. по 25 тояние 200м
2.	2. Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			е зашиты
		Оценка не проводилась		
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек			
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной			
	безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты		Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	<ul> <li>п. 2 ст. 68, п. 1 ст. 69, п. от 22.07.2008 № 3</li> <li>«Технический регитребованиях пожбезопасности»; пп. 8.1,</li> </ul>	123-ФЗ ламент о карной	Выполняется

1	I		 
		8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11,	
		8.12, 8.13, 8.14 СНиП 21-01-97.	
		Приложение 1 СНиП 2.07.01-89.	
4.2.	Наружное	ст. 62, ст. 99 ФЗ от 22.07.2008 №	Выполняется
	противопожарное	123-ФЗ «Технический регламент о	
	водоснабжение	требованиях пожарной	
		безопасности»; п.п. 4.1, 5.1 таблица	
		2, таблица 3, 6.1, 6.3, 8.4, 8.5, 8.6,	
		8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13,	
		8.14 приказа МЧС России от	
		30.03.2020 № 225 «Об утверждении	
		свода правил СП 8.13130 «Системы	
		противопожарной защиты.	
		Наружное противопожарное	
		водоснабжение. Требования	
		пожарной безопасности».	
4.3.	Проезды и подъезды для	пп. 1, 2 ст. 62, п. 2 ст. 68, п. 1 ст. 69,	Выполняется
7.5.	пожарной техники	п. 1 ст. 76 ФЗ от 22.07.2008 №	Выполнистся
	Пожарной техники	123-Ф3 «Технический регламент о	
		требованиях пожарной	
		безопасности»; пп. 8.1, 8.2 СНиП	
		21-01-97, Приложение 1 СНиП	
		2.07.01-89, п. 71 Правил	
		•	
		противопожарного режима в Российской Федерации,	
		<u> </u>	
		утвержденного постановлением Правительства Российской	
		Федерации от 16.09.2020 № 1479	
		_	
		«Об утверждении Правил	
		противопожарного режима в Российской Федерации».	
	1.0	_	
4.4.	Конструктивные и	пп. 1, 2 ст. 58, пп. 1 – 3, 5 – 7, 11 ст.	Выполняется
	объемно-планировочные	87, пп. 1 – 3, 13, 19 ст. 88 ФЗ от	
	решения, степень	22.07.2008 № 123-Ф3	
	огнестойкости и класс	«Технический регламент о	
	конструктивной пожарной	1 -	
	опасности	безопасности»; пп. 5.9, 5.10, 5.11,	
		5.12, 5.13, 5.14 таблица 1, 2 СНИП	
		21-01-97; пп. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5,	
		7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12,	
		7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.20,	
		7.28, 7.29 СНИП 21-01-97.	

4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	пп. 1, 2, 3 ст. 53, пп. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пп. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.22, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.34, 6.35, 6.38 СНИП 21-01-97.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.8, 7.9, 7.16,8.1,8.6,8.8, 8.9, 8.10 приказа МЧС России от 24.04.2013 № 288 «Об утверждении свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	Выполняется
4.7.	Системы противоложарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и	пп. 1, 2 ст. 54, 1 – 4, 7 – 11 ст. 84 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пп. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9,1.10, 1.11, 1.12, 1.13 НПБ 110-99, пп. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 НПБ	Выполняется

	наружный противопожарные водопроводы)	104-95; п.п. 12.1, 12.4, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15*, 12.16, 12.19, 12.20, 12.28, 12.34*, 12.35*, 12.41, 12.42, 12.43, 12.57, 12.58, 12.59, 12.60*, 12.61, 12.62, 12.63, 12.64, 12.65, 12.66, 12.67 НПБ 88-2001, пп. 3.3, 3.9, 3.10, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.22, 3.23, 3.24, 3.26 НПБ 104-03; пп. 1 − 3 ст. 86 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пп. 4.1.1, 4.1.4, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.12, 4.1.13, 4.1.14, 4.1.16 СП 10.13130.2009.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	пп. 1, 2 ст. 54, пп.1 – 4, 7 – 11 ст. 84 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ст. 25 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 2, 3,4, 5,9, 10, 11, 16, 23,26, 27, 30, 31, 32, 35, 36, 50, 54, 60 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	Выполняется