

Зарегистрирована  
Главное управление МЧС России по  
Томской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«07» марта 2024 г.

Регистрационный № 70-08-2024-003369



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное  
учреждение "Кривошеинский агропромышленный техникум"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КРИВОШЕИНСКИЙ  
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального  
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,  
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1137017022141

ИНН: 7009004080

Место нахождения объекта защиты:

636200, обл. Томская, р-н. Бакчарский, с. Бакчар, ул. Ленина, д. 62

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1969

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной  
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	888

	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м		3928
1.7.	Количество этажей		2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)		Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		1. Система автоматической пожарной сигнализации. 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа. 3. Система противодымной защиты отсутствует. 4. Внутренний и наружный противопожарные водопроводы отсутствуют
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Оценка не проводилась			
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
не проводилась			
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Ст. 1.34 ч.1 СНИП II-Л. 1-62 «Жилые здания. Нормы проектирования»; Ст.4 ч.4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года; -п.5.23 СНИП II-60-75** «Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов»	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Ст.4 ч.4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Ст.4 ч.4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года; -п.9.9-9.12, 9.56 СНИП II-60-75** «Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов»	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	-п.п.2.1, 2.3, 2.4, 2.7 СНИП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»; ст.4 ч.4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года; -пп.1,2,3 СНИП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Ст.4 п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7 СНИП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»; ст.4 ч.4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года; -пп. 4 СНИП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст.4 ч.4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года; -пп. 2.8,2.9,2.13 СНИП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»; -п.9.9-9.12, 9.56 СНИП II-60-75** «Планировка и застройка городов, поселков и сельских населённых пунктов».	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной	- ст. 4 ч.4, 54, 83, 84, 86, 91,103 № 123ФЗ от 22.07.2008 года; - п.п.13.1-13.6,13.13-13.15,14,15,16,17, Приложение А СП 5. 13130.2009	Выполняется

	сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	«Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения»; - п.п.3,4,5,6,7 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	-ст. 83, 84, ФЗ № 123 от 22.07.2008 года; -п.п 14 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения».	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР РФ) п.п.2, 4, 6, 9, 13, 23, 27, 30, 35, 60, 84, 392, 394, Приложение 1.	Выполняется