## Зарегистрирована Главное управление МЧС России по

Томской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«06» мая 2024 г.

Регистрационный № 70-08-2024-007311



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурно-молодежный комплекс" ДИ «Современник» городского округа г .Стрежевой

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУЛЬТУРНО-МОЛОДЕЖНЫЙ КОМПЛЕКС"'

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ИНН: 7022012595

ОГРН/ОГРНИП: <u>1047000331168</u> Место нахождения объекта защиты:

636780, обл Томская, г Стрежевой, пл Нефтяников, Дом 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2004

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела	
п/п		
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	П
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.1 Театры, кинотеатры,
		концертные залы, клубы,
		цирки, спортивные сооружения
		с трибунами, библиотеки и
		другие учреждения с
		расчетным числом посадочных
		мест для посетителей в
		закрытых помещениях

1.4.	Высота здания, м	12
	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1087
1.6.	Объем здания, куб. м	11574
1.7.	Количество этажей	3
	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1 система пожарной сигнализации с речевым оповещением (приборы охранно-пожарной сигнализации серии «Рубеж 07-03»); - датчик оптический дымовой ИП 212-58 (199 шт.); - извещатель пожарный ручной ИП535-20 (10 шт) извещатель пожарный термодифференциональный ИП 101-23 (31 шт.) линейнодымовой извещатель (5 шт. в зрительном зале); - система речевого оповещения «Іпter-М», акустическая система «Іпter-М». 3.Система вытяжной противодымной вентиляции. 4.Система внутреннего противопожарного водопровода. (ПК 18шт.)
2.	Оценка пожарного риска, проведенна (Заполняется, если проводился расчет пожарного	

(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Расчёт пожарного риска не проводится

3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов

		страхования)		
	Угроза ущерба тре	тьим лицам в случае пожара отсутст	вует	
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной			
	безопасности, выполнен	<u>ние которых должно обеспечива</u>	<u>гься на объекто</u>	
		<u>защиты</u>		
	Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о	
	противопожарного	актов и нормативных документов	выполнении	
	мероприятия	по пожарной безопасности,	выполняется/не	
		перечень статей (частей, пунктов),	выполняется	
		устанавливающих требования		
		пожарной безопасности к объекту		
4.4	-	защиты		
4.1.	Противопожарные	Размещение здания на территории	Выполняется	
	расстояния между	городского округа Стрежевой		
	зданиями и сооружениями	соответствует требованиям		
		нормативных документов по пожарной безопасности,		
		предусмотренных: №123-ФЗ главы		
		15,16.; «Параметры застройки		
		жилых и общественно-деловых		
		зданий-СП42.13330.2011		
		п.п7.1,7.2,9.2,прил.1,3-5;		
		«Транспорт и улично-дорожная		
		сеть»-СП42.13330.2011		
		п.п11.1,11.3,11.5,прил.п.п.2.4.		
4.2.	Наружное	нет	Не выполняется	
	противопожарное			
	водоснабжение			
4.3.	Проезды и подъезды для	Расстояние от внутреннего края	Выполняется	
	пожарной техники	проезда до стен зданий соблюдено		
		и составляет не менее 8м, что		
		обеспечивает доступ пожарных		
		авто лестниц к зданию ФЗ №123 от		
		22.07.08г. ст.98 СНиП п.89-80		
		п.3.46 Противопожарные		
		расстояния до соседних зданий и		
		сооружений соответствует		
		нормативам. Расстояние до границ земельных участков ближайших		
		пожара и взрывоопасных объектов		
		составляет не менее 100м. ФЗ№123		

		66;100СНип1189-80 таблица 1.	
		Содержание территории	
		прилегающей к зданию	
		соответствует требованиям	
		нормативных документов по	
		пожарной безопасности,	
		предусмотренных : №123-ФЗ глава	
		15; ППР п.п.18,19,74-80.	
		Расстояние от открытых парковок	
		автомобилей составляет более 5м,	
		площадки для хранения тары и	
		мусора располагаются на	
		расстоянии не менее 25м. ФЗ №123	
		от 22.07.2008г. таблица 16.	
4.4.	Конструктивные и	В здании применяются основные	Выполняется
	объемно-планировочные	строительные конструкции с	
	решения, степень	пределами огнестойкости и	
	огнестойкости и класс	классами пожарной опасности в	
	конструктивной пожарной	соответствии с требованиями:	
	опасности	№123-ФЗ,ст.57,58,59; СП2.	
		131130.2012, п.6.5.1-6.5.2.; СНиП	
		21-01-97*,п.п.1.3,5.1-5.11,5.21;	
		СНиП 31-01-2003 п.7.1; ППР,	
		п.п.21,22. Пределы огнестойкости	
		строительных конструкций	
		соответствует принятой степени	
		огнестойкости зданий. ФЗ №123 от	
		22.07.08г. Статья 87 п.2, таблица	
		21. Класс конструктивной	
		пожарной опасности здания	
		соответствует этажности, классу	
		функциональной пожарной	
		опасности, площади этажей. Класс	
		пожарной опасности строительных	
		конструкций соответствуют классу	
		конструктивной пожарной	
		опасности зданий. ФЗ №123 от	
		22.07.08г. п.6;таблица 22	
		приложения	
1 5	Обеспечение безопасности	Эвакуационные пути в здании и	Выполняется
т.Э.			
<b>7.</b> J.	людей при возникновении	выходы из него соответствуют	

	пути и выходы	документации, и обеспечивают	
		безопасную эвакуацию людей в	
		соответствии с требованиями,	
		предъявленными:	
		№123-ФЗ,ст.53,89;СП 1.3130.2009;	
		СНиП 21-01-97 раздел: СНиП	
		31-01-2003 п.7.2.;ППР,п.25,33-37.	
		Ширина путей эвакуации и	
		эвакуационных выходов, с учётом	
		геометрии эвакуационного пути	
		через проем или дверь,	
		обеспечивает беспрепятственный	
		пронос носилок с лежащим на них	
		человеком. ФЗ №123 от	
		22.07.08г.Статья53. Пути	
		эвакуации освещены в	
		соответствии с требованиями	
		СНиП 23-05-95 Эвакуационное	
		освещение в коридорах,	
		лестничных клетках, тамбурах и	
		холлах СП 1.31.13130.2009 п.4.3.1.	
		Наружные двери помещений, двери	
		на путях эвакуации открываются по	
		направлению выхода из здания.	
		Пропускная способность	
		лестничных клеток обеспечивают	
		безопасную эвакуацию всех людей,	
		находящихся на этажах, в здании.	
		СП 1.13130.2009.п.4.2.5. СНиП	
		21-01-97* п.6.15* СНиП 31-05-03	
		п.6.2.2. На путях эвакуации и на	
		абонементах предусмотрены	
		отделочные материалы с	
		соответствующими показателями	
		пожарной опасности.	
		СНиП31-05-03 п.п.5.2;5.6 СНиП	
		21-0197*п.6.25* ФЗ №123 от	
		22.07.08г. таблицы 3;28;29.	
4.6.	Обеспечение безопасности	Мероприятия по обеспечению	Выполняется
	пожарно-спасательных	безопасности подразделений	
	подразделений при	пожарной охраны, в ходе которых	
	ликвидации пожара	выполнения работ по ликвидации	
		пожара предусмотрены в	

		соответствии требованиям №123-ФЗ,ст.90 На кровле здания предусмотрено ограждение по периметру, высотой не менее 0,6м. СНиП 21-01-97 п.8.1 ФЗ№123 от 22.07.08г. статья 90 п.16	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Системы противодымной защиты здания выполнены в соответствии с требованиями проектной документации, и обеспечивает безопасную эвакуацию людей в соответствии с требованиями, предъявленными: №123-ФЗ,ст.52,55,56,82; СНиП 21-01-97* п.6.4,6.7*,6.18*,6.36,6.41,7.22;ППР п.61-63. СНиП 2.04.01-85*т.1	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 3.13130 Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности СП 6.13130 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности СП 7. 13130 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности	Выполняется
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Помещение оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. На каждом этаже установлены ручные пожарные извещатели. На каждом этаже имеются планы эвакуации. Здание оборудовано внутренним противопожарным водопроводом.	Выполняется

СНиП 2.04.01-85* т.1 Каждый этаж	
обеспечен пожарными	
огнетушителями. Огнетушители	
рассредоточены. На объекте	
защиты разработаны и	
осуществляются меры по	
обеспечению пожарной	
безопасности в соответствии с	
требованиями: Федеральным	
законом №69-ФЗ от 21 декабря	
1994г. «О пожарной безопасности»	
ст 37; ППР п.п.2-5,14,21-24,34,42	