Зарегистрирована Главное управление МЧС России по

Томской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«22» августа 2024 г.

Регистрационный № 70-08-2024-014495



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Административное здание Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Томской области

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027000854242

ИНН: 7021001174

Место нахождения объекта защиты:

634050, обл. Томская, г. Томск, ул. Гагарина, д. 27

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	П	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов	
		управления учреждений,	
		проектно-конструкторских	
		организаций, информационных	
		и редакционно-издательских	
		организаций, научных	
		организаций, банков, контор,	
		офисов	

1.4. Высота здания, м	13
1.5. Площадь этажа в пределах пожарного отсека	732
здания, кв. м	
	5059
1.7. Количество этажей	5
1.8. Категория наружных установок по пожарной Не	имеет
опасности, категория зданий, сооружений по	
пожарной и взрывопожарной опасности	
(указывается для зданий производственного или	
складского назначения)	
1.9. Перечень и тип систем противопожарной защиты Извещате.	ль тепловой
(системы противодымной защиты, пожарной пожарный С 20	000-ИП – 42 шт.
сигнализации, пожаротушения, оповещения и Приёмно- конт	грольный прибор
управления эвакуацией, внутренний и наружный Сигнал В	ВК 4 - 5 шт.
противопожарные водопроводы) Извещате	ль дымовой
	П-34 А - 210 шт.
	эжарный ручной
	3А - 15 шт.
	эжарный ручной
	4 шт. Пульт
1 1	управления С
	т. Контроллер
	00КДЛ - 8 шт.
	к С2000СП-1 - 5
	кации С 2000 БИ
	ик питания РИП
	атель световой
	6 шт. Указатель
1 I	ошок уходи - 1
	ель световой
	е входи - 2 шт.
	ь световой
	гключена - 2 шт.
	орошкового
	ия Буран 2,5 - 9
	итыватель
	й Считыватель-2
	игнал-20 - 9 шт.
	ния РИП-12 - 13
	лер доступа С
	тт. Усилитель
SYS-2240 IN	TER M - 1 шт.

Оповещатель речевой SYS-03 INTERM - 27 шт. Оповещатель речевой CS-03INTERM - 10 шт. Пульт контроля и управления С 2000 АСПТ - 1 шт. Извещатель тепловой пожарный ИП-103-4-1 ИБ - 9 Оповещатель свето-звуковой Корбу 2м - 1 шт. Оповещатель Шмель-12 - 1 шт. Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями "С2000-АСПТ' - 14 шт. Монтажная площадка Считыватель -2/01 черный - 14 шт. Световое табло Молния -12 "порошок не входи " - 14 шт. Световое табло Молния -12 "порошок уходи " - 14 шт. Световое табло Молния -12 "автоматика отключена " - 14 шт. Извещатель дымовой ИПД-3.1М - 76 шт. Извещатель ручной ИПР-55М - 14 шт. Оповещатель звуковой (сирена) внешний Свирель-2 исп.02 - 14 шт. Оповещатель свето-звуковой Маяк 12 КП -14 шт. Блок питания БИРП12-4,0 - 1 шт. ПК+АРМ «Орион» ПК+А РМ «Орион» -1 шт. Внутренний противопожарный водопровод – Пожарный кран: – 6 шт.

2. Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты

(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Оценка не проводилась

3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Ущерб имуществу третьих лиц от пожара составит 50 тыс. руб.

4. <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте</u> защиты

	Наименование противопожарного мероприятия Противопожарные расстояния между	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты ФЗ-123: ст.69, ч.1 ст.90; ФЗ-384:	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
	Противопожарные	перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	
	•	пожарной безопасности к объекту защиты	
	•	ФЗ-123- ст 69 и 1 ст 90- ФЗ-384-	
ŗ	зданиями и сооружениями	ст.8, п.2, п.3.; СП 4.13130.2013(с изм.2022): п.4.3, табл.1, р.а) п.8.1.1, 8.1.4	Выполняется
]	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ-123: ст. 62, 68; СП 8.13130.2020: п.4.1, 4.3,4.4,5.2 табл.2;	Выполняется
	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ-123 ч.1 ст. 90; ППР-1479: п. 71, 72; СП 4.13130.2013(с изм.2022): раздел 8.1	Выполняется
]	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ-123: ч.1 ст.6, ст.57,58,59, ч.1,2,5,6 ст.87, ч.9 ст.88; ФЗ-384: ч.1 ст.6, ст.8, ч.5 ст.15; СП 2.13130.2020: п.5.2.3, 5.3.4, 5.4.2, 6.7.1 табл.6.9; СП 4.13130.2013(с изм.2022): п.5.1;	Выполняется
]		ФЗ-123: ст. 53, 89; ППР-1479: п. 23, 26, 27, 28, 29, 36.; СП 1.13130.2020: разделы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 7.1, 7.13, 7.3.5;	Выполняется
]	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ-123 ст. 90; СП 4.13130.2013(с изм.2022): п.п.7.1, 7.2, 7.5.	Выполняется

			i
4.7.	Системы	ФЗ-123: п.3 ст.52, 54, п. 7, 9 ст. 83,	Выполняется
	противопожарной защиты	п.1-4, п.7-11 ст.84, ст. 91, ст. 103;	
	(системы противодымной	СП 3.13130.2020: раздел 4, п.6.3,	
	защиты, пожарной	6.4, 6.7, раздел 7; СП 5.13130.2009:	
	сигнализации,	п. 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2,	
	пожаротушения,	13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, табл.	
	оповещения и управления	13.3, 13.13.1, 13.13.3, 13.14.1,	
	эвакуацией, внутренний и	13.14.2, 13.14.4-13.14.13,	
	наружный	13.15.2-13.15.4, 13.15.12, 13.15.13,	
	противопожарные	14.1, 14.3, 15.1, 15.5, прил. А, СП	
	водопроводы)	484.1311500.2020: разделы 6, 7; СП	
		486.1311500.2020: раздел 4;	
		ПП-1464-2021: п.5, 8, 10, 12, 15;	
		СП 10.13130.2009: п. 4.1.1, 4.1.8,	
		4.1.10, 4.1.11, 4.1.13, 4.1.16, 4.2.1,	
		4.2.4, 4.2.9, 4.2.10.	
4.8.	Размещение, управление и	ППР-1479: п. 50, 54, 55, 56, 60; СП	Выполняется
	взаимодействие	5.13130.2009: п. 13.1.1, 13.3.1,	
	оборудования	13.4.1, табл. 13.3, 13.13.1, 13.13.2,	
	противопожарной защиты	13.14.3, 13.14.5, 13.14.8, 13.14.9,	
	с инженерными системами	13.15.2-13.15.4, 13.15.7, 13.15.15,	
	зданий и оборудованием,	раздел 14.	
	работа которого	1 /	
	направлена на		
	обеспечение безопасной		
	эвакуации людей, тушение		
	пожара и ограничение его		
	развития		
4.9.	1	ППР-1479: п. 2-6, 9, 11-13, 15-17,	Выполняется
	технические мероприятия	21, 30, 32, 35, 42-43, 48, 50, 51, 54,	
	по обеспечению пожарной	60, 71; ФЗ-123: 5, 6, 64; Приказ	
	безопасности объекта	M4C № 806 – 2021.	
	защиты и	1,1 10 1,2 000 2021.	
	противопожарный режим		
	Political political		