

Зарегистрирована
Главное управление МЧС России по
Томской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«26» августа 2024 г.

Регистрационный № 70-08-2024-014691



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Административное здание Отделения Фонда пенсионного и социального
страхования Российской Федерации по Томской области

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027000854242

ИНН: 7021001174

Место нахождения объекта защиты:

636840, обл. Томская, р-н. Асиновский, г. Асино, ул. имени Ленина, д. 40А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2005

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|----------|---|---|
| 1. | Характеристика объекта защиты | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | II |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | C0 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов |

| | | |
|------|---|---|
| 1.4. | Высота здания, м | 15 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 290 |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 3386 |
| 1.7. | Количество этажей | 5 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | Не имеет |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | <p>Пульт контроля управления Мираж ПКП – 1 шт. Блок резервного питания БИРП-12/2А - 8 шт. Блок речевого оповещения ОРФЕЙ-БРО - 2 шт. Извещатель пожарный тепловой ИП-103-3-А2 - 34 шт. Извещатель пожарный дымовой ИПД-3.10 - 137 шт. Извещатель тревожный (радиобрелок) - 1 шт. Речевой оповещатель ОРФЕЙ - 5 шт. Светозвуковой комбинированный оповещатель МАЯК-12КП - 3 шт. Оповещатель световой МАЯК-12 - 3 шт. Оповещатель световой Табло ВЫХОД - 13 шт. Автоматический включатель ВА 47-29 IP 16А - 2 шт. Кор. На автGetSan - 8 шт.</p> |
| 2. | <p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p> | |
| 3. | <p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба)</p> | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) | | |
| Ущерб имуществу третьих лиц от пожара составит 50 тыс. руб. | | | |
| 4. | <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u> | | |
| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | ФЗ-123: ст.69, ч.1 ст.90; ФЗ-384: ст.8, п.2, п.3.; СП 4.13130.2013(с изм.2022): п.4.3, табл.1, р.а) п.8.1.1, 8.1.4 | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | ФЗ-123: ст. 62, 68; СП 8.13130.2020: п.4.1, 4.3,4.4,5.2 табл.2; | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | ФЗ-123 ч.1 ст. 90; ППР-1479: п. 71, 72; СП 4.13130.2013(с изм.2022): раздел 8.1 | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | ФЗ-123: ч.1 ст.6, ст.57,58,59, ч.1,2,5,6 ст.87, ч.9 ст.88; ФЗ-384: ч.1 ст.6, ст.8, ч.5 ст.15; СП 2.13130.2020: п.5.2.3, 5.3.4, 5.4.2, 6.7.1 табл.6.9; СП 4.13130.2013(с изм.2022): п.5.1; | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | ФЗ-123: ст. 53, 89; ППР-1479: п. 23, 26, 27, 28, 29, 36.; СП 1.13130.2020: разделы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 7.1, 7.13 | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | ФЗ-123 ст. 90; СП 4.13130.2013(с изм.2022): п.п.7.1, 7.2, 7.5. | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной | ФЗ-123: п.3 ст.52, 54, п. 7, 9 ст. 83, п.1-4, п.7-11 ст.84, ст. 91, ст. 103; СП 3.13130.2020: раздел 4, п.6.3, 6.4, 6.7, раздел 7; СП 5.13130.2009: | Выполняется |

| | | | |
|------|---|---|-------------|
| | сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | п. 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, табл. 13.3, 13.13.1, 13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4-13.14.13, 13.15.2-13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, прил. А, СП 485.1311500.2020: раздел 5; СП 486.1311500.2020: раздел 4; ПП-1464-2021: п.5, 8, 10, 12, 15; | |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | ППР-1479: п. 50, 54, 55, 56, 60; СП 5.13130.2009: п. 13.1.1, 13.3.1, 13.4.1, табл. 13.3, 13.13.1, 13.13.2, 13.14.3, 13.14.5, 13.14.8, 13.14.9, 13.15.2-13.15.4, 13.15.7, 13.15.15, раздел 14. | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | ППР-1479: п. 2-6, 9, 11-13, 15-17, 21, 30, 32, 35, 42-43, 48, 50, 51, 54, 60, 71; ФЗ-123: 5, 6, 64; Приказ МЧС № 806 – 2021. | Выполняется |