Зарегистрирована
Главное управление МЧС России по
Томской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«20» ноября 2024 г.

Регистрационный № 70-08-2024-019807

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Томский областной суд

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027000878926 ИНН: 7020028078

Место нахождения объекта защиты:

обл. Томская, г. Томск, пер. Макушина, д. 8

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

20.11.1904

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1789

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	22771
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. СПС (адресная), 2. СОУЭ (3 типа), 3. ВПВ

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Оценка не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Расчет пожарного риска не требуется	

4. **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП4.131.30.2013, п.4.3-4.6, ФЗ-123 ч.1 ст.69	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное	СП8.131.30.2020, п.4.1, п.4.2, п.5.1, п.5.2, п.10.4	Выполняется

	водоснабжение		
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП4.131.30.2013 п.8.1.1, п.8.1.2, п.8.1.4, п.8.1.8 ФЗ-123 ст.90 ч.1,2	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП2.131.30.2020, п.5.2.4, п.5.3.2, п.5.2.7, п.6.7.1, ФЗ-123 ст.57 ч.1,2; ст.59 ч.1; ст.88 ч.1,2,6,7	Не выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП1.131.30.2020, п.4.2.5, п.4.2.7, п.4.2.13, п.4.2.14-п.4.2.16, п.4.3.8, п.4.3.6, п.4.4.1, п.4.4.9, ФЗ-123 ст.53 ч.1,3; ст.89 ч.1,3,11	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ограждения, выход на кровлю СП4.131.30.2013, п.7.1.6, п.7.1, п.7.7, ФЗ-123 ст.90 ч.1,42	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП3.131.30.2009, п.3.2-п.3.5, п.4.1, п.4.2, п.4.8, п.5.1, стр.12 табл.2, СП484.1311500.2020, п.5.14, п.5.17, п.6.1.1, п.6.1.2, п.6.6.1, п.6.6.7, п.6.6.16, п.7.1.7, СП8.131.30.2020 п.5.2 табл.2; СП10.131.30.2020 п.7.6, ФЗ-123 ст.54 ч.1.2, ст.83 ч.1,4,5,6; ст.84 ч.1 п.1,3; ч.7п.11; ст.86 ч.1,2,3; ст.91 ч.1,2	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП3.131.30.2009 п.3.3, СП5.131.30.2009 п.14.4, ФЗ-123 ст.103 ч.4, ч.3	Выполняется
4.9.	Организационно-	ППР 1479 п.3,5,6,9,10,12,13,15,16,1	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	7,23,26,27,28,30,31,35,50,54,60,392, 393,394,395,397,398,400,406	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.