## Зарегистрирована Главное управление МЧС России по Томской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«14» января 2025 г.

Регистрационный № 70-08-2025-000183



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Варгатёрская основная общеобразовательная школа"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВАРГАТЁРСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ИНН: 7015002010

ОГРН/ОГРНИП: <u>1027003353475</u>

Место нахождения объекта защиты:

обл. Томская, р-н. Чаинский, с. Варгатёр, ул. Центральная, д. 42

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.11.1972

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	III	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания	
		общеобразовательных	
		организаций, организаций	
		дополнительного образования	
		детей, профессиональных	
		образовательных организаций	
1.4.	Высота здания, м	6	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	890	

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	4317
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро- опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Системы пожарной сигнализации, противодымной защиты, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией людей: пульт контроля и управления «С2000-М»; блок индикации «С2000-БКИ»; котроллер двухпроводной связи «С2000-КДЛ»; извещатели адресные пожарные дымовые «ДИП-34А-03»; извещатели пожарные ручные адресные «ИПР 513-3АМ исп.01»; извещатель охранный магнитоконтактный «С2000-СМК»; блок контрольно-пусковой «С2000-КПБ»; оповещатель световой «Молния-12»; оповещатель свето-звуковой «Маяк-12-3М1»; модуль подключения нагрузки «МПН»; блок сигнально-пусковой «С2000-СП1»; извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый максимально-дифференциальный «С2000-ИП-03». Первичные средства пожаротушения: огнетушители тип и марка ОП-3 (3) - 7 штук, тип и марка ОП-3 (3) - 4 штуки,

тип и марка ОУ-5-ВСЕ-01 - 1 штука, установлены в кабинетах и в коридорах. Расположение огнетушителей и приёмно-контрольного прибора пожарной сигнализации согласно Плана эвакуации при пожаре и других ЧС из помещений МБОУ "Варгатёрская ООШ". Пути эвакуации свободны. Пожарные краны и гидранты в здании отсутствуют. Имеется пожарный водоём в 200 метрах от здания. Сигнал пожарной тревоги автоматически дублируется на пульт диспетчера пожарной охраны МЧС через объектовую станцию радиосистемы передачи извещений ПАК "Стрелец-мониторинг".

2. Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты

(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Оценка не проводилась

3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов

страхования)

По собственной оценке организации сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 9 757 176,44 (девять миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч сто семьдесят шесть рублей 44 копейки).

4. <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>

	·	
Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о
противопожарного	актов и нормативных документов	выполнении

	мероприятия	по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между	защиты Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Выполняется
4.2.	зданиями и сооружениями Наружное противопожарное	СП 4.13130.2013 - выполняется.  Наружное противопожарное водоснабжение СП 8.13130.2009-	Выполняется
4.3.	водоснабжение Проезды и подъезды для пожарной техники	выполняется. Проезды и подъезды для пожарной техники СП 4.13130.2013-выполняется.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Конструктивные и объемно- планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности СП 4.13130.2013 - выполняется.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы СП 1.13130.2009 - выполняется.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара СП 1.13130.2009 - выполняется.	Выполняется
4.7.	Системы противоложарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) СП 4.13130.2013 - выполняется.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и	Размещение, управление и	Выполняется

	взаимодействие	взаимодействие оборудования	
	оборудования	противопожарной защиты с	
	противопожарной защиты	инженерными системами зданий и	
	с инженерными системами	оборудованием, работа которого	
	зданий и оборудованием,	направлена на обеспечение	
	работа которого	безопасной эвакуации людей,	
	направлена на	тушение пожара и ограничение его	
	обеспечение безопасной	развития СП 5.13130.2009 -	
	эвакуации людей, тушение	выполняется.	
	пожара и ограничение его		
	развития		
4.9.	Организационно-	Организационно-технические	Выполняется
	технические мероприятия	мероприятия по обеспечению	
	по обеспечению пожарной	пожарной безопасности объекта	
	безопасности объекта	защиты и противопожарный режим	
	защиты и	ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ -	
	противопожарный режим	выполняется.	