

Зарегистрирована  
Главное управление МЧС России по  
Томской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«05» июня 2025 г.

Регистрационный № 70-08-2025-008534



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

**Спальный корпус с мансардой**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ  
ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ "КЛЮЧИ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027000767056

ИНН: 7014027703

Место нахождения объекта защиты:

**обл. Томская, р-н. Томский, п. Ключи, стр. 1**

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

**01.05.1999**

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	28
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	710

1.6.	Объем здания, куб. м	24268
1.7.	Количество этажей	9
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>1. Система АПС и СОУЭ третьего типа, в составе:</p> <p>Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20М» - 1 шт.;</p> <p>Резервированный источник питания РИП-12 исп.01 - 1 шт.;</p> <p>Система речевого оповещения пожарная «Рокот» - 2 шт.;</p> <p>Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ - 1 шт.;</p> <p>Блок сигнально-пусковой «С2000-СП1» - 1 шт.;</p> <p>Контрольно-пусковой блок «С2000-КПБ» - 1 шт.;</p> <p>Оповещатель охранно-пожарный «Молния-12/24. Выход» - 21 шт.;</p> <p>Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП 34А-03 - 441 шт.;</p> <p>Акустическая система «АС-3-3» - 14 шт.;</p> <p>Извещатель пожарный ручной электроконтактный «ИПР 513-3М» - 23 шт.;</p> <p>Устройство связи УОО «Тандем-IP-И» исп.2 - 1 шт.</p> <p>2. Наружное противопожарное водоснабжение – пожарный гидрант (ПГ) – 2 шт. на расстоянии 12 и 40 метров.</p> <p>3. Внутренний противопожарный водопровод – ПК – 29 шт.</p> <p>4. Система противодымной</p>

защиты - отсутствует.

2. **Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты**  
(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Оценка не проводилась

3. **Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара**  
(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Ущерб имуществу третьих лиц от пожара составит 250 тыс. руб.

4. **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

Наименование  
противопожарного  
мероприятия

Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты

Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. 10.07.2012 N 117-ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 69, ст. 90; СНиП 2.07.01.89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утвержден постановлением Госстроя СССР от 13 июля 1990 г. № 61, приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 1992 г. № 269, постановлением Госстроя России от 25 августа 1993 г. № 18-32) Приложение 1 (Обязательное)

Выполняется

		Таблица 1 Строительные нормы и правила.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. 10.07.2012 N 117-ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 62, ст. 68;</p> <p>Строительные нормы и правила. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», (утверждены постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 27 июля 1984 г. N 123) п. 2.11 - 2.13, п. 3.13 - 3.15, табл. 10 прим.1, табл. 11, п. 3.19, 3.20; ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные» (утвержден приказом Росстандарта от 25 ноября 2010 г. № 522-ст) п. 8.4.</p>	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. 10.07.2012 N 117-ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 90;</p> <p>Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 71, 72;</p> <p>СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утвержден приказом МЧС России от 24 апреля 2013 № 288) п. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6; СНиП 2.07.01.89* «Градостроительство. Планировка</p>	Выполняется

		и застройка городских и сельских поселений» (утвержден постановлением Госстроя СССР от 13 июля 1990 г. № 61, приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 1992 г. № 269, постановлением Госстроя России от 25 августа 1993 г. № 18-32) Приложение 1 (Обязательное) Таблица 1.	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. 10.07.2012 N 117-ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 31, 55, 57, 58, 87, 88. · СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 16.05.1989 N 78) п. 1.14, 1.14а, 1.15.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. 10.07.2012 N 117-ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 52, 53, 54, 55, 57, 58, 89; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 23, 26, 27, 28, 29, 30, 36; СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 16.05.1989 N 78) п. 1.90, 1.91, 1.93, 1.94, 1.95, 1.96, 1.104, 1.105, 1.109, табл. 9, п.1.117.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021)	Выполняется

	<p>подразделений при ликвидации пожара</p>	<p>"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 90; СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения", утверждены постановлением Госстроя СССР от 16 мая 1989 г. N 78. п. 2.14, 3.4; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утвержден приказом МЧС России от 24 апреля 2013 № 288) п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.14, 7.15, 7.16.</p>	
<p>4.7.</p>	<p>Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. 10.07.2012 N 117-ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.54, 62, п. 7 ст. 83, 84, 86, 91; СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" (утвержден приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 173) п. 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, табл.1, табл. 2, п. 4; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утвержден приказом МЧС России от 24 апреля 2013 года № 288) п. 6.9.25, 6.9.26; СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения</p>	<p>Выполняется</p>

		<p>автоматические. Нормы и правила проектирования (утвержден приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 175) п. 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, табл. 13.3, 13.13.1, 13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4-13.14.13, 13.15.2-13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, прил. А; СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" (утвержден приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 178) табл. 3 и п. 5.1.</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 50, 54, 55, 56; СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (утвержден приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 175) п. 13.1.11, 13.1.12, 13.8.3, 13.13.1, 13.15.13, 13.15.21, 14.1, 14.2.</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 2-13, 15-17, 21, 30, 32, 35, 42-43, 48, 50, 51, 54, 60, 71.</p>	Выполняется