Зарегистрирована Главное управление МЧС России по

Томской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«16» июля 2025 г.

Регистрационный № 70-08-2025-011023



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества «Планета» г. Томска

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА "ПЛАНЕТА" Г. ТОМСКА

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ИНН: 7019036349

ОГРН/ОГРНИП: 1027000859170 Место нахождения объекта защиты:

обл. Томская, г. Томск, ул. Трудовая, д. 18

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1958

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела	
п/п		
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания
		общеобразовательных
		организаций, организаций
		дополнительного образования
		детей, профессиональных
		образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	9

1.5.	Площадь этажа в пределах	пожарного отсека		703	
	здания, кв. м				
1.6.	Объем здания, куб. м		4137		
1.7.	Количество этажей	Количество этажей		2	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной		H	е имеет	
	опасности, категория здани				
	пожарной и взрывопожарно				
	(указывается для зданий пр	оизводственного или			
	складского назначения)				
1.9.	*	_	СПС - анал	юговая система.	
	(системы противодымной з	ащиты, пожарной	СОУЭ - 3 типа НПВ -		
	сигнализации, пожаротуше		наружный противопожарный		
	управления эвакуацией, вну	утренний и наружный	вод	опровод	
	противопожарные водопро	воды)			
2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты			<u>ге защиты</u>	
	(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются			деле указываются	
	расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых			ыполняемых	
	дополнительных инженер	но-технических и орган	изационных г	мероприятий для	
	обеспечения допустим	ого значения уровня по	жарного риск	а, в том числе	
	перечень и тип систем противопожарной защиты)				
		Оценка не проводилась			
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба				
	имуществу третьих лиц		цятся реквизи	ты документов	
		страхования)			
	T	10000			
4.		<u>ении мероприятий по</u>		_	
	безопасности, выполне	-	<u>обеспечива</u>	гься на объекте	
		<u>защиты</u>		_	
	Наименование	Реквизиты нормативни	ых правовых	Сведения о	
	противопожарного	актов и нормативных	•	выполнении	
	мероприятия	по пожарной безоп		выполняется/не	
		перечень статей (часте	•	выполняется	
		устанавливающих тр			
		пожарной безопасност	ги к объекту		
		защиты			
4.1.	Противопожарные	СН 41-58 Правила	и нормы	Выполняется	
	расстояния между	планировки и застройк	и городов. п.		
	зданиями и сооружениями	278 Табл.29; п.279 Таб	бл. 30; п.280		
		Табл.31			
		1 40/1.51			

	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, статья 68 п. 1, 2; СНиП П-Г.1 «Наружный водопровод. Нормы проектирования» издания 1954 г. п. 5, (Таблица 2), п.33.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 90 ч.1 п.1 СН 41-58 Правила и нормы планировки и застройки городов. п. 282.	Выполняется
	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 57 ч.1,2; статья 87 ч.2,6; Статья 88 ч.1,2,6,7 Таблицы 21,22; СНиП 11-А. 3 изд. 1954 г. «Противопожарные требования. Основные положения проектирования» § 2, п.5, Табл.3, 4. п.10, § 3, п. 2, 7, 9, 10	Выполняется
	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 53 ч.1, 2; статья 89 ч.1,3; СНиПІІ-В.11-58 «Общественные здания» п. 9, 10, 11, 12 (прим.1), 13 (прим.1), 15, Табл.1, 2. Н102-54 «Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест» п. 25, 26, 34, 39 (прим.1), 40, 41. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». п 4.1.5.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности	Федеральный закон от 22.07.2008 г.	Выполняется

1	I	by 100 xp. m	1
	пожарно-спасательных	№ 123-ФЗ «Технический регламент	
	подразделений при	о требованиях пожарной	
	ликвидации пожара	безопасности» статья 53 ч.1,2;	
		статья 89 ч.1,3; ст. 90 ч.1	
4.7.	Системы	СП 3.13130.2009 «Системы	Не выполняется
	противопожарной защиты	противопожарной защиты. Система	
	(системы противодымной	оповещения и управления	
	защиты, пожарной	эвакуацией людей при пожаре.	
	сигнализации,	Требования пожарной	
	пожаротушения,	безопасности» табл. 2 п.1, п. 3.1,	
	оповещения и управления	3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,	
	эвакуацией, внутренний и	4.6, 4.7, 4.8, 5.3. СП 5.13130.2009	
	наружный	«Системы противопожарной	
	противопожарные	защиты. Установки пожарной	
	водопроводы)	сигнализации и пожаротушения	
	_	автоматические. Нормы и правила	
		проектирования» прилож. А., п.	
		13.1.1, п. 13.1.4, 13.1.9, 13.1.10	
		(прил. м), 13.1.11, 13.2.2, 13.3.1,	
		13.3.2, 13.3.12, 13.3.15, 13.3.17,	
		13.4.1 13.13.1, 13.13.2, 13.13.3,	
		13.14.1, 13.14.2, 13.14.3, 13.14.4,	
		13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.8,	
		13.14.10, 13.14.12, 13.14.13,	
		13.15.3, 13.15.4, 13.15.14.СП	
		10.13130.2020 «Системы	
		противопожарной защиты.	
		Внутренний противопожарный	
		водопровод. Нормы и правила	
		проектирования» п. 1.4. СНиП П-	
		Г.1 «Наружный водопровод. Нормы	
		проектирования» издания 1954 г. п.	
		5, (Таблица 2), п.33.	
4.8.	Dagwayyayya yunan yayya y	·	Римолидотод
4.0.	Размещение, управление и	СП 5.13130.2009 «Системы	Выполняется
	взаимодействие	противопожарной защиты.	
	оборудования	Установки пожарной сигнализации	
	противопожарной защиты	и пожаротушения автоматические.	
	с инженерными системами		
	зданий и оборудованием,	п. 14.1, п.14.4	
	работа которого		
	направлена на		
	обеспечение безопасной		
I	I	1	

ı	 I	1	
	эвакуации людей, тушение		
	пожара и ограничение его		
	развития		
4.9.	Организационно-	Правила противопожарного	Выполняется
	технические мероприятия	режима в Российской Федерации	
	по обеспечению пожарной	(Постановление № 1479 от 16	
	безопасности объекта	сентября 2020 г. (с изменениями и	
	защиты и	дополнениями) Редакция с	
	противопожарный режим	изменениями N 1885 от 24.10.2022	
		г.), п.п. 2, 21, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13,	
		14, 15, 17,171, 21, 22, 23, 25, 26, 27,	
		28, 30, 31, 32, 35, 36, 42, 43, 48, 50,	
		51, 52, 54, 55, 56, 60, 397, 400, 412	
		(прил. 1). ГОСТ Р 51057-2001	
		Техника пожарная. Огнетушители	
		переносные. Общие технические	
		требования. Методы испытаний, п.	
		5.21 таблица 5, 7. Приказ МЧС	
		России от 16.12.2024 N 1120 "Об	
		определении порядка, видов,	
		сроков обучения лиц,	
		осуществляющих трудовую или	
		служебную деятельность, по	
		программам противопожарного	
		инструктажа, требований к	
		содержанию указанных программ,	
		порядка их утверждения и	
		согласования и категорий лиц,	
		проходящих обучение по	
		дополнительным	
		профессиональным программам в	
		области пожарной безопасности"	
		п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7. Приложения №	
		1, 2, 3, 4.	