

Зарегистрирована
Главное управление МЧС России по
Томской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«05» марта 2026 г.

Регистрационный № 70-08-2026-003271



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

**ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОЛЬНИЦА № 2"**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОЛЬНИЦА № 2"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027000878475

ИНН: 7018012867

Место нахождения объекта защиты:

обл. Томская, г. Томск, ул. Каргашова, д. 38

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

02.03.1976

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	22
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	662
1.6.	Объем здания, куб. м	14621
1.7.	Количество этажей	5
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС на основе аналоговых приборов, аналоговых дымовых и ручных извещателей: 1. Прибор приёмно-контрольный охраннопожарный «Гранит-24»2. Извещатель пожарно-дымовой ИПД-3.1М3. Извещатель пожарный ручной ИПР4. Извещатель пожарный тепловой ИП5. Извещатель пламени.6. СОУЭ – 3 типа, система речевого оповещения «Рокот», блок источника резервного питания, звуковое, световое оповещение: 1. звуковые и речевые оповещатели.7. Табло «Выход»Сообщение о пожаре автоматически передаётся на канал МЧС при помощи программного комплекса «Стрелец-мониторинг» без участия человекаСтанция объектовая исп.2Радиомодем CM470MU01 Ш435/80Модуль входов контроля MBK-RSBПВ имеется (10 ПК)
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются</p>	

расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Оценка не проводилась

3. **Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара**
(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 рублей 00 копеек

4. **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п.п.4.3-4.4, п.п.5.6.1-5.6.2СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п.п.8.9, 8.10СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст.8.4-8.6, 8.9СП 4.13130.2013п.71ППР в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г № 1479ст. 63, п.6"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п. 1.1, п.5.1.4, п. 5.6.1СП 4.13130.2013п. 3.5. СНИП II-5.А-7ст. 31, ст. 32, п.4, п.п.б, ст.87"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ	Выполняется

4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст.4.1, ст.4.2, ст.4.3, ст.4.6, ст.4.7,СНиП II-А.5-62п. 4.1., 4.2., 4.3., 4.5.СНиП II-5.А-7ст.4.8-4.10, ст.4.13, ст.4.24СНиП II-Л.2-72ст.4.1.5, ст.4.2.1-4.2.3, ст.4.2.5, ст.4.2.22СП 1.13130.2020ст. 89, п.п.1-3, п.5.22.07.2008 № 123-ФЗп.п. 26, 27ППР в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г № 1479	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п.п.7.1-7.5СП 4.13130.2013ст. 9022.07.2008 № 123-ФЗ	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п.3.5, п.п.4.1-4.2, п.4.6, п.5.1, п.5.3, п.5.4, п.5.5.СП 3.13130.2009,п.13.1.12, п.13.3.12, п.13.4.1, п.13.13.1, п.13.13.3, п.13.14.1, п.13.14.2, п.13.14.4, п.13.14.5, п.13.14.9, п.13.14.10, п.13.14.11, п.13.15.2, п.13.15.4, п.13.15.12.СП 5.13130.2009	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п.п. 54-56ППР в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г № 1479	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта	п.п.2.1-2.4, п.п.3.1-3.4, п.п.3.6-3.8, п.4ГОСТ 12.1.004-91 ССБТп.п.3-6, п.п.8-16, п.п. 26-27, а-г, п.32, п.35-37, п.п.54-56, п.60,	Выполняется

защиты и противопожарный режим	п.п.392-400, п.п.402-404, п.п.406-407, п.409- 413ППР в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г № 1479	
-----------------------------------	--	--