Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Тульской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«28» июля 2022 г.
Регистрационный № 71-08-2022-010288

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 26"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 26"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027102672431 ИНН: 7112006652

Место нахождения объекта защиты:
301827, обл. Тульская, р-н. Богородицкий, п. Кичевский, ул. Лесная, д. 6А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.09.1992
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С2
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	660
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1714

1.6.	Объем здания, куб. м	6420
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Объект оборудован автоматической пожарной сигнализацией в 2021 году. АУПС : ППКОП «Рубеж 2ОП», блок индикации и управления БИУ, блок релейный РМ-4, АКБ 17А/ч, ИВЭПР 12-3,5 RS-R3, пожарный извещатель ИП 212-64, ручной пожарный извещатель ИПР 513-11, извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ 264-1 прот.R3, изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3. Заключен договор на техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения с ООО «Специалист» 11.01.2021 г. Имеется наружный противопожарный гидрант.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
не требуется		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
не требуется		

4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Выполняется Приказ МЧС от 14.02.2020 № 89 «Об утверждении изменения № 1 к своду правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям», утвержденному приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288» п. 4.1, 4.3, 4.4 – 4.13	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» п.3.9	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 7.1, 7.12 СП 1.13.130.2020 введен в действие приказом Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидаци последствий стихийных бедствий №194 (МЧС России) от 19.032020 г.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Пункты 5.3, 5.4, 6.12 (таблица); СП 4.13130.2013 изменения введены в действие Приказом МЧС России №89 от 14.02.2020 г.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности	СП 1.13130.2020 введены в	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	действие Приказом Министерства РФ по делам Го, ЧС и ликвидаций последствий стихийных бедствий (МЧС России) №194 от 19.03.2020г.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	пункты 4, 5,2- 5,6. СП 1.13130.2020 введены в действие Приказом Министерства РФ по делам Го, ЧС и ликвидаций последствий стихийных бедствий (МЧС России) №194 от 19.03.2020г.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	пункты 6.1, 6.8, 6.9, 8.3 СП 7.13130.2013 г. с изминениями введеными в действие приказом МЧС России № 152 от 12.03.2020 г. пункты 3.3- 3.5, 4.1- 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, таблицы 1,2 СП 3.13130.2009 введен в действие Приказом МЧС России № 173 от 25 марта 2009 г. пункты 4.1.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.16, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9, 4.2.10 СП 10.13.130.2020 введен в действие приказом министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации послендствий стихийных бедствий России № 559 от 27.07.2020 г. пункты 5.1, 8.4, 8.6-8.8,10.1, 10.3-10.5, таблица 1 СП 8.131.2020 введен действием приказа Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий №225 от 30.03.2020 г.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 ФЗ(ред. от 30.04.2021 г.) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года "Об утверждении Правил противопожарного режима	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	в РФ"	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (с изменениями)	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.