Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Тульской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«05» августа 2022 г.
Регистрационный № 71-08-2022-010786

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Корпус №4 ОП «Грумант Resort&SPA»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1057101213916 ИНН: 7107091934

Место нахождения объекта защиты:
301212, обл. Тульская, р-н. Щекинский, д. Грумант, ул. Спортивная, д. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
24.12.2008
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	833
1.6.	Объем здания, куб. м	5497
1.7.	Количество этажей	2

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система СОУЭ; Автоматическое обнаружение очага возгорание и подачи сигнала о эвакуации; Контроль вскрытия корпуса ППКОП; - 4 внутренних противопожарных водопроводов; - 1 наружных противопожарных водопроводов.

2.	**Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
не проводилась	
3.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
не проводилась	

4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", утвержден приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288.(с изм. Утв. приказом МЧС России от 14.02.2020 г. N 89) п. 4; п. 4.2; п. 5.2.4; п. 6.9; п. 6.9.28	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты Наружное противопожарное водоснабжение Требования пожарной безопасности. Утв. приказом Приказом МЧС от 30 марта 2020 г. N 225 п. 3.6; п.3.9	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", Утв. приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288.(с изм. Утв. приказом МЧС России от 14.02.2020 г. N 89) п. 3.29.1	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Правила противопожарного режима Постановление Правительства от 16.09.2020 № 1479 п.5; п.6; п. 17; п. 27; п. 77; п. 84; п.337; п.354; п. 358; п. 396: п. 397 и.т.д.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Утв. приказом МЧС России от 19 марта 2020 г. N 194 п.4.2; п. 4.2.9; 4.2.10; п. 5; п. 7.2	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Правила противопожарного режима Постановление Правительства от 16.09.2020 № 1479 п.5;п.6; п. 17; п. 27; п. 77; п. 84; п.337; п.354; п. 358; п. 396: п. 397 и.т.д.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования . Утв. приказом МЧС России от 31.08.2020 N 628 п.3.69	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Правила противопожарного режима Постановление Правительства от 16.09.2020 № 1479 п.5; п.6; п. 17; п. 27; п. 77; п. 84; п.337; п.354; п. 358; п. 396: п. 397 и.т.д. Приказ МЧС от 05.09.2021 № 596 Обучение пожарной безопасности ответственных п. 5 Приказ МЧС РФ от 18.11.2021 № 806 “О Порядке обучения мерам пожарной безопасности” п.п.1; 2; 6; 7; 8 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ ст.3; 4; 25; 37; 38; 39 и.т.д. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст.ст. 24-25; 38-40; 43; 46; 47; 53; 54; 56; 69-75; 105-107	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима Постановление Правительства от 16.09.2020 № 1479 п.5; п.6; п. 17; п. 27; п. 77; п. 84; п.337; п.354; п. 358; п. 396: п. 397 и.т.д. Приказ МЧС от 05.09.2021 № 596 Обучение пожарной безопасности ответственных п. 5 Приказ МЧС РФ от 18.11.2021 № 806 “О Порядке обучения мерам пожарной	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		безопасности” п.п.1; 2; 6; 7; 8 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ ст.3; 4; 25; 37; 38; 39 и.т.д. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст.ст. 24-25; 38-40; 43; 46; 47; 53; 54; 56; 69-75; 105-107	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.