

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Тульской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«10» мая 2023 г.

Регистрационный № 71-08-2023-007307



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Узловская
детская школа искусств

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ УЗЛОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027101483650

ИНН: 7117010878

Место нахождения объекта защиты:

301600, обл. Тульская, г. Узловая, р-н. Узловский, ул. Трегубова, зд. 12

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1936

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|-------|---|--|
| 1. | Характеристика объекта защиты | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | III |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | C1 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций |
| 1.4. | Высота здания, м | 4 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 353 |

| 1.6. | Объем здания, куб. м | 1945 | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 1.7. | Количество этажей | 1 | | | | | | |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | Не имеет | | | | | | |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | АПС, ППКОП "Минитроник А32М", дымовой извещатель ИП212-108, ручной пожарный извещатель АК16 ИПР, оповещатель световой "Выход" ристалл12, радиопередающее устройство "Цербер RM-2", дымовой пожарный извещатель ИП101-50, звуковой извещатель ПКИ-1 Иволга, источник резервного питания СКАТ 1200Б | | | | | | |
| 2. | <p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">не требуется</p> | | | | | | | |
| 3. | <p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">не требуется</p> | | | | | | | |
| 4. | <p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования | Сведения о выполнении/не выполняется | | | |
| Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования | Сведения о выполнении/не выполняется | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | |
|------|--|--|-------------|
| | | пожарной безопасности к объекту защиты | |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 (ред. от 27.12.2018г) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.69 ч.1 "Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями", ПП РФ №1479 от 16.09.2020 (ред. от 31.12.2020) " Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" гл.2 п.65; СП 4.13130.2013 (с изменением № 1 Приказ МЧС РФ № 89 от 14.02.2020) "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п.4.3, таблица 1, п.4.4, п.5.6.2 | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | ФЗ 123-ФЗ от 22.07.2008 (ред. от 27.12.2018г.) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.68, ч.1,ч.2, ч.3 "Противопожарное водоснабжение поселений и городских округов"; ПП РФ № 1479 от 16.09.2020 (ред от 31.12.2020)) " Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" п.48; СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты.Наружное противопожарное водоснабжение" п.4.1, п.4.2, п. 4.3, п.4.4, п. 4.5, таблица 2 | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 (ред. от 27.12.2018г.) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 63, ст.90 "Проходы, проезды и подъезды к | Выполняется |

| | | | |
|------|---|---|-------------|
| | | зданиям, сооружениями строениям"; ПП №1479 от 16.09.2020 (ред от 31.12.2020)) " Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ " п.71; СП 4.13130.2013 "(с изменением № 1 Приказ МЧС РФ № 89 от 14.02.2020) "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п.8.1, п.8.6, п.8.7, п.8.8, п.8.9 | |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 (ред. от 27.12.2018г.) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.87 , ч.1, ч.2, ч.5, ч.6,ч.7, ч11, таблица № 22; СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты.Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п. 4.1, п.4.2, п.4.4,п.4.5, п.4.8, п.5.2.2,п.5.2.3, п. 5.2.4, п.5.2.5, п.5.2.7, п. 5.3.1, п.5.3.2, п. 5.4.5,п.6.7.10, п. 6.7.11, п.6.7.15; СП 4.13130.2013 (с изменением № 1 Приказ МЧС РФ № 89 от 14.02.2020)) "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п.4.1, п.4.2, п.5.1.1, п. 5.1.3, п.5.1.4, п.5.2.2 | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | ФЗ 123-ФЗ от 22.07.2008 (ред. от 27.12.2018г.) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.89 ч.1, ч.3 п.1,п.2, | Выполняется |

| | | | |
|------|---|--|-------------|
| | | <p>ч.7, ч.8, ч.10, ч.11, ч.14 "Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам"; ПП РФ № 1479 от 16.09.2020 (ред от 31.12.2020) " Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ " гл.1, п.5, п.14, п.16,п17, п.23, п.26, п.27, п.28, п.29, п.30, п.31, п.36,п.37; СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы." п.4.2.2; п.4.2.5;п.4.2.6; п.4.2.7;п.4.2.9, п.4.2.22, п.4.2.24, п.4.2.25, п.4.3.1, п.4.3.2, п.4.3.3, п.4.3.4, п.4.3.5, п.4.4.1., п.4.4.2,п.4.4.3, п.4.4.6</p> | |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | <p>ФЗ 123-ФЗ от 22.07.2008 (ред. от 27.12.2018г.) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.90; ПП РФ № 1479 от 16.09.2020(ред от 31.12.2020) " Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ " п.17, п.26, п.48; СП 4.13130.2013 (с изменением № 1 Приказ МЧС РФ № 89 от14.02.2020)) "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п.7.1,п.7.4</p> | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления | <p>ФЗ 123-ФЗ от 22.07.2008 (ред. от 27.12.2018г.) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"гл. 14, ст.51-64, "Системы противопожарной защиты" гл.19, ст.83, ст.84,ст.86, ст.91 ч.1 гл.23, ст.103; СП</p> | Выполняется |

| | | | |
|------|---|--|--------------------|
| | <p>эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p> | <p>3.13130.2009"Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" п.3.1,п.3.4, п.3.5,п.п.4.1-4.4, п.4.8, п.5.3, таблица №1. таблица №2; СП 484.1311500.2020"Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты.Нормы и правила проектирования" (утв.приказом МЧС России от 31.07.2020 №582) п.1.2, п.5.1, п.5.2, п.5.5, п.5.8, п.5.9, п.5.12, п.5.13, п.5.14, п.5.20, п.5.21, п.6.1,п.6.1.1, п.6.1.2, п.п.6.1.3, п.6.1.4, п.6.1.6, п.7.2, приложение А; СП486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты.Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования. подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности" (утв.приказом МЧС России от 20.07.2020 №539) п.4.1, п.4.3,п.4.4, п.4.6, таблица 1,2,3</p> | |
| 4.8. | <p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его</p> | <p>ПП РФ № 1479 от16.09.2020 (ред от 31.12.2020) " Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ "п.54-56; СП 484.1311500.2020(утв. Приказом МЧС РФ от 31.07.2020 № 582) "Системы противопожарной защиты. . Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты.Нормы и правила</p> | <p>Выполняется</p> |

| | | | |
|------|--|--|-------------|
| | развития | проектирования" п.п.5.13-5.15 | |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | ФЗ 123-ФЗ 22.07.2008 (ред. от 27.12.2018г.) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.5 "Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты"; ПП РФ № 1479 от 16.09.2020 (ред от 31.12.2020) " Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ " п.п.2-5,п.9, п.11,п.13,п.15, п.16, п.п.21-23, п.п.25-27, п.п.30-32, п.35, п.36, п.50, п.54, п.56,п.60, гл.2 п.73,гл. 5 п.91,п.92, гл.18 п.п.395-397,п.400,п.403, п.406, п.407, п.409 | Выполняется |