Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Тульской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«12» июля 2023 г.
Регистрационный № 71-08-2023-011589

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Здание торгово-административного назначения
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗС-СТРОЙ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1077107005953 ИНН: 7107101950

Место нахождения объекта защиты:
300000, обл. Тульская, г. Тула, ул. Советская, д. 64

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
26.09.2013
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	13
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2019
1.6.	Объем здания, куб. м	8248
1.7.	Количество этажей	5
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	ДН пониженная пожаро-опасность

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	(указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1.Система АПС 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3. Система приточно-вытяжной противодымной вентиляции 4. Система внутреннего противопожарного водопровода заполненная 5. Система наружного противопожарного водопровода низкого давления с подземными пожарными гидрантами 6. Автоматическая установка спринклерного пожротушения

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Не проводилась	
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные	ФЗ 123 от 22.07.08, ст. 69 СП	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	расстояния между зданиями и сооружениями	4.13130.2013 " Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" Приказ МЧС от 24.06.13 № 288 п.4.1, п. 4.2, п.4.3, п. 4.4	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ 123 от 22.07.08г. " Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.1 ст. 62, ч. 1 ст. 99. ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479, п.48. СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" (Приказ МЧС РФ от 30.03.20 № 225 п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.5.2, п.5.4	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ 123 от 22.07.08 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 90. ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479 п. 71, 72. СП 4.13130.2013 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (Приказ МЧС от 24.04.2013 № 288 ред. от 14.02.2020 г. п. 8.1, п.8.6, п. 8.7, п.8.8, п.8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ-123 от 22.07.08 г. " Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.1 ст. 52, ч.1 ст.53, ч. 2 ст.56, ст. 58. СП 4.13130.2013 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (Приказ МЧС РФ от 24.04.2013 № 288 ред. от 14.02. 2020 г. п.5.5.2, п.6.11.5, п. 6.11.7. СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (Приказ МЧС РФ от 13.03.2020 г. № 151) п. 5.1.1, п.5.1.2, п.5.1.3, п.5.2.1, п.5.2.2, п. 5.2.3, п.5.2.4, п. 5.2.7, п.5.3.1, п.5.3.2, п. 5.4.1, п.5.4.2, п.5.4.3, п.5.4.4., п. 5.4.7, п.5.4.8, п. 5.4.9, п.5.4.16, п. 5.4.20, п.6.7.1, п.6.7.2 табл.6.11	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ-123 от 22.07.08 г. " Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.2 ст. 52, ст.53, ст.89. ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479 п.5.9. СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (Приказ МЧС России от 19.03.2020 г. № 194 п.4.2.1, п.4.2.2, п.4.2.3, п.4.2.4, п.4.2.7, п.4.2.9, п.4.2.10, п.4.2.12, п.4.2.18, п.4.2.19, п.4.2.20, п.4.2.21, п. 4.2.22, п. 4.2.24, п.4.3.2, п.4.3.3, п.4.3.5, п.4.3.6, п.4.3.7, п.4.3.10, п.4.3.12, п.4.4.1, п.4.4.3, п.4.4.4, п.4.4.6, п.4.4.7, п.4.4.11, п.4.4.19, п.7.1.1, п.7.1.2, п.7.1.3, п.7.6.2, п.7.6.3, п.7.6.4, п. 7.6.5, п.7.6.8, п.7.7. 2, п. 8.4.3, п. 8.4.5, п. 8.4.6	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ-123 от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 90. ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479, п. 17, п.26,	Выполняется

		п.48. СП 4.134130.2013 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (Приказ МЧС РФ от 24.04.2013 № 288 (ред.от 14.02.2020) п. 7.1., п.7.2, п. 7.3	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ-123 от 22.07.2008 г. " Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 51, ст. 52, ст.54, ст.56, ч.2,3 ст.81, ст.83, ст.84 ч.1 ст.85, ст.86, ст.91 СП 3.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" (Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 г. № 173) п. 3.1, п.3.2, п. 3.3 п. 3.4, п.3.5, п.4.1, п. 4.2, п.4.4, п.4.8, п. 5.1, п. 5.3, п.5.4, п. 5.5. табл.1, табл. 2. СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 г. № 175) п.5.1.1., п. 5.1.2, п.5.1.3, п.5.1.7, п.5.1.9, п.5.1.10, п.5.1.12, п.5.1.13, п. 5.1.14, п.5.1.19, п.5.2.1, 5.2.17, п.5.2.18, п.5.2.20, п.5.2.21, п.5.2.22, п.5.2.24, п.5.2.25, п.5.2.26, п. 5.2.27, п. 5.3.1, 5.3.1.1, п.5.3.2.1, п. 12.2.1, п. 12.2.2, п.12.3.1, п.12.3.5, п.12.3.6, п.12.3.7, п.13.1.1, п.13.1.6, п. 13.1. 10, п.13.1.11, п.13.2.1, п.13.2.2, п. 13.3.1, п.13.3.2, п. 13.3.3, п.13.3.4, п.13.3.6, п.13.3.7,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		п.13.3.8, 13.3.10, п.13.3.12, п.13.3.14, п. 13.3.15, п.13.3.18, п.13.4.1, табл. 13.3, п.13.5.1, п.13.5.2, п.13.5.3, п.13.5.5, п.13.13.1, 13.13.2, п.13.13.3, п.13.14.1, п.13.14.2, п.13.124.5, п.13.14.6, п.13.14.7, п.13.14.8, п.13.14.10, п.13.134.11, п.13.14.12, п.13.15.1, п.13.15.2, п.13.15.3, п.13.15.4, 13.15.5, п.13.15.7, п.13.15.13, п. 13.15.14, п.13.15.15, п.13.15.16, п.13.15.17, п.14.2, п.14.4, п.15.1, п.15.2, п.15.3, п.15.10, п.16.1, п.16.2, п.17.1, п.17.2, п.17.3, Прил.А.1, А.2, А.3, А.4, А.6, А.9, табл. 5.4, А.3. Прил. М табл.М.1, Прил.Н: Табл. Н.1, Прил. П: Табл. П.1 СП 7.13130.2013" Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования" (Приказ МЧС РФ № 116 ред. от 12.03.20 п. 5.1, п.6.1, п.6.2, п.6.3, п.6.4, п.6.5, п.6.8, п.6.9, п.6.10, п.6.11, п.6.12, п.6.14, п. 6.16, п.6	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ 123 от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 83, ст.84, ст. 85. СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 г. № 175: 13.14.1, п.13.14.2, п. 13.14,5, п.13.14.6, п.13.14.7, п.13.14.9, п.13.14.10, п.13.15.1, п. 13.15.2, п.13.15.3, п.13.15.4, п.13.15.5, п.13.15.6, п.13.15.7, п.13.15.13, п. 13.15.14, п.13.15.15, п.14.2, п.14.5, п.15.1, п. 15.10	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ФЗ-123 от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст. 4,5. ППР РФ от 16.09.2020 №1479: пункты 1, 2, 3, 4,5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 п.п. б), д), е), ж), з), к), л), н) и о) п. 16, 17,18, п.п. г), п.22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45,48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60,65, 67, 71, 72, 73, 74,77, 78, 79, п.п. а), в), г), д), п. 103, п.104, п. 107, 108, 286, 287, 288, 290, 291, 292, 293, 294, раздел 18, раздел 19, п.443, 444, 445, 446, 447, Приложение 1	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.