Зарегистрирована ГУ МЧС России по Тульской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«15» сентября 2023 г. Регистрационный № 71-08-2023-015367



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Нежилое отдельно стоящее здание

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №1"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027101415923

ИНН: 7116031699

Место нахождения объекта защиты:

301664, обл. Тульская, г. Новомосковск, р-н. Новомосковский, ул. Солнечная, д. 12

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.03.1964

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| No | Наименование раздела | | |
|------|---|--|--|
| п/п | | | |
| 1. | Характеристика объекта защиты | | |
| | Наименование параметра | Значение параметра | |
| 1.1. | Степень огнестойкости | II | |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | C0 | |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций | |
| 1.4. | Высота здания, м | 6 | |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 556 | |

| 1.6. | Объем здания, куб. м | | | 3507 |
|--------------|---|---|---|--|
| | Количество этажей | | | 1 |
| _ | Категория наружных устано опасности, категория здани пожарной и взрывопожарно (указывается для зданий пр складского назначения) | й, сооружений по ой опасности | Н | е имеет |
| 1.9. | Перечень и тип систем про (системы противодымной за сигнализации, пожаротуше управления эвакуацией, вну противопожарные водопрон | ащиты, пожарной ния, оповещения и утренний и наружный | пожарной оповещени АЗ2М Уст сигнала о сра на пульт пожарной опередачи | втоматической сигнализации и и и минитроник ройство вывода батывании АУПС подразделения охраны (система и извещений) Цербер» |
| | 1 | | | |
| 3. | Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Расчет пожарного риска не проводился Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась | | | |
| 4. | | ении мероприятий по | | |
| - | безопасности, выполнен | | | _ |
| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных по пожарной безог перечень статей (часте устанавливающих трожарной безопасност защиты | документов пасности, ей, пунктов), ребования | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между | Федеральный закон от №123-ФЗ «Технически | | Выполняется |

| | зданиями и сооружениями | о требованиях пожарной безопасности» ст. 69 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям» п. 4.3, 4.4, 4.5, 4.11 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 65 | |
|------|--|---|-------------|
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 62 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности». п. 5.2, 5.6, 8.6, табл. 2 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 48,49 | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 6 ст. 63, ч. 1 ст. 90 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям» п. 8.2, 8.8 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил | Выполняется |

| | | противопожарного режима в Российской Федерации» п. 71 | |
|------|---|---|-------------|
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 57, 58, 87, табл. 21 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение стойкости объектов защиты» п. 5.4.1, 5.4.2 | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 53, 89 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7-4.2.10, 4.2.13-4.2.16, 4.3.2-4.3.8, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.6, 5.2.1-5.2.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.8, 9.1.19.1.4 СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» п.5.2.27 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54,55,56 | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 77 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.1.2, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7-4.2.10, 4.2.13-4.2.17, 4.2.19, 4.2.22, 4.2.24, | Выполняется |

| | | 4.2.25, 4.3.1-4.3.8, 4.3.12, 4.4.1, | |
|------|---|---|-------------|
| | | 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.9, | |
| | | 4.4.11, 4.4.12, 5.1.15.1.4, | |
| | | 5.2.1-5.2.4 СП 4.13130.2013 | |
| | | «Системы противопожарной | |
| | | защиты. Ограничение | |
| | | распространения пожара на | |
| | | объектах защиты. Требования к | |
| | | объемно-планировочным и | |
| | | конструктивным решениям» п. 4.3, | |
| | | табл. 1, 4.17, 4.20, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6 | |
| 4.7. | Системы | Федеральный закон от 22.07.2008 | Выполняется |
| | противопожарной защиты | №123-ФЗ «Технический регламент | |
| | (системы противодымной | о требованиях пожарной | |
| | защиты, пожарной | безопасности» ст. 4, 45, 61, 83 СП | |
| | сигнализации, | 484.1311500.2020 «Системы | |
| | пожаротушения, | противопожарной защиты. | |
| | оповещения и управления | Системы пожарной сигнализации и | |
| | эвакуацией, внутренний и | автоматизация систем пожарной | |
| | наружный | защиты. Нормы и правила | |
| | противопожарные | проектирования» Приложение A, | |
| | водопроводы) | СП 8. | |
| 4.8. | Размещение, управление и | Федеральный закон от 22.07.2008 | Выполняется |
| | взаимодействие | №123-ФЗ «Технический регламент | |
| | оборудования | о требованиях пожарной | |
| | противопожарной защиты | безопасности» ст. 56, 62, 86 СП | |
| | с инженерными системами | 7.13130.2013 «Отопление, | |
| | зданий и оборудованием, | вентиляция и кондиционирование. | |
| | работа которого | Требования пожарной | |
| | направлена на | безопасности». п.6.2, 6.24, 6.13, 7.2, | |
| | обеспечение безопасной | 7.11, 7.14, 7.17 Постановление | |
| | эвакуации людей, тушение | правительства РФ от 16.09.2020 | |
| | пожара и ограничение его | №1479 «Об утверждении правил | |
| | развития | противопожарного режима в | |
| | | Российской Федерации» п. 16(б), | |
| | | 32, 35, 41, 42,43 | |
| | | Федеральный закон от 22.07.2008 | Выполняется |
| 4.9. | Организационно- | 1 сдеральный закон от 22.07.2000 | |
| 4.9. | Организационно- технические мероприятия | №123-ФЗ «Технический регламент | |
| 4.9. | 1 * | _ | |
| 4.9. | технические мероприятия | №123-ФЗ «Технический регламент | |
| 4.9. | технические мероприятия по обеспечению пожарной | №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной | |