

«13» декабря 2023 г.

Регистрационный № 71-08-2023-023343



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

МСЦ "Тула Арена"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ
СПОРТИВНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: **1197154016322**

ИНН: **7107134240**

Место нахождения объекта защиты:

300025, обл. Тульская, г. Тула, ш. Калужское, д. 18

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

08.10.2021

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях
1.4.	Высота здания, м	20
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	5553

	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м	96250	
1.7.	Количество этажей	3	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	-автоматическая установка пожарной сигнализации адресного типа; -система оповещения и управления эвакуацией 4-го типа; -противодымная вентиляция; -внутренний противопожарный водопровод; -наружный противопожарный водопровод; -эвакуационное и аварийное освещение;	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка не проводилась			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
При соблюдении всех норм и требований противопожарного режима, ущерб третьим лицам не может быть причинен.			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	- ст. 69 Федеральный закон от 22.07.08 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - ст. 70, табл. 13 Федеральный закон от 22.07.08 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - п. 6.11.2, СП 4.13130.2013 «СПЗ. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; - таблицей 1 СП 4.13130.2013 «СПЗ. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	- Расход воды принимается согласно требований п. 1.10.16 и 5.2 СТУ: «Расход воды на Объекте» Нормативный расход – 35 Проектный расход - не менее 35 - В соответствии с п.8.6, СП 4.13130.2013 «СПЗ. «Ограничение распространения пожара на объектах защиты.»	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	- В соответствии с СП 4.13130.2013 п.п. 8.1, 8.6 - 8.11. "Эвакуационные пути"	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	- В соответствии с СП 2.13130.2020 п.п. 4.1 - 4.9, 5.1 - 5.4, 6.7.18 "Системы противопожарной защиты обеспечение огнестойкости объектов защиты"	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные	- СП 1.13130.2020 п.п. 4.1-4.4, 7.1, 7.3, «Системы противопожарной защиты эвакуационные пути и	Выполняется

	пути и выходы	выходы» - ФЗ-123 ст. 53, 89 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	- СП 4.13130.2013 п.п. 7.1-7.17 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно планировочным и конструктивным решениям» - ФЗ-123 ст. 90 «Обеспечение деятельности пожарных подразделений»	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- СП 5.13130.2009 части 13-17 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» - СП 3.13130.2009 части 3, 4, 5, 6, 7 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» - ФЗ-123 ст. 68, 83-86, 99, 103, 105, 106 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - СП 10.13130.2020 части 6.1, 6.2 «Системы противопожарной защиты ;внутренний противопожарный водопровод» - СП 8.13130.2020 п.п.4.1-4.5, 5.3, 5.5, 5.15, 5.17, 8.1- 8.14 «Системы противопожарной защиты ;внутренний противопожарный водопровод»	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной	- СП 5.13130.2009 п.п.14.1-14.6 «Установка пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения»	Выполняется

	эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	- ФЗ-123 ст. 1-64, 78-91, 144-146, Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 п.п. 1-63, 392-413 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Выполняется