Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Тульской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«13» февраля 2024 г.
Регистрационный № 71-08-2024-002181

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Государственного учреждение Тульской области "Комплексный центр социального обслуживания населения № 4"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ № 4"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1037101671463 ИНН: 7116029795

Место нахождения объекта защиты:
301761, обл. Тульская, г. Донской, мкр. Центральный, пл. Советская, д. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
05.05.1993
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С3
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1442
1.6.	Объем здания, куб. м	12982
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Работа системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре обеспечивается использованием следующего оборудования: - Прибор приемно - контрольный адресно-аналоговый Юнитроник-496 М – 1 шт - Источник резервного питания Скат 1200М – 1 шт - Извещатель пожарный дымовой адресный ИП-212-108 МАКС – 103 шт. - Извещатель пожарный ручной адресный– ИПР-МАКС – 7 шт. - Извещатель пожарный тепловой адресный- ИП-101-50 МАКС – 1 шт - Оповещатель световой с надписью«ВЫХОД» Кристалл 12 - 11 шт - Оповещатель световой «Стрелка» Кристалл 12Д - 1шт - Прибор речевого оповещения Ария ТС БРО-РМ-2-120 – 1 шт - Громкоговоритель настенный Ария ТС-5 – 66 шт
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Не проводилась			
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Не проводилась			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (гл. 16,ст.69) «Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесными насаждениями»; - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима» (п. 65); - СП 4.13130.2013 (с изменением № 1 утвержденным и введенным в действие приказом МЧС России № 89 от 14.02.2020) «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.п. 4.3 таблица 1; п.п.5.2.2; 5.2.4; 5.2.6)	Выполняется
4.2.	Наружное	- Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется

	противопожарное водоснабжение	N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ст. 68 ч.ч.1,2,3) «Противопожарное водоснабжение поселений и городских округов»; - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима» (п. 48) - СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (п. п.4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, п.п. 5.1 таб.1,таб.2)	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ст. 90); - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима» (п. 71); - СП 4.13130.2013 (с изменением № 1 утвержденным и введенным в действие приказом МЧС России № 89 от 14.02.2020) «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (п.п. 8.1; 8.6; 8.7; 8.9.)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ст.87 ч.ч.1; 2; 5; 8; таб. №21, № 22). - СП 2.13130.2020	Выполняется

		«Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (п.п. 4.1; 4.4; 4,8; 5.2.5;5.4.1;5.4.3;5.4.5;6.7.10). - СП 4.13130.2013 (с изменением № 1 утвержденным и введенным в действие приказом МЧС России № 89 от 14.02.2020) «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (п.п. 4.1; 4.2; 4.3; 4.5,таб.1; п.п.5.2.1; 5.2.4)	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ст. 89 ч.ч.1,3; п.п.1,2;ч.ч.7,8 ,10,11,14) «Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам». - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима» (п.п. 5, 14,16,17,23,26,27,28, 29, 30, 31, 36, 37). - СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п п. 4.2.5; 4.2.6; 4.2.7; 4.2.9; 4.2.22; 4.2.24; 4.2.25; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.3.5; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.6; 5.1; 5.3; 7.1)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

		безопасности" (ст. 90). - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима» (п.п.17; 26; 48). - СП 4.13130.2013 (с изменением № 1 утвержденным и введенным в действие приказом МЧС России № 89 от 14.02.2020) «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (п.п.7.1; 7.4; 7.7).	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". «Системы противопожарной защиты» (гл. 14 ст.ст. 51-64, гл.19 ст.ст. 83,84,86, 87 п.8; 91 ч.1,гл.23ст.103). - СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (п.п. 3.1;3.4; 3.5; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.8;5.3; таб.1, таб.2) - СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»(п.п.1.2; 5.1; 5.2; 5.5; 5.8;5.9; 5.12;5.13; 5.14; 5.20; 5.21; 6.1.1; 6.1.2; 6.1.3; 6.1.4; 6.1.6; 7.2). - СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (Утвержден приказом МЧС России от 20.07.2020 года № 539) (п.п. 4.1; 4.3; 4.4; 4.6; таб.1,2,3) -СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.» (п.п.3.3;3.4;3.5;4.1;4.2;4.3;4.4;4.8;5.1;5.3;5.4;5.5;таб.1,таб.2) -СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установка пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (п.п.13.1.11;13.1.12;13.2.2;13.3.2;13.3.4;13.3.6;13.3.8;13.3.12;13.4.1; 13.13.1-13.13.3;13.14.1;13.14.2;13.14.4-13.14.13;13.15.2-13.15.4; таб.13.3 и таб.13.2) - СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование.» (п.п.6.1-6.5;8.5)	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима» п.п. 54; 55; 56; - СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (п.п. 5.13; 5.14; 5.15). - СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		эксплуатации» (п.п.4.1.1; 4.1.23-4.1.28; 4.1.33;4.1.40;4.2.1;4.2.5-4.2.7;4.3)	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». «Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты» (ст.5) - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима» (п.п.2-5; 9; 11-13; 15-17; 21- 23, 25-27; 30-32; 35; 36; 50; 54; 56; 60; 73; 91; 92; 392; 397; 403; 406; 407; 409).	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.