Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Тульской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«15» мая 2024 г.
Регистрационный № 71-08-2024-007831

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Религиозная духовная образовательная организация высшего образования «Заокский университет Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
РЕЛИГИОЗНАЯ ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАОКСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЦЕРКВИ ХРИСТИАН-АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027103671605 ИНН: 7126001076

Место нахождения объекта защиты:
301000, обл. Тульская, р-н. Заокский, рп. Заокский, ул. Руднева, д. 43А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
23.03.1998
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.2 Здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования
1.4.	Высота здания, м	15
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	454

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	4308
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Наличие автоматической пожарной сигнализации, Извещатели пожарные дымовые аналоговые ИП212-141 – 204 шт., фирмы «Rubezh», резервное управление- прибор «ВЭРС – ПК24», а также ИП ручные адресные ИПР-55 – 17 шт., фирмы «Элтех сервис»; адресная система «Болид»; огнетушители ОП – 4(3) АВСЕ -01 в количестве 30 шт.; количество пожарных кранов – 20 ДУ-50мм, 4 Бар
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчет пожарного риска производило: общество с ограниченной ответственностью «ЗащитаПожСервис» (ООО «ЗащитаПожСервис»); Расчетная величина индивидуального пожарного риска равна 9,98 10-8, что меньше нормативного значения 1 10-6 и соответствует требуемым значениям; Извещатели пожарные дымовые адресно-аналоговые ДИП34А03 фирмы «Болид», резервное управление- прибор «С2000М», «С2000БКИ», «С2000КДЛ», «С2000КПБ», а также ИП ручные адресные ИПР-513АМ, фирмы «Болид»		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п. 4.3 табл. 1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п. 5.2 табл. 2 СП 8.13130.2009	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.п. 8.1, 8.9 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 87 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ п. 5.2.3, табл. 6.3, 6.7.15 СП 2.13130.2020	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Ст. 89 ч. 4,11; табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п.п. 4.2.3, 4.2.10, 4.2.13, 4.2.17, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.25, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п.п. 8.1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и	ст. 54, 84 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; раздел 13,15; приложение А, таблица А.1 СП 5.13130.2009. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования-раздел 6 таб.; раздел 7 таб. 2 СП 3.13130.2009. Система оповещения	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	наружный противопожарные водопроводы)	и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Ст. 62 ч. 2; ст. 83 ч.ч. 4-7.9; ст. 84 ч.ч. 1,3,4,5,7, 9-11 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п.п. 14,1, 14.3-14.5 СП 5.13130.2009	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п.п. 2-4. 7, 11, 12, 14, 17.1, 18, 22-24, 30, 32,33, 35,36, 37.1, 38-40, 42, 43, 50, 55, 61-65, 70, 71, 75, 77,460-471, 474-478, 480 «Правил противопожарного режима в РФ», Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.