

«01» июля 2024 г.

Регистрационный № 71-08-2024-010694



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное учреждение "Молодежно-подростковый центр  
"Октябрьский"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МОЛОДЕЖНО-  
ПОДРОСТКОВЫЙ ЦЕНТР "ОКТЯБРЬСКИЙ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1137154001610

ИНН: 7113503255

Место нахождения объекта защиты:

301845, обл. Тульская, р-н. Ефремовский, г. Ефремов, ул. Мира, д. 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

13.05.1968

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях
1.4.	Высота здания, м	9

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	8	
1.6.	Объем здания, куб. м	3231	
1.7.	Количество этажей	2	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС	
<b>2.</b>			
<b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
Оценка не проводилась			
<b>3.</b>			
<b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)			
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара Оценка возможного ущерба не проводилась			
<b>4.</b>			
<b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (ред. 27.12.2018) "Технический регламент о	Выполняется

		<p>требованиях пожарной безопасности" (ст. 69, ч.1); -  Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» (п. 77);  - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» глава 6.6, п. 4.3, Таблица 1. п 4.4</p>	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<p>- Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ (ред. 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 68, ч.1, ч.2, ч.3; -  Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» (п. 55);  СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения» п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.4.Таблица 2</p>	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (ред. 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ст.67); -  Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» (п.75, п.77); - СП 4.131.30.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»п.8.3, п.8.6, п.8.8, п.8.9</p>	Выполняется
4.4.	Конструктивные и	- Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется

	<p>объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности</p>	<p>г. № 123-ФЗ (ред. 27.12.2018)  "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ст. 87, ч.1, 4.2, 4.5, 4.6, ч.7, ч.11 таблица № 22; - СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.4.5, п.4.6, п.5.2.2, п.5.2.4, п.5.2.5, п.5.3.1, п.5.3.2, п.5.4.5, п.6.6.1; Таблица 6.9; - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.5.1.1, п.5.1.2, п.5.1.3, п.5.1.4, п.5.1.5, п.5.6.4, п.6.7.15; Таблица 6.13</p>	
4.5.	<p>Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы</p>	<p>- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (ред. 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.89, ч.1, ч.3 п.1, п.2, ч.7, ч.8, ч.10, ч.11, ч.14; - Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п.23, п.35, п.36, п.37, п.39, п.43; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (с изменениями № 1), глава 8.2, п.4.2.1, п.4.2.2, п.4.2.3, п.4.2.4, п.4.2.5, п.4.2.6, п.4.2.7, п.4.3.1, п.4.3.2, п.4.3.3, п.4.3.4, п.4.4.1, п.4.4.2, п.4.4.3, п.4.4.4, п.4.4.6, п.4.4.7, п.8.1.1, п.8.1.2, п.8.1.3, п.8.1.4, п.8.1.5, п.8.1.15</p>	Выполняется
4.6.	<p>Обеспечение безопасности</p>	<p>- Федеральный закон от 22.07.2008</p>	Выполняется

	пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	г. № 123-ФЗ (ред. 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 90 ч.1 п.1; - Постановление правительства РФ от 14.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п.24, п.35, п.55; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» п.7.1, п.7.4, п.7.14, п.7.16	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (ред. 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статьи 83, 84, 86, ст.91 ч.1, ст.103; - СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования к пожарной безопасности» п.3.1, п.3.4, п.3.5, п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.4.8, п.5.3. Таблица 1, Таблица 2; - СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п.5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, приложение А	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на	- Федерального закона №123 от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.83, 84, 103; СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем	Выполняется

	обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п.7.1, 7.2	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (ред. 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.5; - Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п.2, п.3, п.4, п.7, п.12, п.14, п.21, п.23, п.24, п.30, п.32, п.33, п.35, п.36, п.38, п.40, п.42, п.43, п.57, п.61, п.63, п.70, п.71, п.77, п.102, п.103, п.104, п.463, п.464, п.465, п.468, п.471, п.474, п.475, п.478, п.480	Выполняется