Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Тульской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«04» октября 2024 г.
Регистрационный № 71-08-2024-016945

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Ф4.3, Торговый дом (корп. 106Б)
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОМОСКОВСКАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЗОТ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027100507378 ИНН: 7116000066

Место нахождения объекта защиты:
301651, обл. Тульская, р-н. Новомосковский, г. Новомосковск, ул. Связи, д. 10

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.06.1963
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	375

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	2048
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	система автоматической пожарной сигнализации - адресная, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 2 типа, наружный противопожарный водопровод - D-150 мм (2 ПГ)
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара не проводился		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

		безопасности" (далее - ФЗ-123 «ТР о ТПБ») ст.2 (п.36), ст.69 СП4.13130.2013 п.4.3, п.4.4, табл.1 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (далее - ПП РФ №1479) п.65	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ-123 «ТР о ТПБ» ст.62 (ч.1), СП8.13130.2020 п.5.2, табл.2, п.6.1, п.6.3, п.8.8, п.8.9, п.8.13 ПП РФ №1479 п.48, п.54, п.71	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ-123 «ТР о ТПБ» ст.90, СП4.13130.2013 п.8.1.1, п.8.1.2, п.8.1.4, п.8.1.5, п.8.1.6, п.8.1.7, п.8.1.14, ПП РФ №1479 п.71	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ-123 «ТР о ТПБ» ст.4, ст.57, ст.58, прил. табл.21, табл.22, ст.87, ст.88, ст.134, ст.137 СП2.13130.2020 п.5.2.1, п.5.2.2, п.5.2.4, п.5.4.2, п.5.4.3, п.5.4.16, п.6.7.1, табл.6.9	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ-123 «ТР о ТПБ» ст.89, ст.134 СП1.13130.2020 п.4.2.1, п.4.2.3, п.4.2.5, п.4.2.9, п.4.2.14, п.4.2.16, п.4.2.17, п.4.2.18, п.4.2.19, п.4.2.20, п.4.2.21, п.4.2.22, п.4.2.25, п.4.3.1, п.4.3.2, п.4.3.3, п.4.3.4, п.4.3.7, п.4.4.1, п.4.4.2, п.4.4.3, п.4.4.4, п.4.4.6, п.4.4.7, п.7.1.1, п.7.1.2, п.7.1.3, п.7.1.5, табл.6 ПП РФ N 1479 п.5, п.14, п.16 (д, ж), п.17, п.27 (б, г), п.37, п.71	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ-123 «ТР о ТПБ» ст.90 СП4.13130.2013 п.7.1, п.7.3, п.7.8, п.7.13, п.7.19, п.8.1.1, п.8.1.2, п.8.1.4, п.8.1.5, п.8.1.6, п.8.1.7, п.8.1.14 ПП РФ N 1479 п.71	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации,	ФЗ-123 «ТР о ТПБ» ст.62, ст.91 СП3.13130.2009 п.3.2, п.3.3, п.3.4, п.3.5, п.4.1, п.4.2, п.4.4, п.4.6, п.4.7, п.4.8, п.5.1, п.5.5, табл.1, табл.2 СП5.13130.2009 п.13.1.10,	Выполняется

	пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п.13.1.11, п.13.2.2, п.13.3.3, п.13.3.4, п.13.3.7, п.13.4.1, табл.13.3, п.13.13.1, п.13.13.2, п.13.13.3, п.13.14.5, п.13.14.6, п.13.14.7, п.13.14.8, п.13.14.9, п.13.14.10, п.13.14.11, п.13.15.2, п.13.15.4, п.13.15.7, п.13.15.8, п.13.15.10, п.13.15.11, п.13.15.12, п.15.1, п15.2, п.15.3, п.16.1, п.16.2, прил.А, прил.М, прил.Н СП6.13130.2021 п.5.1, п.5.2, п.5.6, п.5.10, п.6.2, п.6.4, п.6.5-6.8 ПП РФ N 1479 п.54	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП5.13130.2009 п.14.1, п.14.2, п.14.3, п.14.4 СП8.13130.2020 п.8.8, п.8.9, п.8.10, п.8.12, п.8.13, п.8.14	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 п.3, п.4, п.5, п.12, п.14, п.15, п.23, п.24, п.26, п.27, п.30, п.32, п.35, п.37, п.50, п.54, п.60, п.354-372, прил.5, п.392, п.393, п.394, п.395-409, п.413, прил.1 Приказ МЧС России от 18.11.2021 г. № 806 прил.1, п.2, п.6, п.11	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.