

		организаций
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1001
1.6.	Объем здания, куб. м	4173
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре: Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М, АЦДР.426469.027ИМ - 1 шт. Блок индикации с клавиатурой «С2000-БКИ»</p> <p>АЦДР.426469.030РЭ - 1шт;</p> <p>Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» АЦДР.426469.012ИМ -1 шт.</p> <p>Блок сигнально-пусковой «С2000-СП1» АЦДР.425412.001ИМ - 1 шт.</p> <p>Источник вторичного электропитания резервированный СКАТ-1200 - 1 шт. «Бокс2х17Ач» - 1 шт.</p> <p>Система речевого оповещения АРИЯ –ТС БРОРМ-120 -1 шт;</p> <p>Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-34А «ДИП-34А-04» - 70 шт. Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-ЗАМ – 11 шт.</p> <p>Оповещатель световой Кристалл-12, «ВЫХОД».</p> <p>Оповещатель охранно - пожарный световой (табло) - 24</p>

		шт. Громкоговоритель звуковая колонка - 16 шт. С2000-ИП-03 извещатель пожарный тепловой - 2 шт. Радиоканальный приёмопередатчик- коммуникатор передающее «Цербер RM-2» - 1 шт. Огнетушители порошковые ОП-4 (3)АВСЕ –13 шт.	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка не проводилась			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Расчет возможного ущерба имуществу третьих лиц не проводился			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Ст.69. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-	Выполняется

		<p>планировочным и конструктивным решениям. Ст. 5.6 Требования к объектам класса функциональной пожарной опасности Ф4</p> <p>Постановление Правительства РФ от 25.04.2018 №390 п. 72, п.74, п.77, п.79, п.222, п.223, п.226, п. 281, п. 282. п.350, п.359, п.360, п.366, п.368. п.378, п.379, п.385, п.389, п.405, п.431</p>	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<p>СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п.: 5.1, табл. 1, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5.</p>	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 67 и 98 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Правила противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2018 №390 п. 75, п.76, п.78, п.248. п.249, п.360, п.362, п.364, п.492</p>	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	<p>СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»: ст.5.2.3, 6.7.15 табл. 6.13.</p>	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные	<p>СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p>	Выполняется

	пути и выходы	4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 8.2.1-8.2.6.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2018 №390 п.24, п.35, п.54, п.55. п.67, п.68, п.69, п.76, подпунктов "л", "м", "н" п.462	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 5.13130.2009 Установка пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. п.: 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.8, 13.14.9, 13.14.10, 13.14.11, 13.14.12, 13.14.13, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, приложение А. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.: 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, таб. 1, таб. 2	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2018 №390 п.49, п.61, п.62, п.63, п.64, п.65, п.89, п.145, п.160, п.301. п.392	Выполняется

4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2018 №390 п.2, п.3, п.4 , п.6, п.7, п.8, п.9, п.10, п.12, п.13, п.14, п.89, п.104, п.106, п.141, п.212, п.247, п.250	Выполняется
------	--	---	-------------