

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Тульской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«12» марта 2025 г.

Регистрационный № 71-08-2025-003648



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Круглянский детский сад" муниципального образования Киреевский район

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "КРУГЛЯНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД" МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КИРЕЕВСКИЙ РАЙОН

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027101679648

ИНН: 7128006383

Место нахождения объекта защиты:

обл. Тульская, р-н. Киреевский, п. Круглянский, ул. Школьная, д. 26

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1955

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций						
1.4.	Высота здания, м	5						
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	212						
1.6.	Объем здания, куб. м	574						
1.7.	Количество этажей	1						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- Система пожарной сигнализации- "Минитроник А 32 М", СДИ-1 (дымовой пожарный извещатель-18 шт., оповещатель пожарный ручной-2 шт.); -Система оповещения и управления эвакуации людей о пожаре (оповещатель "Выход" - 2 шт); - Система передачи извещений о пожаре "ЦЕРБЕР RM-2"-1 шт.						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Возможность ущерба имуществу третьих лиц от пожара отсутствует</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,	Сведения о выполнении выполняется/не			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,	Сведения о выполнении выполняется/не						

		перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	-Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ(ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", статья 69 ч.1 "Противопожарные расстояния между зданиями и строениями"; -Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима" п.65; -СП 4.13130.2013 (с изменением №3 утвержденными и введенным в действие приказом МЧС России № 610 от 15.06.2022г) "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п.4.3, Таблица 1, п.4.4, п.5.2.2	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	-Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ(ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", статья 68 "наружное противопожарное водоснабжение";	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	-Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ(ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", статья 90 "Обеспечение деятельности пожарных подразделений"; -Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил	Выполняется

		<p>противопожарного режима" п.71, п.77; -СП 4.13130.2013 (с изменением №3 утвержденными и введенным в действие приказом МЧС России № 610 от 15.06.2022г) "Проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям" п.8.1.1(в), п.8.1.2, п.8.1.4, п.8.1.7, п.8.1.8, п.8.1.11, п.8.1.14</p>	
4.4.	<p>Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности</p>	<p>-Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ(ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", статья 87 ч.1, ч.2, ч.5, ч.6, ч.7 "Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков"; -СП 4.13130.2013 (с изменением №3 утвержденными и введенным в действие приказом МЧС России № 610 от 15.06.2022г) "Общие требования пожарной безопасности" п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.4; "Требования к объектам жилого и общественного назначения классов функциональной пожарной опасности Ф1-Ф4" п.5.1.1, п.5.1.2, п.5.1.3, п.5.2.2, п.5.2.4,</p>	Выполняется
4.5.	<p>Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы</p>	<p>-Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ(ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", статья 89 ч.1, ч.3 п.1, ч.8, ч.10, ч.14 "Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам"; -Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил</p>	Выполняется

		противопожарного режима" п.23, п.35, п.36, п.37;	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	-Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ(ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", статья 90 "Обеспечение деятельности пожарных подразделений"; -СП 4.13130.2013 (с изменением №3 утвержденными и введенным в действие приказом МЧС России № 610 от 15.06.2022г) "Обеспечение деятельности пожарных подразделений" п.7.1, п.7.4	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	-Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ(ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст.83, ст.84, ст.91, ст.103; -СП 4.13130.2013 (с изменением №3 утвержденными и введенным в действие приказом МЧС России № 610 от 15.06.2022г) "Общие требования к пожарной безопасности" п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.4.8, "Требования к объектам класса функциональной пожарной опасности Ф1" п.5.2.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	-Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима" п.54;	Выполняется
4.9.	Организационно-	-Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется

<p>технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>№123-ФЗ(ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", статья 5 "Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты"; -Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима" п.2; п.3, п.4, п.5, п.8, п.9, п.11, п.12, п.13, п.16, п.17, п.22, п.26, п.27, п.30, п.31, п.32, п.35, п.36, п.54, п.56, п.60, п.73, п.91, п.92, п.392, п.393, п.394, п.395, п.396, п.397, п.403, п.406, п.407, п.409</p>	
--	--	--