

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Тульской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«14» мая 2025 г.

Регистрационный № 71-08-2025-007038



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Приупский детский сад «Ягодка» муниципального образования Киреевский район

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРИУПСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ЯГОДКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КИРЕЕВСКИЙ РАЙОН

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027101681661

ИНН: 7128007154

Место нахождения объекта защиты:

обл. Тульская, р-н. Киреевский, п. Приупский, ул. Мира, д. 10

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1958

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	235
1.6.	Объем здания, куб. м	2300
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС - прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный "Минитроник А32М" - адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели "ИП -212-108" - адресные тепловые пожарные извещатели "ИП - 101-50" - адресные ручные пожарные извещатели "А 16-ИПР" - изоляторы шлейфа "РЛ-2" - источник вторичного электропитания, резервированный "Скат - 1200М" СОУЭ (II типа)
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка не проводилась		
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Возможность ущерба имуществу третьих лиц от пожара отсутствует		
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной</u>	

<u>безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", статья 69 ч. 1 "Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями"; - Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима" п. 65; - СП 4.13130.2013 (с изменением №1 утвержденным и введенным в действие приказом МЧС России № 89 от 14.02.2020) "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" л.4.3. Таблица 1, п. 4.4.; п. 5.6.2	Выполняется
4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", статья 68 ч. 1 ч.2 ч.3 "Противопожарное водоснабжение поселений и городских округов"; - Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима" п. 48; -	Выполняется

		<p>СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. источники наружного противопожарного водоснабжения п.4.1, п. 4.2, п. 4.3, п.4.4, п.4.5, Таблица 2</p>	
4.3.	<p>Проезды и подъезды для пожарной техники</p>	<p>- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", статья 63, 90; ч. - Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима" п. 71; - СП 4.13130.2013 (с изменением №1 утвержденным и введенным в действие приказом МЧС России № 89 от 14.02.2020) "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" л.8.1, п.8.6, п.8.7, п.8.8, п.8.9</p>	Выполняется
4.4.	<p>Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности</p>	<p>- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", статья 87 ч. 1, ч.2, ч.5, ч.6, ч.7, ч.11 таблица №22; - СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п. 4.1, п.4.5, п. 4.8, п.5.2., п. 5.2.3, п.5.2.4, п.5.2.5, п. 5.2.7, п. 5.3.1, п. 5.3.2, п. 5.4.5, п.6.7.10, п.6.7.11, п.6.7.15; - СП 4.13130.2013 (с изменением №1 утвержденным и введенным в действие приказом МЧС России №</p>	Выполняется

		89 от 14.02.2020) "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" л.4.1, п.4.2, п.5.1.1, п.5.1.2, п.5.1.3, п.5.1.4, п.5.2.2.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", статья 89 ч.1 ч3 п1 п2 ч7 ч8 ч10 ч11 ч14 "требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам"; - Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима" п. 5;, п 14, п16, п17, п23, п26, п27, п28, п29, п30, п31, п36, п37; - СП 1.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные выходы" л.4.2.2, п 4.2.5, п4.2.6, п 4.2.7, п. 4.2.9, п.4.2.22, п.4.2.24, п.4.2.25, п.4.3.1, п.4.3.2, п.4.3.3, п.4.3.4, п.4.3.5, п.4.4.1, п 4.4.2, п.4.4.3, п.4.4.6	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", статья 90 - Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима" п. 17, п.26, р.48; - СП 4.13130.2013 (с изменением №1 утвержденным и введенным в действие приказом	Выполняется

		МЧС России № 89 от 14.02.2020) "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" л.7.1, п.7.4	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", "Системы противопожарной защиты", глава 14 ст. 51-64, глава 19 ст. 83, 84, 86, 91 ч.1, глава 23 ст. 103 ; - СП 3.13130.2009 " Системы противопожарной защиты. система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. требования пожарной безопасности" п.3.1., п.3.4, п 3.5, п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.4., п.4.8, п.5.3, Таблица 1, таблица 2; - СП 484..1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" п.1,2, п.5.1, п.5.2, п.5.5, 5.8, 5.9, 5.12, п.5.13,п 5.14, п.5.20, п.5.21, п.6.1.1, п.6.1.2, п.6.1.3, п.6.1.4, п.6.1.6, п.7.2; - СП 486..1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности" (Утвержден	Выполняется

		приказом МЧС России от 20.07.2020 г. №539) п.4,1, п.4.3, п.4.4, п.4.6, таблицы 1,2,3.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	-Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении правил противопожарного режима" п.54, п.55, п.56: - СП 484..1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" п.5.13, п.5.14, п.5.15,	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", "Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты" статья 5; - Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима" п. 2;, п 3, п4, п5, п9, п11, п12, п13, п15, п16, п17, п21, п22, п.23, п.25, п.26, п.27, п.30, п.31, п.32, п.35, п.36, п.50, п.54, п.56, п.60, п.73, п.91, п. 92, п.392, п.394, п.395, п.396, п.397, п. 403, п. 406, п.407, п.409	Выполняется