


Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Тульской области  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«30» мая 2025 г.

Регистрационный № 71-08-2025-008246



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Дача №7 детского загородного оздоровительного лагеря "Дружба"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРУЖБА 71"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1227100012182

ИНН: 7100027288

Место нахождения объекта защиты:

обл. Тульская, р-н. Ленинский, д. Севрюково

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.06.1961

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	184

	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м	1290	
1.7.	Количество этажей	1	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	имеются системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, система дублирования сигнала о сработке АПС на пульт пожарной части, наружный противопожарный водопровод	
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Оценка не проводилась			
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась.			
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст.69 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден	Выполняется

		Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ); п. 65 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "О противопожарном режиме".	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст.62 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ); п. - п. 4.1, 4.2, 5.2 свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», утвержденный и введенный в действие Приказом МЧС России от 30 марта 2020 года № 225.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.- п. 8.1.1 в , 8.1.6, 8.1.7, 8.1.11 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденный и введенный в действие Приказом МЧС России от 24 апреля 2013 года № 288; п.71,п. 72 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "О противопожарном режиме".	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень	ст.57, 58, 59, 87, 88 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден	Выполняется

	огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	<p>Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ); п.– п. 13, 15, 16 е, 16 н, 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "О противопожарном режиме"; п.- п. 4.1, 4.3, 4.15, 5.2.2, 5.2.4 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденный и введенный в действие Приказом МЧС России от 24 апреля 2013 года № 288;</p>	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>ст.52, 53, 55, 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ); п.-п.2, 5, 7, 14, 16 д, 16 е, 17 а, 17 б, 22 г, 23, 26, 27, 31, 36, 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "О противопожарном режиме"; п.- п. 4.2.2, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9,4.2.13, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.1, 4.3.2,4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.8, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, свода правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденный и введенный в действие Приказом</p>	Выполняется

		МЧС России от 19 марта 2020 г. № 194;	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст.90 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ); п.17 а, 17 б, 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "О противопожарном режиме"; п.- п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.8, 7.10, 7.16 свода правил свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденный и введенный в действие Приказом МЧС России от 24 апреля 2013 года № 288;	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст.54, 83, 84 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ); п.– п. 48, 50, 54, 55 Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "О противопожарном режиме"; п.3.3, 3,4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 5.1, 7, табл. 2 п. 5 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления	Выполняется

		<p>эвакуацией людей. Требования пожарной безопасности», утвержденный и введенный в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 173; п. 12.1.1, 13.1, 14.1, 14.2, прил. А п. А10, табл. А1 п. 6.2 свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей. Требования пожарной безопасности», утвержденный и введенный в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 175;</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "О противопожарном режиме";</p>	<p>Выполняется</p>
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>ст.37 Федеральный закон № 69-ФЗ от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности»; ст.4, 5, ч. 1, 5 ст. 6, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, ч. 1,3-5 ст. 64, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, ч.1.1, ч. 1.2 ст. 97 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ); п.- п. 2, 2(1), 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 17(1), 18, 20, 25, 30, 35, 36, 30, 56, 60, 73, 86, 392, 393, 394, 400, 406, 407, 409</p>	<p>Выполняется</p>

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "О противопожарном режиме"; п.п. 1, 2, 3, прилож. 1, 2, 3.Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности (Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2021 № 65974); п.5 Приказа МЧС России от 05.09.2021 № 596 "Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2021 № 65408)