

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Тульской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«24» ноября 2025 г.

Регистрационный № 71-08-2025-018965



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Киреевский центр
образования №3"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КИРЕЕВСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 3" МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КИРЕЕВСКИЙ РАЙОН

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027101679736

ИНН: 7128004989

Место нахождения объекта защиты:

обл. Тульская, р-н. Киреевский, г. Киреевск, ул. Торговая, д. 22А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1959

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	11
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1072

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	20200
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре: ППКОП ГРАНИТ 24-1шт дымовой пожарный извещатель ИП 212-41 -193шт ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР ЗСУ- 12шт световой оповещатель ВЫХОД БЛИК-С 14шт оповещатель световой ПОЖАР МОЛНИЯ 12В -1шт Радиоканальное передающее устройство цербер РМ-2- 1шт оповещатель звуковой ООПЗ -8шт Источник резервного питания БИРП 12.0 -1шт Огнетушители порошковые ОП-4 -22шт
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка не проводилась		
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
расчет пожарного риска на объекте защиты не проводился		
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте</u>	

<u>защиты</u>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 25.12.2023г.) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.69ч.1 "Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями"	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ от 22.07.2008 №123 (ред.от 25.12.2023г.) №665-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.68 ч.1. ч.2 ч.3	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 25.12.2023г.№665-ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.67 "Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям"	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 25.12.2023г.№665-ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.87 ч.1 ч.2 ч.5 ч.6 ч.7 ч.11 табл "22	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 25.12.2023г.№665-ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.89 ч.1 ч.3 п.1 п.2 ч.7 ч.8 ч.10 ч.11 ч.14 "Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям,	Выполняется

		эвакуационным и аварийным выходам"	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 14.07.2022г.№276-ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.90 ч.1 п.1	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 14.07.2022г.№276-ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" глава 14 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" п.3.1, п.3.4, п.3.5, п4.1, п.4.2, 4.3, 4.4, 4.8	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"(с изм. и дополнениями ред. от 30.03.2023) п.54, п.55, п.56	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 14.07.2022г.№276-ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.5 "Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты"	Выполняется