

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Тюменской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«05» апреля 2022 г.

Регистрационный № 72-08-2022-003319



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Административное здание

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Автономное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения
Уватского муниципального района"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1077206002906

ИНН: 7225005226

Место нахождения объекта защиты:

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1972

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	11
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	481

	здания, кв. м											
1.6.	Объем здания, куб. м	1662										
1.7.	Количество этажей	2										
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность										
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Интегрированная система безопасности "Стрелец-мониторинг"; Система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара 3-го типа										
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Не проводилась</p>											
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">1000000</p>											
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ ст. 5, 6, 69; СП 4.13130.2013 п. 4.3, таблица 1</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.2. Наружное</td> <td>Федеральный закон от 22.07.2008 г.</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ ст. 5, 6, 69; СП 4.13130.2013 п. 4.3, таблица 1	Выполняется	4.2. Наружное	Федеральный закон от 22.07.2008 г.	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется										
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ ст. 5, 6, 69; СП 4.13130.2013 п. 4.3, таблица 1	Выполняется										
4.2. Наружное	Федеральный закон от 22.07.2008 г.	Выполняется										

	противопожарное водоснабжение	№123-ФЗ ст. 62; СП 8.13130.2020 п. 5.2, таблица 2	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 п. 8.1, 8.6, 8.7, 8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ ст. 57-59, 87, п. 7, 13 ст. 88; СП 2.13130.2020 п. 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 5.2.2, 5.2.7, 5.4.3, 5.4.5, 5.4.16, 5.4.19, 5.4.20, 6.7.1, табл. 6.9; СП 4.13130.2013 п. 4.1, 4.20	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ ст. 53, 89, 134, п. 1 ст. 135; СП 1.13130.2020 п. 4.1.3, 4.1.4, 4.1.7, 4.2.1, 4.2.4-4.2.8, 4.3.1-4.3.4, 4.4.1-4.4.3, 8.1.1	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ ст. 90 п. 1; СП 4.13130.2013 п. 7.1, 7.5, 7.7, 7.8	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ ст. 5, 54, 56, ч. 7 ст. 83-87, 91; СП 3.13130.2009 п. 3.1-3.5, 4.1, 4.2, 4.5, 4.8, 5.1, 5.3, табл. 1, 2; СП 486.1311500.2020 п. 6; СП 6.13130.2013 п. 4.1, 4.2; СП 7.13130.2013 п. 4.1, 6.1, 6.6, 6.7, 6.9, 6.10, 6.11, 6.13, 6.24; СП 10.13130.2020 п. 4.1.1, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.12, 4.1.13, 4.1.16, табл. 1; СП 60.13330.2020 п. 7.11.3-7.11.5, 12.3а; СП 52.13330.2016 п. 7.105, 7.106, 7.108	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ ст. 83, 103; СП 3.13130.2009 п. 3.3, 3.5; СП 7.13130.2013 п. 6.24, 7.20; СП 10.13130.2020 п. 4.2.7, 4.2.9; СП 60.13330.2020 п. 12.4, 12.5	Выполняется

	эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ ст. 60; ППР в РФ от 16.09.2020 г. №1479; СП 9.13130.2009 п. 4.1.22-4.1.24, 4.1.32-4.1.34, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7-4.2.9, 4.3.1-4.3.7, 4.3.13, 4.3.14; СП 12.13130.2009 п. 4.1, 4.2, 5.1, 5.2; ГОСТ Р 51057-2001 табл. 4, 5, 6, 7; НПБ от 12.12.2007 г. №645 п. 1, 2, 4, 7-51; ГОСТ 12.4.026-2015 п. 4.3, 6.2.1, 6.2.3-6.2.5, 6.2.9; Федеральный закон от 21.12.1994 г. №69-ФЗ Глава IV ст. 20	Выполняется