Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Тюменской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«06» апреля 2022 г.
Регистрационный № 72-08-2022-003417

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Архангельская основная общеобразовательная школа филиал муниципального автономного образовательного учреждения Слобода-Бешкильской средней общеобразовательной школы
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Слобода-Бешкильская средняя общеобразовательная школа Исетского района Тюменской области
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027201465180 ИНН: 7216003984

Место нахождения объекта защиты:
-

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1975
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	6

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	11475
1.6.	Объем здания, куб. м	5536
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС, СОУЭ 3-го типа.

2.	**Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

На объекте защиты проведен расчет пожарного риска, согласно которого индивидуальный пожарный риск не превышает значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания точке, что соответствует требованиям ст. 79 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

3.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Размер возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара по собственной оценке составляет: 00 рублей 00 копеек. Противопожарные стены (перегородки) а так же противопожарные расстояния соответствуют требованиям ФЗ-123

4. **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Глава 16 Технического регламента, СНиП II-60-75** Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов, п.6.4*, п.6.5*, приложение 10; СП 4.13130.2013 " Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п. 4.1; п.4.2; п. 4.3; п. 4.4; п. 4.5; п. 5.1.1; п. 5.1.2; п. 5.2.1; п. 5.2.2; п. 5.2.4; п. 5.2.6	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Статья 62 Технического регламента, статья 68 Технического регламента. СНиП II-31-74" Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", п.3.19, п.3.20, п.3.26, п.3.31; СП 8 13130.2020 " НАРУЖНОЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" п.5.1, табл.1, п.5.2, табл.2, п.5.4, п.5.5, п.8.4, п.8.9. (в части не противоречащей ранее действующим требованиям)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Статья п.1 ч.1 ст.90 Технического регламента п. 8.11, табл. 29, п.8.14, п. 8.35, п. 8.36 СНиП II-К.2-62 "Планировка и застройка населенных пунктов"	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Статья 35 Технического регламента. (полностью) Статья 57 Технического регламента. Статья 58 Технического регламента. (полностью) Статья 87 Технического регламента. (часть 1;2;3;5;6;7;10;11) Статья 88	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Технического регламента. (полностью) СНиП II-Л.2-72* Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть", п.4.1, таблица 5*, п.4.3 таблица 6; Строительные нормы и правила СП 2.13130.2020 " Обеспечение огнестойкости объектов защиты", п.5.2.3-п.5.2.7, п.5.3.1-п.5.3.6, п.5.4.1-п.5.4.21, п.6.7.1-п.6.7.2, п.6.7.7 (в части не противоречащей ранее действующим требованиям)	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Статья 53 Технического регламента Статья 89 Технического регламента СНиП II-Л.2-72* "Общественные здания и сооружения.Нормы проектирования. Общая часть, п.4.6-п.4.11 табл.7, п.4.13-п.4.15, п.4.18-п.4.24. Строительные нормы и правила СП 1.13130.2020 " СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ" (в части не противоречащей ранее действующим требованиям)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Статья 90 Технического регламента	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Статья 54 Технического регламента. Статья 83 Технического регламента. Статья 84 Технического регламента. НПБ 104-03 Норма пожарной безопасности "Системы оповещения и управления людей при пожарах в зданиях и сооружениях"- 5.1, табл. 2. НПБ 110-03 Нормы пожарной безопасности " Перечень зданий,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" - п.4, п.14, табл.1, табл.3	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Статья 54 Технического регламента. Статья 83 Технического регламента. Статья 84 Технического регламента. Статья 91 Технического регламента. НПБ 110-03 Нормы пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" п.3, п.4, п.7,п.12, п.14, табл.1, табл.3 НПБ104-03 Нормы пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях"- п.1.2, п.1.3,п.3.1-п.3.11, п.3.13-п.3.15, п.3.17, п.3.19-п.3.27, п.5.1, табл.2. 2.1.73, 2.1.74, 2.1.76 Правила устройства электроустановок (ПУЭ).	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Статья 55,64,123 Технического регламента. п.2-п.5, п.7-п.15, п.16 а-о), п.17 а-б), п.18-п.19, п.21-п.34,п.35 а-и), п.36-п.38,п.41 а-д), п.42,п.43,п.48-п.52,п.54-п.56,п.60,п.65-п.74,п.77,п.88-п.92, раздел XVIII, раздел XIX, приложение №1, Приложение№4 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479); Статьи 4,64 Федерального закона	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		№ 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Приказ МЧС России от 18 ноября 2021г. № 806 " Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" (полностью).	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.