Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Тюменской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«11» апреля 2022 г.
Регистрационный № 72-08-2022-003732

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР СПОРТА И ОТДЫХА "ВОРОНИНСКИЕ ГОРКИ"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР СПОРТА И ОТДЫХА "ВОРОНИНСКИЕ ГОРКИ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1077203065543 ИНН: 7204119261

Место нахождения объекта защиты:
625056, обл Тюменская, г Тюмень, проезд Февральский, Дом 9

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
30.11.2002
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	3

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	592
1.6.	Объем здания, куб. м	4524
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	система АПС, адресные пожарные извещатели ДИП 34А, ручные пожарные извещатели ИРП 513-3ПАМ, речевые оповещатели Рокот, световые табло Выход Молния 12. Система СОУЭ III типа. наружное противопожарное водоснабжение от 5 пожарных гидрантов. первичные средства пожаротушения - порошковые и углекислотные огнетушители. поэтажные планы эвакуации, инструкции для персонала.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
2.592x10-7 не превышает нормативного значения		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
00 рублей 00 копеек		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	противопожарного мероприятия	актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ТРоТПБ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст.69 п.1; СП 4.13130.2013 п.4.3,4.4,4.5 таблица 1;	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ТРоТПБ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст.62; СП 8.13130.2020 п.4.2,5.2, ТАБЛИЦА 2;	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 п.7.1,8.6,8.9;	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ТРоТПБ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст.57,58,87,88,137; гост 12.1.004-91* П.1.2; сп 2.13130-2020 П.6.7.1 ТАБЛИЦА 6.10;	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ТРоТПБ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст.53,89 ТАБЛИЦА 28; сп 1.13130-2020 П.4.2.10,4.2.15,4.2.16, 4.2.18,4.2.22,4.3.3,4.3.5,4.3.10,7.1.4 таблица 5;	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ТРоТПБ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст.4,90; СП 4.13130.2013 п.7.1.7.2,7.3;	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ТРоТПБ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст.4,54,83 пп.1,4,5,6,7,9,10,п.84 пп.1-4,7-11,п.91,103; СП 3.13130-2009 п.3.3,3.4,3.5,4.1,4.2,4.3,4.4,4.6,4.7,4.8,5.3, таблица 1,2; СП 5.13130.2009 п.13.1.11,13.2.3,13.3.6,13.3.7,13.3.8,13.3.10,13.3.12,13.3.13,13.3.17, приложение П,п.13.3.14 таблица 13.3*,13.3 13.4.6,13.15,13.13.1-13.13.3,13.14.1-.13.14.12,13.15.14,13.15.20,13.15.2-13.15.4,13.15.7,13.15.12,13.15.13,15.1,1	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		5.5; СП 484.1311500.2020 п.5.1,5.7,5.8,5.13; СП 6.13130.2013 п.4.1,4.3,4.4,4.7,4.8,4.9,4.10,4.14;	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 5.13130.2009 п.14.1,14.3,14.4;	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ТРоТПБ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст.37; ППРвРФ п.2,3,4,5,9,10,11,14, 15,16,23,24,25,26,27,29,36,43,54,56, 60,65,70,71,468,474 приложение 1,2	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.