

«23» сентября 2022 г.

Регистрационный № 72-08-2022-013301



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Нежилое строение (картохранилище №1)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ХРАНЕНИЯ
СТРАХОВОГО ФОНДА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027201464366

ИНН: 7207000289

Место нахождения объекта защиты:

627015, обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ишимская, д. 138, стр. 4

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

27.12.1965

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1209

1.6.	Объем здания, куб. м	12711	
1.7.	Количество этажей	4	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Охранно-пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией 2 типа, внутренний и наружный противопожарный водопроводы, пожарный водоем V- 100м.ку	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
не проводилась			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
00 рублей 00 копеек			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	- Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ ст. 69, -СП 4.13130.2013. п. 4.3 табл.1, п.6.11.3 - ППР в РФ (утв. постановлением	Выполняется

		Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479) п.65,66,67	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	-Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ ст.62, 68; -СП 8.13130 п. 8.6; п.5.3 табл. 3; п.10.2; п.10.5 - ППР в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479) п.48,49,75	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 п.8.6, п.8.9 - ППР в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479) п.71.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	- СП 4.13130.2013 п.6.1.42 - СП 2.13130.2020. п.5.4.5 табл.6.3 п.6.2.2 - № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. ст. 37,87,137 - ППР в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479) п.15,24,25,29.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	- № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. ст. 53, 89 - СП 1.13130.2020 п,п.4.2.11, 4.2.12, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.6, 4.3.7, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.9, 4.4.11, 8.1.1, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3. - ППР в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479) п.17,23,27.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	- № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. ст.. 76, 90 - СП 4.13130.2013 п.п. 7.1, 7.2, 7.14 п.п.1, 7.16, 8.6 п.п.1, 8.9 - ППР в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479) п.17,393	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения,	- СП 486.1311500.2020 табл.1 п.3 - ППР в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479) п.50,54. Направлена заявка в вышестоящую организацию – Росархив на	Не выполняется

	оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	разработку проекта АУП, разрабатывается проект на новые системы ОПС и СОУЭ.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	При пожаре системы АУПС формируют следующие командные импульсы для автоматического управления инженерными системами в здании: - на автоматическое включение системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей; - на круглосуточный пост пожарно-профилактической группы № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. Ст. ст. 54,61,82,83,103,106,107	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479) п.п.3-6,9,11,13,14,16,28,32,43,60,95,286,293,363,373 Раздел XVIII п.394 , раздел XIX, Приложение N 1 - Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 - № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. ст. 4, 55, 64 .	Выполняется