Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Тюменской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«01» марта 2023 г.
Регистрационный № 72-08-2023-002875

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Здание научно-технического центра ООО "НОВАТЭК НТЦ"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАТЭК НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1107232007365 ИНН: 7204151850

Место нахождения объекта защиты:
625031, обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пожарных и спасателей, д. 7

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
28.12.2021
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1600

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	35789
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Системы противодымной защиты, системы пожарной сигнализации, системы пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», и выполнении требований нормативных документов по пожарной безопасности, согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также в соответствии с п. 3 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества не требуется. Пожарная безопасность объекта обеспечивается выполнением в полном объеме обязательных требований пожарной безопасности, установленных действующими нормативно-правовыми актами и нормативно-техническими документами Российской Федерации в области пожарной безопасности, а также требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами о технических регламентах, принятыми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
В соответствии с п. 2 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась. Появление		

	посторонних лиц на территории исключается.		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» – статьи 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 26, 27, 32, 69, 100; Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» – статьи 2, 4, 8, 17; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» – п. 65; ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования» – п.п. 1.1, 1.2, 1.9; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожаров на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» – п.п. 4.2, 4.3, 4.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.5; СП 18.13330.2019 «Свод правил. Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»)» – п.п. 5.1, 5.2.	Выполняется

4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» – статьи 1, 3, 19, 22; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» – статьи 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 32, 62, 68, 99; Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» – статьи 2, 4, 8, 17; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» – п.п.48, 49, 52, 60, 75; ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования» – п.п. 1.1, 1.2, 3.8	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» – статьи 1, 3, 37; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» – статьи 2, 4, 5, 6, 7, 8, 32, 63, 90, 98; Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» – статьи 2, 4, 8, 17; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» – п.п. 48, 49, 71, 72; ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования» – п.п. 1.1, 1.2; СП 4.13130.2013 «Системы	Выполняется

		противопожарной защиты. Ограничение распространения пожаров на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» – п.п. 8.1, 8.2, 8.3, 8.6, 8.7, 8.8; СП 18.13330.2019. «Свод правил. Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»)» – п.п. 5.30, 5.37	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» – статьи 1, 3, 21; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» – статьи 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 57, 58, 59, 87, 88, 146, 147, 150; Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» – статьи 2, 4, 8, 11, 16, 17, 18, 30, 34; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» – п.п. 13, 15, 25; ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования» – п.п. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.7; СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов зашиты» – п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.1-5.1.3, 5.2.1-5.2.7, 6.2.1, 6.7.1; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной	Выполняется

		защиты. Ограничение распространения пожаров на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» – п.п. 5.1.2, 5.6.4, п. 6.2.10; СП 56.13330.2011 «Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001» – п.п. 5.9, 5.10; СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» – п.4.5.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» – статьи 1, 3, 4, 16, 19, 21, 22, 34; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» – статьи 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 38, 39, 40, 51, 52, 53, 54, 55, 80, 81, 89, 93, 123; Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» – статьи 2, 4, 8, 17, 30; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» – п.п. 17, 23, 24, 26, 27, 28, 36, 37; ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования – п.п. 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 4; ГОСТ Р 12.4.026-2015 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики.	Выполняется

		Методы испытаний» – п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.7, 5.1.1, 5.1.3, 5.1.6, 6.1.4, 6.2.2, 6.2.6, 6.3.1, 6.3.2, 6.4.5, 7.2.3; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожаров на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п.п. 7.2, 7.3, 7.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.п. 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1 – 4.4.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.9, гл. 8.1, 8.3; СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*» – п.п. 7.6.1-7.6.7.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» – статьи 1, 3, 8, 9, 16, 18, 21, 22, 37; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» – статьи 2, 4, 5, 44, 47, 80, 90, 108, 118, 119, 120, 121, 122; Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» – статьи 2, 4, 8, 17; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» – п.п. 16, 17, 48, 394; Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 № 881н «Об утверждении правил по охране труда в подразделениях пожарной	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		охраны» – п.п. 1, 2, 3, гл. XXXVII, гл. XLI-XLII; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожаров на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (ред. от 14.08.2020) – п.п. 7.1-7.6, 7.7, 7.8, 7.14.	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» – статьи 1, 3, 37; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» – статьи 2, 4, 5, 42, 46, 51 - 63, 68, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 99, 103, 138; Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» – статьи 2, 4, 8, 17; Технический регламент евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) Принят решением совета евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 № 40 – п.п. 1-5, 6, 12, 13, 91, 92, 118-120; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» – п.п. 10, 14, 16, 26, 29, 37, 41 - 43, 48, 50, 54, 55, 71, 163, 334, 394, 397, 410; ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования» – п.п. 1.1, 1.2, 2.4, 3.1 - 3.7; СП 3.13130.2009 «Системы	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» – п.п. 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» – п.п. 13.1.10, 13.14.6, 13.14.12, 13.14.13, 14.2, 14.4, 15.3, 17, приложение А п.А4; СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» – п.п. 1.1, 3, 4.1, 6.1, 6.2, 6.6, 7.1, 7.2, 7.11, 7.14, 7.20; СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» – п.п. 4.1, 4.3, п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 7, 8.1, 8.3, 8.6, 8.7, 9.1, 9.4; СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» – п.п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.13.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» – статьи 1, 3, 19, 37; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» – статьи 2, 4, 5, 59; Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» – статьи 2, 4, 8, 17; ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Пожарная безопасность. Общие требования» – п.п. 1.1, 1.2, 3.1, 3.2; ГОСТ Р 12.3.047-2012 «ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля» – п.п. 5.17, 5.18; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» – п. 4.5.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» – статьи 1, 3, 6, 20, 22, 25, 26, 34, 37, 38, 39; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» – статьи 2, 4, 5, 6, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 68, 71, 76, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 99, 100, 103, 104, 111, 112, 113, 134, 137, 140; Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» – статьи 2, 4, 8, 17; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» – п.п. 2-6, 8-17, 19, 20, 23-29, 32-37, 41-45, 48-50, 52, 54, 55, 57, 59, 60, 65, 67, 70-73, 88-90, 121-125, 130, 131, 144, 158, 159, 286, 287, 289-293, 297, 298, 392-409, 413; ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. «Пожарная безопасность. Общие требования» – п.п. 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 4; ГОСТ	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		12.1.010-76 ССБТ. «Взрывобезопасность. Общие требования» – п.п. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.6, 4.1, 5.1; ГОСТ Р 12.4.026-2015 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» – п.п. 4.1. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1.1, 5.1.3, 6.1.4, 6.2.2, 6.2.6; ГОСТ Р 12.3.047-2012 «ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля» – п.п. 4.1-4.14, 5.1-5.16, 5.19, 5.20; СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» – п.п. 4.2.1-4.2.11, 4.3.1-4.3.16, 4.4, 4.5; СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» – п.п. 3.1, 3.2, 4.1-4.5.	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.