Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Тюменской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«03» марта 2023 г.
Регистрационный № 72-08-2023-003085

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Отделение по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Кунгуров Роман Васильевич
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: - ИНН: -

Место нахождения объекта защиты:
625003, обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 26

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
20.01.1961
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	11
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1496

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	21952
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС - адресно-аналоговая; СОУЭ - 3 типа; АСПГ - помещение серверной ГОТВ - Хладон 125 хп; Наружный противопожарный водопровод ПГ 1 - ул. Ленина, 24, ПГ 2 - ул. Ленина, 29; Внутренний противопожарный водопровод на кольцевой сети, имеет 14 пожарных кранов.
2.	**Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Для административного здания Отделения Тюмень, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Ленина, д. 26, экспертной организацией ООО "АПЭКС", проведена независимая оценка пожарного риска (Заключение НОР-02/2021 от 23.06.2021 года) Проведенной независимой оценкой пожарных рисков, в ходе которых производились проверочные расчеты по оценке величин пожарного риска установлено, что максимальная расчетная величина индивидуального пожарного риска в здании не превышает значений, что подтверждает соответствие объекта защиты требованиям Федерального закона от 22.07.2008 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".		
3.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Возможный ущерб для третьих лиц отсутствует		
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон 123-фз от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 69 (п.1) Свод правил 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п. 4.3; п. 4.4; п. 4.5 табл. 1.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон 123-фз от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 62. Свод правил 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" п. 4.2; п. 5.3 табл. 3.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Свод правил 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям". п. 7.1; п. 8.6; п. 8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной	Федеральный закон 123-фз от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 57; ст. 58; ст. 87; ст. 88; ст. 137; ст. 52 СНиП	Выполняется

	опасности	21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружения" п. 7.12*; п. 7.17; п. 7.20 ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ "Пожарная безопасность. Общие требования" п. 1.2; п. 1.4 Свод правил 2.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п. 4.5; п. 5.2.3; п. 5.2.6; п. 5.4.5; п. 5.4.13; п. 6.71 (табл. 6.9; 6.14)	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон 123-фз от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 53 (п. 2,3); ст. 89, табл. 28 ГОСТ 121.004-91* ССБТ "Пожарная безопасность. Общие требования". п.1.1, 3.7; п. 1.2; п. 3.3. СНиП 21-01.97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" п. 6.4, 6.19; п. 6.16; п. 6.18*; п. 6.25*; п. 6.27; п. 6.29 Свод правил 1.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы". п. 4.2.10; п. 4.2.14; п. 4.2.15, п. 5.1.3; п. 4.2.16; п. 4.2.20; п. 4.2.22; п. 4.3.2; п. 4.3.3; п. 4.3.12; п. 4.4.2; п. 4.4.3; п. 4.4.4; п. 7.2.1 табл. 8	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СНиП 21-01.97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" п. 8.1; п. 8.3*; п. 8.4* Свод правил 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям". п. 7.1; п. 7.2; п. 7.3	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной	Федеральный закон 123-фз от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	безопасности" ст. 54; ст. 83 (п.п. 1; 4; 5; 6; 7; 9; 10); ст. 84 (п.п. 1; 2; 3; 4; 7; 8; 9; 10; 11); ст. 91 ГОСТ 121.004-91* ССБТ "Пожарная безопасность. Общие требования". п.1.1, 3.5; п. 3.6; п. 1.4 Свод правил 3.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности". п. 3.3; п. 3.4; п. 3.5; п. 4.1; п. 4.2; п. 4.3; п. 4.4; п. 4.6; п. 4.7; п. 4.8; п. 5.3; табл. 1,2 Свод правил 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования". п. 5.1; п. 5.8; п. 5.9; п. 5.12; п. 5.13; п. 5.14; п. 5.15; п. 5.16; п. 5.17; п. 5.18; п. 5.19; п. 5.20; п. 5.21; п. 5.22; п. 6.1.1; п. 6.1.5; п. 6.2.1; п. 6.6.12; Приложение А Свод правил 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматических установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности". п. 4.1; п. 4.4; п. 4.8 Свод правил 6.13130-2013 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности". п. 4.1; п. 4.3; п. 4.4; п. 4.7; п. 4.8; п. 4.9; п. 4.10; п. 4.14	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие	Свод правил 484.1311500.2020 "Системы противопожарной	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования". п. 7.1.2; п. 7.1.3; п. 7.1.4; п. 7.1.5; п. 7.1.9; п. 7.1.12	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон 69-ФЗ от 21.12.2004 "О пожарной безопасности" ст. 37 Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 п. 2; раздел XIII; п. 3; п. 4; п. 5; п. 9; п, 10; п. 11; п. 12; п. 13; п. 14; п. 15; п. 16; п. 23; п. 24, 29; п. 29; п. 26; п. 27; п. 36; п. 43; п. 48; п. 50; п. 54; п. 56; п. 60, раздел XIX, приложение 1; п. 65; п. 60, 468, 474, приложение 1,2; п. 71	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.