Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Тюменской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«23» мая 2023 г.
Регистрационный № 72-08-2023-007899

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 г. Ишима, ул. Орджоникидзе, 41
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Панькова Ольга Николаевна
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: - ИНН: -

Место нахождения объекта защиты:
627750, обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Орджоникидзе, д. 41

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1956
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	8914
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	470

1.6.	Объем здания, куб. м	6347
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000М» АЦДР.426469.027 ПС 2. Контролер адресной двухпроводной подсистемы С2000-КДЛ НВП БОЛИД 3. Блок индикации С2000-БИ НВП БОЛИД 4. Блок сигнально-пусковой «С2000-СП1 исп.01» АЦДР.425412.001-01 ПС 5. Адресный расширитель АР-8 НВП БОЛИД 6. Источник вторичного электропитания, резервированный ИВЭПР 12/5 2х12-Р БР 7. Извещатель пожарный дымовой оптико – электронный ДИП 34А-01-03 8. Оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Маяк – 12К» 9. Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513А исп.01 10. Оповещатель охранно-пожарный световой КРИСТАЛЛ-12 11. Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ Тип систем противопожарной защиты: - адресная система охранно-пожарной сигнализации с выводом на пульт ПСЧ-53 18 ОФПС г. Ишима; - комбинированная система оповещения и трансляции:

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		микшер-усилитель LPA-LX480, широкополосный настенный громкоговоритель LPA-05W3-F, блок сигнально-пусковой «С2000-СП1 исп.01» АЦДР.425412.001-01 ПС

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

В результате расчёта с учётом выполнения на объекте защиты предложенных мероприятий, направленных на повышение уровня пожарной безопасности людей, указанных в разделе 2.8 настоящего расчёта, было получено максимальное значение индивидуального пожарного риска равное 8,77*10-8 год. Отступление от требований нормативных документов по пожарной безопасности, в части ширины основного эвакуационного выхода из здания менее 1,2 м, ширины основного эвакуационного выхода из столовой менее 1,2 м, ширины лестничного марша менее 1,2 м, ширины лестничной площадки менее ширины лестничного марша, ширины дверей из учебных помещений с числом учащихся более 15 чел. менее 0,9 м не оказывают влияния на расчетное значение индивидуального пожарного риска на объекте защиты. Рассчитанное значение индивидуального пожарного риска в административном здании, расположенном по адресу: не превышает значения одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удалённой от выхода из здания точке, что соответствует требованию статьи 79 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности . Таким образом, имеющиеся на объекте отступления от требований нормативных документов по пожарной безопасности, не влияют на безопасность эвакуации людей из зданий при пожаре, следовательно, пожарная безопасность объекта защиты, при выполнении мероприятий, указанных в разделе 2.8 настоящего расчета считается обеспеченной

3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

не рассчитывалось

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении

	мероприятия	по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ч.4. ст.4, ст.69) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям» (п. 4.3 таб. 1)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 62, 68, 78, 80, 90) СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (п. 5.2) Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» (п. 20, 48, 49, 53)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 63, 78, 90) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (п. п. 8.1«а», 8.6, 8.8) Постановление Правительства	Выполняется

		Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» (п. п. 26, 71, 72)	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ч.4, ст.4, ст. 32 таб. 21, 22) СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (п. п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям» (п. 4.15, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20) СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (п. п. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ч.4, ст.4, ст. 89) СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п. п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11, 4.2.12, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.23, 4.2.24, 4.2.25, 4.2.26, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.8,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		4.4.9, 4.4.10, 4.4.11, 4.4.12, 4.4.13, 4.4.14, 4.4.15, 4.4.16, 4.4.17, 4.4.18, 4.4.19, 4.4.20, 4.4.21, 4.4.22, 4.4.23, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6) СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (п. п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5) Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» (п. п. 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 23, 26, 27, 31, 36)	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» (ст. 22) Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 90) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям» (п. п. 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17) Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении правил противопожарном режиме в РФ» (п. 72)	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ч.4, ст.4, ст. 54, 56, 62, 91, 103) СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (п. п. 4.1, 4.2, 4.3, 5.3, таб. 2) СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (глава 5, глава 6 раздел 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, глава 7 раздел 7.1, 7.2, 7.5) Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» (п. 54)	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ч.4, ст.4, ст.5, ст. 54, 57, 59, 103) СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (глава 5, раздел 5.13, 5.14, 5.15; глава 6 раздел 6.2)	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 4, 5, 6) Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		16.09.2020 «Об утверждении правил противопожарном режиме в РФ» (раздел 1, п. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, раздел 5, п. 88, 89, 90, 91, 92; раздел 18, п., 392, 393, 394; раздел 19, п. 395, 396,397, 398, 399, 400, 401,402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 412, 413) Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.