

«10» июня 2024 г.

Регистрационный № 72-08-2024-009337



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Дом Правосудия

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Устинова Карина Олеговна

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: - _____

ИНН: - _____

Место нахождения объекта защиты:

625038, обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

10.01.1986

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	26
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	16

1.6.	Объем здания, куб. м	47	
1.7.	Количество этажей	9	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС адресного типа, АУПТ газовая (серверная, архив), АУПТ порошковая (кладовая хранения вещ. доказательств), СОУЭ 4-го типа, ВПВ, НПВ (2 ПГ – 60м и 70м от здания)	
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Оценка не проводилась			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008: ст. 69 (п. 1) – Выполняется СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты.	Выполняется

		Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: п. 4.3, 4.4, 4.5, табл. 1 – Выполняется	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008:ст. 62 – Выполняется. СП 8.13130-2020 « Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»:п. 4.2, 5.3, табл. 2 – Выполняется	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочными конструктивным решениям»:п. 7.1 - Выполняется, п. 8.1 - Не выполняется, п. 8.6 – Выполняетсяп. 8.9 –Выполняется ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020): п. 71 - Не выполняется	Не выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008: ст. 57 – Выполняется, ст. 58 – Выполняется, ст. 87 – Выполняется, ст. 88 – Не выполняется (лестничные клетки не отделены от общего коридора), ст. 137 – Выполняется СП 2.13130-2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»: п. 4.5 –Не выполняется, п. 5.2.3	Не выполняется

		<p>–Выполняется, п. 5.2.6 – Выполняется, п. 5.4.13 – Не выполняется окна 6 этажа над кровлей 5-ти этажного здания, п. 6.7.1 – Выполняется ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020): п.12 – Не выполняется, п.13– Выполняется, п.15 – Не выполняется, п.16 – Выполняется СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»:п. 4.1, 4.3 – Выполняется, п. 7.4 – Не выполняется (от арендаторов), п. 7.5 – Выполняется, п. 7.17, 7.20 – Выполняется</p>	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008:ст. 53 (п. 2, 3) – Выполняется, ст. 89, табл. 28 – Выполняется СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»:п. 6.4 – Выполняется, п. 6.5, 6.19 – Выполняется, п. 6.10* – Выполняется, п. 6.11* – Выполняется, п. 6.16 –Не выполняется (ширина выхода), п. 6.18* – Выполняется, п. 6.24* – Выполняется, п. 6.25* – Выполняется, п. 6.26* – Не выполняется, п. 6.27 – Выполняется, п. 6.29 – Выполняется СП 1.13130-2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: п. 4.2.10 – Выполняется, п. 4.2.14 – Выполняется, п. 4.2.15 – Выполняется, п.5.1.3 – Выполняется, п. 4.2.16 – Выполняется п. 4.2.20 – Не</p>	Не выполняется

		<p>выполняется, п. 4.2.22 – Не выполняется, п. 4.3.2 – Выполняется, п. 4.3.3 – Выполняется, п. 4.3.7 – Не выполняется, п. 4.3.12 – Выполняется п. 4.4.2 – Выполняется, п. 4.4.3. – Выполняется, п. 4.4.4 – Выполняется, п. 4.4.6 – Не выполняется, п. 4.4.9 – Не выполняется п. 4.4.11 – Не выполняется, п. 7.13, табл. 14 – Выполняется ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020):п. 14 – Выполняется, п. 16 – Выполняется, п. 27– Выполняется, п. 35– Выполняется, п. 36 – Выполняется (а)</p>	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008:ст. 90 – Выполняется СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: п. 7.1, 7.2, 7.3 – Выполняется, п. 7.6 – Выполняется, п. 7.14 – Выполняется СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»:п. 8.1 – Выполняется, п. 8.3*, 8.4* – Выполняется</p>	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения,	<p>Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008: ст. 52 (п. 3,4) – Выполняется, ст. 54 – Выполняется, ст. 83 – Выполняется, ст. 84 – Выполняется, ст. 86 –</p>	Не выполняется

оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)

Выполняется, ст. 91 –
Выполняется, ст. 103,104 –
Выполняется, ст. 112,113 –
Выполняется СП 3.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»: п. 3.3 –
Выполняется, п. 3.4 – Выполняется, п. 3.5 – Выполняется п. 4.1, 4.2, 4.3 – Выполняется, п. 4.4 –
Выполняется, п. 4.6 – Выполняется, п. 4.7, 4.8 – Выполняется, п. 5.3 –
Выполняется Табл. 1,2 –
Выполняется СП 5.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»: п. 5.1, 5.2, 5.7-5.10 – Выполняется, п. 13.1.11, приложение А – Выполняется, п. 13.1.12 – Выполняется, п. 13.2.2 –
Выполняется п. 13.2.3 –
Выполняется, п. 13.2.4 –
Выполняется, п. 13.3.6 –
Выполняется, п. 13.3.7, 13.3.8, 13.3.10, 13.3.12, 13.3.13,13.3.17 приложение П – Выполняется, п. 13.4.1, табл. 13.3*, п. 13.4.6, табл. 13.5 – Выполняется, п. 13.13.1, 13.13.2, 13.13.3 – Выполняется, п. 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4, 13.14.5, 13.14.6,13.14.7, 13.14.8, 13.14.9, 13.14.10, 13.14.11, 13.14.12, 13.15.14, 13.15.20 – Выполняется, п. 13.15.2, 13.15.3, 13.15.4, 13.15.7, 13.15.12 – Выполняется, п. 13.15.13 –
Выполняется, п. 15.1, 15.5 –
Выполняется СП 10.13130 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний

		<p>противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»: п. 6.1.20 – Выполняется СП 6.13130-2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»:п. 4.1 – Выполняется, п. 4.3 – Выполняется, п. 4.4, 4.7 – Выполняется п. 4.8, 4.9 – Выполняется, п. 4.10 – Выполняется ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020): п. 10 – Выполняется, п. 48 – Не выполняется, п. 50 – Выполняется, п. 51 – Не выполняется, п. 54 – Выполняется</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>СП 5.13130-2009 « Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» :п. 14.1, 14.3 – Выполняется, п. 14.4 – Выполняется, п. 14.4 – Не выполняется</p>	Не выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности»: ст. 37 – Выполняется ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020): п. 2, раздел XIII – Выполняется, п. 3 – Выполняется, п. 4 – Выполняется,</p>	Не выполняется

	<p>п. 5 – Выполняется, п. 9 – Выполняется, п. 11 – Выполняется, п. 17 – Выполняется, п. 24,29 – Не выполняется (противопожарные двери), п. 25 – Выполняется, п. 36 – Выполняется, п. 43 – Выполняется, п. 56 – Выполняется, п. 60, раздел XIX, приложение № 1, 70, 468, 474, приложения N 1 и N 2 – Выполняется</p>	
--	---	--