


«23» июля 2024 г.

Регистрационный № 72-08-2024-012036



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Филиал Федерального казенного предприятия "Российская государственная  
цирковая компания" "Тюменский государственный цирк"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РОССИЙСКАЯ  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦИРКОВАЯ КОМПАНИЯ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027739272527

ИНН: 7702060003

Место нахождения объекта защиты:

625000, обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 15

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

25.01.2005

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела                    |  |
|-------|---|--|
| 1.    | <b>Характеристика объекта защиты</b>    |  |
|       | Наименование параметра                  | Значение параметра   |
| 1.1.  | Степень огнестойкости                   | II   |
| 1.2.  | Класс конструктивной пожарной опасности | C1   |
| 1.3.  | Класс функциональной пожарной опасности | Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях |
| 1.4.  | Высота здания, м                        | 24   |

| 1.5.                                      | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м   | 3621   |   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|---|---|--|--|--|--|
| 1.6.                                      | Объем здания, куб. м  | 45000  |   |   |  |  |  |  |
| 1.7.                                      | Количество этажей   | 3  |   |   |  |  |  |  |
| 1.8.                                      | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)  | Не имеет   |   |   |  |  |  |  |
| 1.9.                                      | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)  | АУПС-адресная (Болид); СОУЭ-3 тип; ВПВ АУПТ водяное, спринклерное, противодымная вентиляция.<br>Пожарных гидрантов наружного противопожарного водоснабжения на балансе объекта защиты нет. |   |   |  |  |  |  |
| 2.  | <p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br/> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>   |  |   |   |  |  |  |  |
| 3.  | <p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br/> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">На основании собственной оценки возможного ущерба имуществу третьи лиц от пожара делается вывод, что возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара не прогнозируется</p>   |  |   |   |  |  |  |  |
| 4.  | <p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> |  | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |  |  |  |
| Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту   | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется   |   |   |  |  |  |  |
|   |   |  |   |   |  |  |  |  |

|      |  | защиты   |                |
|------|--|--|----------------|
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | Выполняется Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - ст. 69 п. 1; СНиП 2.07.01.-89* Градостроительство. Планировка и застройка 1 (обязательное) п. 1* таб. 1* Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"): - раздел II п. 65  | Выполняется    |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение                   | Выполняется Объект защиты не имеет на балансе источников наружного противопожарного водоснабжения  | Выполняется    |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники                  | Выполняется Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - ст. 63 п. 6; - ст. 90 п. 1 (1,2); СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям": - раздел 8 п. 8.1; 8.8; 8.9 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"): - п. 7.1 | Выполняется    |
| 4.4. | Конструктивные и   | Выполняется Федеральный закон  | Не выполняется |

|      |  |  |             |
|------|--|--|-------------|
|      | объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | от 22.07.2008 г. № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": - ст. 28; - ст. 31; - ст. 87; - приложение таб. 22 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с изменениями № 1, 2): -раздел 4 п.п. 4.1; 4.3; 4.4; -раздел 5 п.п.5.17; 5.18* (таб. 4*); 5.19 (таб. 5*); 5.21*; -раздел 7 п.п.7.1; 7.2; 7.4; 7.5; 7.7; 7.8; 7.11; 7.12*; 7.13; 7.14; 7.15; 7.16; 7.18 (1 абзац); 7.22*(1 абзац); 7.28; 7.29.   |             |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы           | Выполняется Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 53 части 1; 2; 3 - ст. 89 части 1; 2; 14 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с изменениями № 1, 2): - раздел 6 п.п. 6.4; 6.5; 6.6; 6.9*; 6.11*; 6.12*; (абзац 1); 6.13* (абзац 1 и 2); 6.14; 6.15*; 6.16; 6.17; 6.18*; 6.19; 6.20; 6.22; 6.24*; 6.25*; 6.26*; 6.27*; 6.28*; 6.29; 6.30*; 6.31*; 6.32; 6.34*. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ ОТ 16.09.2020 Г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"): - раздел 1 п.п. 5; 16( г, д, е, ж, м); 27; 28; 29. | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара              | Выполняется Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - ст. 27 часть 1 ст. 90 части 1 (1;3) 2 СНиП 21-01-97*  | Выполняется |

|      |   |   |             |
|------|---|---|-------------|
|      |   | <p>Пожарная безопасность зданий и сооружений (с изменениями № 1, 2): - раздел 8 п.п. 8.1; 8.2; 8.4*4 8.14; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"): - п.п. 26; 71</p>  |             |
| 4.7. | <p>Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p> | <p>Выполняется Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 "Технический регламент в требованиях пожарной безопасности" - ст. 85 - ст. 103. НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования": - раздел 12 п.п. 12.9; 12.10; 12.12; 12.15; 12.16; 12.24; 12.25; 12.29; 13.30; 12.31; 12.45; 12.46; 12.47; 12.48; 12.49; 12.50; 12.51.; 12.52; 12.53; 12.54; 12.57; 12.58; 12.59. НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации": - Приложение (обязательное) раздел 1 таб. 1 п. 9. НПБ 104-03 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях": - раздел 3 п.п. 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.9; 3.10; 3.11; 3.14; 3.17; 3.19; 3.20; 3.214 3.22; 3.23; 3.24; 3.25; 3.26; 3.27; - раздел 5 п. 5.1 таб. 2 (п.18) СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование": - раздел 8 п.п. 8.1; 8.2 (и); 8.6; 8.7. Правила противопожарного</p> | Выполняется |

|      |   |   |             |
|------|---|---|-------------|
|      |   | режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"): - п.п. 10; 48 (первый абзац); 50; 54; 55   |             |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | Выполняется Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 "Технический регламент в требованиях пожарной безопасности" - ст. 83 части 4, 5, 7, 9; - ст. 84 часть (1-4); 2; 3; 4; 7; 8; 9. НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования": - раздел 12 п.п. 12.45; 12.46; 12.48; 12.49; 12.50; 12.52; 12.53; - раздел 13 п.п. 13.1; 13.2 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"): - п.п. 10; 48 (1 и 2 абзац); 50; 54; 55; 56 | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим  | Выполняется Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"): - п.п 2; 2(1); 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 15; 16( а, б, г, д, е, к, о); 17(1); 18; 22 (г); 23; 25; 26 (1 абзац); 27 (а, б, в, г, д); 30; 31; 32; 35; 36; 37 (1 абзац); 40; 41 (б); 43 (первый абзац); 54; 55; 56; 60; - раздел IV п.п. 84; 85; 86 (первый абзац); 87; - раздел XVIII; -  | Выполняется |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | раздел XIX п.п. 395; 397; 399; 400;<br>406; 407; 409; - приложение № 1 |  |
|--|--|--|