Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Тюменской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«23» августа 2024 г.
Регистрационный № 72-08-2024-014601

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Государственное бюджетное учреждение Тюменской области "Объединение автовокзалов и автостанций"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ АВТОВОКЗАЛОВ И АВТОСТАНЦИЙ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1127232004866 ИНН: 7202226772

Место нахождения объекта защиты:
625013, обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 9

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
29.03.2004
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.3 Вокзалы
1.4.	Высота здания, м	11
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	912
1.6.	Объем здания, куб. м	12304
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	Не имеет

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	В комплекс автоматизированной системы управления СПЗ: включены : пункт управления системами противопожарной защиты (помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала), система автоматизированной пожарной сигнализации, система передачи информации о пожаре на пульт ведомственной охраны. На каждом этаже. Система автоматического оповещения и управления эвакуацией людей. Внутренний противопожарный водопровод с установкой ПК.

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Объект соответствует нормативному значению пожарного риска			
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
отсутствует			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 (пп.4.3 таблица)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 (пп.5.2 таблица2, 5.10,5.17,пп.8.8, 8.9,8.13,8.14)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 (пп8.1, 8.6-8.8)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008, ст.58,87 СП 2.13130.2020 (пп.5.2,5.3,5.4.5,5.4.10,5.4.16, пп.6.7.15,6.7.17	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 (ст.53 ст.89) СП 1.13130.2020 (пп.4.1,4.2.1-4.2.22,4.2.25,4.3.1-4.3.8,4.3.11,4.3.12, 4.4.1-4.4.9,4.4.11,4.4.12, 4.4.15,4.4.16,4.4.22, 4.4.23,п.7.1.1-7.1.10,п.7.12.1-7.2.19	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 (ст.90) СП 4.13130.2013 (пп.7.1,7.3-7.8,7.13,7.14,7.16)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008,ст.62,83,84,86 СП 3.13130.2009 пп.3.1-3.5,п.4.1,п.4.2, п.4.4,п4.6-4.8,п.5.1-5.5 СП 484.1311500.2020 п.5.1-5-2,п.5.5-5.9,п.5.11-5.22,п.6.1.1-6.1.6, п.6.2.1-6.2.12,п.6.3.1-6.3,4,п.6.4.1-6.4.5,п.6.5.1-6.5.4,п.6.6.2-6.6.5,п.6.6.7,п.6.6.9,п.6.6.11,п.6.6.16,п.6.6.27,п.6.6.32,п.7.2 СП 486.1311500.2020 п.4	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 ст.52,54,83,84 СП 484.1311500.2020	Выполняется

	противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п.7.1.1-7.1.13,п.7.2.1-7.2.4,п.7.5.1	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением правительства РФ №1479 от 16.09.2021) пп.: 2,3,5,8-19,21-32,34-37,40-43,48-50,52,54-56,60,63,65,67,70,71,73,75,207-209,337-372,392-410,412,413	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.