## Зарегистрирована ГУ МЧС России по Тюменской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«16» сентября 2024 г. Регистрационный № 72-08-2024-015775



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание гостиницы

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АТРИА»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1187232012791 ИНН: 7203450223

Место нахождения объекта защиты:

625022, обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд Солнечный, д. 23А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2018

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	II	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития,	
		спальные корпуса санаториев и	
		домов отдыха общего типа,	
		кемпингов, мотелей и	
		пансионатов	
1.4.	Высота здания, м	15	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	882	
	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м	13460	
1.7.	Количество этажей	6	

	1			
1.8.	Категория наружных устано	-	H	е имеет
	опасности, категория здани			
	пожарной и взрывопожарно			
	(указывается для зданий пр	оизводственного или		
	складского назначения)			
1.9.	Перечень и тип систем про	-	Здани	е защищено
	(системы противодымной з	•		кими установками
	сигнализации, пожаротуше		-	і сигнализации
	управления эвакуацией, вну		,	Л) и оснащено
	противопожарные водопров	воды)		оповещения и
			• •	эвакуацией людей
				цаниеоборудовано
			• •	противопожарным
			-	одом. Наружное
			_	вопожарное
				ние обеспечено от
				сположенного на
				твенно-питьевого
				а города Тюмень.
				оборудовано
			-	ми средствами
			пожар	оотушения.
	I			
2.		<u>го риска, проведенна</u>		
	(Заполняется, если провод	-	_	-
	_	южарного риска, а такж		
	дополнительных инженер	-		
	обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе			
		тип систем противопож	арнои защит	ы)
		Оценка не проводилась		
3.		<u>го ущерба имуществу</u>	_	_
	(Заполняется самостоятель			• •
	имуществу третьих лиц		ятся реквизи	ты документов
	страхования)			
0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не производилась.		
4.		<u>ении мероприятий по</u>		
	безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объект			<u>гься на объекте</u>
		защиты_		
	Наименование	Реквизиты нормативны	ых правовых	Сведения о
	противопожарного	актов и нормативных ,	•	выполнении
	мероприятия	по пожарной безоп	<del>-</del>	выполняется/не
		перечень статей (часте		выполняется
I	I	1 1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	I

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты  СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.  Ограничение распространения пожара на объектах защиты.	Выполняется
		Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям» (п.4.2- п.4.5, 4.15,табл.1)	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.62 ч.1, ч.2)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям» (п.:7.1, 8.1, 8.6-8.9, 8.13) Федеральный закон от 22.07.2008 №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.90.ч1) Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 п.71.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям»(п.: 5.6.2-5.6.5) Федеральный закон от 22.07.2008 №123 — ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

		безопасности» (ст.57, ст.58, ст.59 ч.1,2 ст.80 ч.1, ст.87 ч. 1,2,3,5,6,7,8,11, ст. 88 ч 1,2,3,5,6,7,8,9,13,14,15,16,19, ст.137 ч.1,2,4,5,6, ст.140 ч.2) СП 2.13130.2020 : п.4.5, п.4.8, п.5.2.3, п.5.2.4, п.5.2.7, п.5.3.4, п.5.4.2, п.5.4.3, п.5.4.5, п.5.4.7, п.5.4.9, п.5.4.16, п.5.4.18, п.5.4.19, п.5.4.20, п.6.1.1, табл.6.1	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п.: 4.2.7, 4.2.9, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.22, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 7.3) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям» (п. 5.1.1-5.1.6) Федеральный закон от 22.07.2008 №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 5,6, 53)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям»(п.:7.3. 7.5, 7.14, 7.16) Федеральный закон от 22.07.2008 №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.90)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации,	СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной	Выполняется

ı	пожавотунация	болоностуру (д. 2.1.2.5.4.1.4.2.)	
	пожаротушения,	безопасности»(п.:3.1-3.5, 4.1, 4.2,	
	оповещения и управления	5.2-5.5, табл.2,)	
	эвакуацией, внутренний и	СП484.1311500.2020 «Системы	
	наружный	противопожарной защиты.	
	противопожарные	Системы пожарной сигнализации и	
	водопроводы)	автоматизация систем	
		противопожарной защиты. Нормы	
		и правила проектирования» (п.	
		5.1-5.22; 6.1.1- 6.1.6; 6.3.1 - 6.3.4;	
		табл.,А1 п.10) СП 8.13130.2020	
		«Системы противопожарной	
		защиты. Наружное	
		противопожарное водоснабжение.	
		Требования пожарной	
		безопасности» (п. 4.2-4.5, п. 5.2,	
		табл. 2) СП 10.13130.2020	
		«Системы противопожарной	
		защиты. Внутренний	
		противопожарный водопровод.	
		Требования пожарной	
		безопасности» п. 6.2 Федеральный	
		закон Российской Федерации от 22	
		июля 2008г. «Технический	
		регламент о требованиях пожарной	
		безопасности» №123-ФЗ: части 1 и	
		2 статьи 54.	
4.8.	Размещение, управление и	Федеральный закон Российской	Выполняется
	взаимодействие	Федерации от 22 июля 2008г.	
	оборудования	«Технический регламент о	
	противопожарной защиты	требованиях пожарной	
	с инженерными системами	безопасности» №123-ФЗ: часть 1	
	зданий и оборудованием,	статьи 54, часть 4 статьи 83. СП	
	работа которого	3.13130.2009 «Системы	
	направлена на	противопожарной защиты. Система	
	обеспечение безопасной	оповещения и управления	
	эвакуации людей, тушение	эвакуацией людей при пожаре.	
	пожара и ограничение его	Требования пожарной	
	развития	безопасности» (п.:3.1-3.5, 4.1, 4.2,	
	IL MARIETTE	5.2-5.5, табл.2,)	
		СП484.1311500.2020 «Системы	
		противопожарной защиты.	
		Системы пожарной сигнализации и	
		автоматизация систем	
I	I	иотоматизация систем	

		противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (п. 5.1-5.22; 6.1.1- 6.1.6; 6.3.1 - 6.3.4; табл., А1 п.10)	
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 пункты: 2-5, 9-12, 13-15, пп. а, б, д, е, ж, з, к, м, н, о п.16, 17, 18, 21-37, 43, 48, 49, 50, 54-56, 60, 65, 71, 73, 90, 91, 92, 288, 395, 397, 400, 403, 404, 406, 407, 409, 413.	Выполняется