Зарегистрирована ГУ МЧС России по Тюменской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«24» октября 2024 г. Регистрационный № 72-08-2024-018104



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

«Детский сад Лесовичок» структурное подразделение «Горнослинкинской средней общеобразовательной школы» – филиала муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Туртасская средняя общеобразовательная школа» Уватского муниципального района.

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТУРТАССКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027201300554

ИНН: 7225003356

Место нахождения объекта защиты:

обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Горнослинкино, ул. Северная, д. 5

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

09 12 1997

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела			
п/п				
1.	Характеристика объекта защиты			
	Наименование параметра	Значение параметра		
1.1.	Степень огнестойкости	IV		
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0		
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных		
		образовательных организаций,		
		специализированных домов		
		престарелых и инвалидов		
		(неквартирные), больницы,		
		спальные корпуса		
I	l			

		образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций			
1.4.	Высота здания, м	2			
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1343			
	здания, кв. м				
1.6.	Объем здания, куб. м	4323			
1.7.	Количество этажей	1			
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет			
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Прибор управления системой АПС «Панель-2-ПРО; блок управления системной АПС «БУ 32-И; Извещатель пожарный дымовой радиоканальный адресный «Аврора-Д-ПРО»; извещатель пожарный дымовой /оповещатель световой, звуковой и речевой радиоканальный «Аврора-ДО-ПРО» 9ИП 212-3/7); извещатель пожарный адресный «ИПР-ПРО»; извещатель пожарно тепловой радиоканальный адресный «Аврора -Т-ПРО», обеспечивающая систему пожарной охраны.			
2.	Оценка пожарного риска, проведенна				
	(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе				
	перечень и тип систем противопожарной защиты)				
	Оценка не проводилась				
3.	Оценка возможного ущерба имуществу	<u>третьих лиц от пожара</u>			

(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Сумма ущерба имущества третьих лиц от пожара составит – до 3 243 221руб.42 коп. на основании баланса государственного (муниципального) учреждения на 01.10.24г.

4. <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>

	<u>защиты</u>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП4.13130.2013 п.4.3-4. 13 таблица 1	Выполняется	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП8.13130.2020 пункты 5.1,8.5,8,8-8.12,11.2,11.3,11.4, таблица 1	Выполняется	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП4.13130.2013 7.1, 8.1 СП	Выполняется	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013 пункт 6.6.1, 6.7.10-6.7.14, таблица 6.12	Выполняется	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 пункты 4.1.2, 4.2.7-4.2.11, 4.2.12-4.2.22, 4.3-4.37, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1-4.4.9,4.4.11, 4.4.12, 7.12.1-7.12.20 СП 1.13130	Выполняется	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 1.13130.2020 пункты 7.1-7.3, 7.5, 7.6	Выполняется	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной	СП 4.13130.2013 пункт 6.1,6.8,6.9,6.22,8.1-пункты 13.1.11, 13.1.12, 13.1.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1,	Выполняется	

	сигнализации,	13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2,	
	пожаротушения,	13.14.4-13.14.13, 13.15.2-13.15.4,	
	оповещения и управления	13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3 15.1,	
	эвакуацией, внутренний и	15.5,-пункты 5.1, 8.4, 8.6-8.8, 10.1,	
	наружный	10.3-10.5	
	противопожарные		
	водопроводы)		
4.8.	Размещение, управление и	СП 5.13130.2020 пункты 14.2,14.4	Выполняется
	взаимодействие		
	оборудования		
	противопожарной защиты		
	с инженерными системами		
	зданий и оборудованием,		
	работа которого		
	направлена на		
	обеспечение безопасной		
	эвакуации людей, тушение		
	пожара и ограничение его		
	развития		
4.9.	Организационно-	Пункты 2-4, 6-14, 21-24, 30-40, 42,4	Выполняется
	технические мероприятия	3,48-50,55,57-59,61-66,70,71,74,-77,	
	по обеспечению пожарной	96-105,460-462,465,471,475,476,47	
	безопасности объекта	8,480 постановления	
	защиты и	Правительства РФ от16.09.2020г	
	противопожарный режим	№1479	