Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Тюменской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«06» мая 2025 г.
Регистрационный № 72-08-2025-006615

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Структурное подразделение МАОУ «Беркутская СОШ» Сингульская начальная общеобразовательная школа — детский сад
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БЕРКУТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027201463695 ИНН: 7228002294

Место нахождения объекта защиты:
обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Сингуль Татарский, ул. Мусы Джалиля, зд. 42

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.09.1967
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1456
1.6.	Объем здания, куб. м	10827
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС, СОУЭ 2-го типа, наружное противопожарное водоснабжение (пожарный резервуар 26 м.куб)

2.	**Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

На объекте защиты проведен расчет пожарного риска, согласно выводам которого индивидуальный пожарный риск не превышает значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания точке, что соответствует требованиям ст.79 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

3.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

отсутствует

4. **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	часть 1, часть 2, Статьи 69 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технического регламента); СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.4.1; п.4.2; п.4.3; (в части не противоречащей ранее действующим требованиям в соответствии с ч.4 ст.4 Технического регламента), СНиП II-К.2-62 «Планировка и застройка населенных мест» п.6.7, п.6.8, таблица.11;	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	статья 62 Технического регламента, статья 68 Технического регламента. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» п.5.1,табл.1, п.5.2, табл.2, п.5.4, п.10.1 – п.10.6, п.10.10, п.10.11 (в части не противоречащей ранее действующим требованиям в соответствии с ч.4 ст.4 Технического регламента). СНиП II-Г.3-62 «Водоснабжение. Нормы проектирования», п.2.7, п.2.8, таблица.4, п.2.12, п.2.13, п.2.14, п.2.26;	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Статья п.1 ч.1 ст.90 Технического регламента; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.8.1.1, п.8.1.2, п.8.1.4 – п.8.1.10 (в части не противоречащей ранее действующим требованиям в соответствии с ч.4 ст.4 Технического регламента; п.8.11, табл.29, п.8.14, п.8.35, п.8.36 СНиП II-К.2-62 «Планировка и застройка населенных мест»	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Статья 35 Технического регламента. (полностью) Статья 57 Технического регламента.(полностью) Статья 58 Технического регламента. (полностью) Статья 59 Технического регламента. Статья 87 Технического регламента (часть 1; 2; 3; 5; 6; 7; 9; 10, 11) Статья 88 Технического регламента. (часть 1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 13, 14; 19); статья 134 (часть 1; 2; 3; 5; 6; 14); СП 2.13130.2020 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты», п.5.2.3 – п.5.2.8, п. 5.2.10, п.5.3.1 – п.5.3.6, п.5.4.1 – п.5.4.21, п.6.7.1 – п.6.7.2, п.6.7.8. (в части не противоречащей ранее действующим требованиям в соответствии с ч.4 ст.4 Технического регламента); СНиП II-А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования», п.2.2, п..2.3, таблица.2, п.2.4- п.2.10, п.3.1, п.3.4, п.3.7 – п.3.12;	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Статья 53 Технического регламента (полностью); ч.1 — ч.4, ч.8, ч.10, ч.11, ч.14 Статья 89 Технического регламента; Свод правил СП	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.1.2, п.4.1.5, п.4.1.7, п. 4.2.1-п.4.2.9, п.4.2.12 — п.4.2.22, п.4.2.24, п.4.2.25, п.4.2.28, п.4.3.1 — п.4.3.9, п.4.3.11, п.4.3.12, п.4.4.1 — п.4.4.9, п.4.4.11 — п.4.4.12, п.4.4.15 — п.4.4.16, п.4.4.22 — п.4.4.23, п.5.1.1 — п.5.1.4, п.5.2.1 — п.5.2.2, п.7.1.1 — п.7.1.10, п.7.12.1 — п.7.12.15; (в части не противоречащей ранее действующим требованиям в соответствии с ч.4 ст.4 Технического регламента). СНиП II-Л.2-62 «Общественные здания и сооружения. Основные положения проектирования», п.1.1, п.3.3, п.3.4, п.3.5, п.3.7, п.3.8 – п.3.12, п.3.14; СНиП II-А.5-62* «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений», п.4.1-п.4.7, п. 4.9 – п.4.11.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Статья 90 Технического регламента; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п.7.1 – п.7.14, п.7.16 (в части не противоречащей ранее действующим требованиям в соответствии с ч.4 ст.4 Технического регламента)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной	Статья 54 Технического регламента (полностью); ч.1, ч.4 — ч.7.1, ч.9, ч.10 Статья 83 Технического регламента. ч.1 — ч.11 Статья 84	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Технического регламента; п.3.1 — п.3.5, п.4.1 — п.4.8, п.5.1 — п.5.5, табл.1, табл.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п.5.1 — п.5.22, СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Статья 54 Технического регламента (полностью); ч.1, ч.4 — ч.7.1, ч.9, ч.10 Статья 83 Технического регламента. ч.1 — ч.11 Статья 84 Технического регламента; п.3.1 — п.3.5, п.4.1 — п.4.8, п.5.1 — п.5.5, табл.1, табл.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п.5.1 — п.5.22, СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; (в части не противоречащей ранее действующим требованиям ч.4 ст.4 Технического регламента) п.2.1.73, п.2.1.74, п.2.1.76 Правил устройства электроустановок (ПУЭ).	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта	Ст. 4, ст.6, ч.1, ч.2, Статья 55; ч.1 — ч.7 ст.64, Технического регламента; п.1 – п.5, п.8 – п.19, п.21 -п.23, п.25 -. п.28, п. 30 – п.43,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	защиты и противопожарный режим	п.48 — п.52, п.54 - п.56, п.59 – п.60, п.63, п.65 – п.73,п.88 - п.92, раздел XVIII, раздел XIX, Приложение №1, Приложение №4 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479); п.1 — п.3, Приложение.1, Приказ МЧС России от 18 ноября 2021г. №806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.