

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Тюменской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«22» мая 2026 г.

Регистрационный № 72-08-2026-008459



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Демьянская средняя общеобразовательная школа имени гвардии матроса Андрея Копотилова» Уватского муниципального округа

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕМЬЯНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  
ИМЕНИ ГВАРДИИ МАТРОСА АНДРЕЯ КОПОТИЛОВА" УВАТСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027201300610

ИНН: 7225003420

Место нахождения объекта защиты:

обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 25

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1983

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела                    |  |
|-------|---|--|
| 1.    | <b>Характеристика объекта защиты</b>    |  |
|       | Наименование параметра                  | Значение параметра   |
| 1.1.  | Степень огнестойкости                   | II   |
| 1.2.  | Класс конструктивной пожарной опасности | C1   |
| 1.3.  | Класс функциональной пожарной опасности | Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций |

| 1.4.         | Высота здания, м   | 13  |              |                                |            |
|--------------|--|---|--------------|--------------------------------|------------|
| 1.5.         | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м  | 2667  |              |                                |            |
| 1.6.         | Объем здания, куб. м   | 27583   |              |                                |            |
| 1.7.         | Количество этажей  | 3   |              |                                |            |
| 1.8.         | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)   | ДН пониженная пожаро-опасность  |              |                                |            |
| 1.9.         | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)   | 1. Система автоматической пожарной сигнализации. 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей. 3. Система вытяжной противодымной вентиляции. 4. Система внутреннего противопожарного водопровода. 5. Система наружного противопожарного водопровода. |              |                                |            |
| 2.           | <p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br/> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчетная величина индивидуального пожарного риска МАОУ "Демьянская СОШ имени гвардии матроса А. Копотилова" Уватского муниципального района, Тюменская область, Уватский район, с. Демьянское, ул. НПС, д. 25 не превышает величины нормального значения индивидуального пожарного риска.</p> |   |              |                                |            |
| 3.           | <p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br/> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">00.00 руб.</p>  |   |              |                                |            |
| 4.           | <p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Реквизиты нормативных правовых</th> <th>Сведения о</th> </tr> </thead> </table>   |   | Наименование | Реквизиты нормативных правовых | Сведения о |
| Наименование | Реквизиты нормативных правовых   | Сведения о  |              |                                |            |

|      | противопожарного мероприятия   | актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | выполнении выполняется/не выполняется |
|------|--|---|---------------------------------------|
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями   | СП 4.13130.2013: п. 4.3, табл. 1  | Выполняется                           |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение   | СП 8.13130: п. п.4.1, 5.2, 8.8  | Выполняется                           |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники  | СП 4.13130.2013: п. п. 7.1, 8.1   | Выполняется                           |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности  | СП 4.13130.2013: п. 5.2.6   | Выполняется                           |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы   | СП 1.13130.2020:6 п. п. 4.2.13 - 4.2.22, 4.3.2 -4.3.12, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.16, 4.4.22, 5.1.4, 6.1.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.3.11                | Выполняется                           |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара  | СП 4.13130.2013: п. п. 7.1-7.3,7.5,7.6  | Выполняется                           |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | СП 3.13130.2009: п. п. 3.3 - 3.5, 4.3,5.1,5.4, 6,7. СП 484.1311500.2020: п. п. 6.1,6.2. СП 7.13130.2013: п. 8.5   | Выполняется                           |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие  | СП 484.1311500.2020: п. п. 6.3, 6.6   | Выполняется                           |

|      |  |   |             |
|------|--|---|-------------|
|      | <p>оборудования<br/>противопожарной защиты<br/>с инженерными системами<br/>зданий и оборудованием,<br/>работа которого<br/>направлена на<br/>обеспечение безопасной<br/>эвакуации людей, тушение<br/>пожара и ограничение его<br/>развития</p> |   |             |
| 4.9. | <p>Организационно-<br/>технические мероприятия<br/>по обеспечению пожарной<br/>безопасности объекта<br/>защиты и<br/>противопожарный режим</p>   | <p>Приказ МЧС России от 18.11.2021<br/>№ 806. Постановление<br/>Правительства Российской<br/>Федерации от 16.09.2020 № 1479:<br/>п. п. 2- 4, 5 - 12, 15 - 17, 21, 22, 23,<br/>26, 27, 30, 31, 35, 36, 43, 48, 52, 54 -<br/>56, 60, 65, 73, 392 - 394, 397, 403,<br/>407, 408, 409</p> | Выполняется |