

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Тюменской области  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«26» мая 2026 г.

Регистрационный № 72-08-2026-008620



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад  
№ 40-Центр развития ребенка" г. Тобольска

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 40 - ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА" Г.  
ТОБОЛЬСКА

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1077206003181

ИНН: 7206037092

Место нахождения объекта защиты:

обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. 10, д. 28

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

10.06.1988

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1544
1.6.	Объем здания, куб. м	15732
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	«Сигнал 20М» кол-во 2 шт., извещатель пожарный дымовой ИПД-3.1 в кол-ве 190 шт., извещатель пожарный ИП-103 в кол-ве 18 шт., извещатель пожарный ручной ИПР в кол-ве 25 шт., «Стрелец-мониторинг» (с выводом сигнала на 8 ПСО ГПС ФПС ГУ МЧС России по Тюменской области), : пожарных кранов – 11 штук диаметром – 50 мм., укомплектованы пожарными рукавами, длина 20 метров, оповещатель охранно-пожарный речевой «Рокот-2» в кол-ве 27 шт., прибор речевого оповещения «LPA MINI 300» в кол-ве 1 шт., система речевого оповещения «LPA MINI 300», извещатели пожарные дымовые ИПД – 3.1 (190 шт), извещатель пожарный ИП-103 в кол-ве 18 шт., извещатель пожарный ручной ИПР в кол-ве 25 шт., указатели направления эвакуации, планы эвакуации – 4 шт., световой оповещатель «Молния-12» в кол-ве 20 шт., световые табло «Выход» - 20 шт., светильники

аварийного освещения – 8 шт.,  
огнетушителей \_ ОП-3(3) - 25  
штук, ОП-4(3) - 8 штук

2.	<b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка не проводилась			
3.	<b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
30087114,44			
4.	<b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	П.4.3-4.13, таблица 1 СП4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	П.5.1,8.4,8.6-8.8,10.1,10.3-10.5, таблица 1 СП8.13130.2009	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	П.7.1,8.1 СП4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	П.6.7.15, таблицы 6.9 и 6.13 СП4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности	П.4.1.3,4.2.1-4.2.8,4.3.1-4.3.4,4.4.1-	Выполняется

	людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	4.4.4,4.4.6,4.4.7,8.2.1-8.2.6 СП 1.13130.2009	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	П.7.1-7.3,7.5,7.6 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	П.6.1,6.8,6.9,6.22,8.1 СП 7.13130.2013 П.13.1.11,13.1.12,13.2.2,13.3.2,13.3.4.13.3.6,13.3.8,13.3.12,13.4.1,13.13.1-13.13.3,13.14.1,13.14.2,13.14.4-13.14.13,13.15.2-13.15.4,13.15.12,13.15.13.14.1,14.3,15.1,15.5, приложение А СП 5.13130.2009 П.3.3-3.5,4.1-4.4,4.6,4.8,5.1,5.3-5.5. таблица 1,2 СП 3.13130.2009; П.4.1.1,4.1.7,4.1.8,4.1.10,4.1.13,4.1.16,4.2.1,4.2.4.4.2.9,4.2.10 СП 10.13130.2009; П.5.1,8.4,8.6-8.8,10.1,10.3-10.5, таблица 1 СП 8.13130.2009	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	П.14.2,14.4 СП 5.13130.2009	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации": Раздел 1, раздел XIX	Выполняется