Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ульяновской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«13» апреля 2022 г.
Регистрационный № 73-08-2022-004009

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Корпус №2
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ "РОДНИК" В С. МАКСИМОВКА"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027301057178 ИНН: 7321020259

Место нахождения объекта защиты:
433319, обл Ульяновская, р-н Ульяновский, с Максимовка, ул Максима Горького, Владение 1А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1970
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	5
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	474
1.6.	Объем здания, куб. м	3777
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	автоматическая пожарная сигнализация (адресная); СОУЭ 3 типа; наружное противопожарное водоснабжение (2 ПГ)

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
не прорводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
огтсутствует	

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между	Федеральный закон №123-ФЗ ст.69 ч.1,3; СП 4.13130.2013 п.4.3,	Выполняется

	зданиями и сооружениями	табл.1, п.4.4,4.5,4.11	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон №123-ФЗ ст.62 ч.1-3; СП 8.13130.2020 п.4.2,5.2,табл.2, 8.8,8.9,8.10	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон №123-ФЗ ст.90 ч.1; СП 4.13130.2013 п.8.1,8.6-8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон №123-ФЗ ст.57 ч.1,2, ст.58 ч.1,2, ст.87 ч.1-3,5-7,11, ст.88 ч.1,2,6-8,13,14,19, ст.134 ч.5-8, ст.137 ч.1,2,4-7; СП 4.13130.2013 п.5.1.1-5.1.3, 5.2.2,5.2.4,5.2.6	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон №123-ФЗ ст.4 ч.4, ст.6 ч.1 п.1, ст.51 ч.1-4, ст.53 ч.1-4,ст.59,ст.89 ч.1-3,7,8,10-12,14; СП 1.13130.2020 п.4.2.3,4.2.5,4.2.7-4.2.10,4.2.12-4.2.22,4.2.25,4.3.1-4.3.7,4.3.12,4.4.2-4.4.4,4.4.6-4.4.9,4.4.11,4.4.15,5.1.3,5.2.1,5.2.4; СНиП II-А.5-62 п.4.2	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон №123-ФЗ ст.90 ч.1; СП 4.13130.2013 п.7.1,7.6,7.7,7.14	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон №123-ФЗ ст.54 ч.1-2,ст62 ч.1-3,ст.83 ч.1,4-7,9,10, ст. 84 ч.1-11, СП 484.1311500.2020 п.6.1.1-6.1.4,6.2.1,6.3.1,6.6.1,6.6.7,6.6.9,6.6.11,6.6.14,6.6.16,6.6.27,6.6.32,6.6.34,6.6.41, СП 486.1311500.2020 п.4.1,4.2,4.4,4.8; СП 3.13130.2009 п.3.1-3.5,4.1-4.8; СП 8.13130.2020 п.4.2-5.2	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием,	Федеральный закон №123-ФЗ ст.52 ч.1-10, ст.82 ч.1,2,5,7,8,9, ст.91 ч.1,2,ст.103 ч.1,2,3-6,ст.106 ч.1,2, ст.107 ч.1-9,ст.138 ч.1,2; СП 484.1311500.2020 п.5.2,5.4,5.12-5.21,7.1.2,7.1.3,7.1.4,7.2.1,7.2.2	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР в РФ п.3-6,8-15,16 а,б,д,е,ж,л,м,н), 17,18,21-24,26,27,29,30,35-37,42,43,48,50,54-56,60,65,67,70,71,73,75,77,79,123,130,132,286,288,392,393,395,397,398,400,402-404,406,407,409,413; Приказ МЧС 806 п.1,2,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.