

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Ульяновской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«31» мая 2022 г.

Регистрационный № 73-08-2022-006965



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

здание телецентра

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
"РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СЕТЬ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027739456084

ИНН: 7717127211

Место нахождения объекта защиты:

433510, обл Ульяновская, г Димитровград, ул Курчатова, Здание 17

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

05.04.1984

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1211

	здания, кв. м								
1.6.	Объем здания, куб. м	7479							
1.7.	Количество этажей	2							
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС (ПКП Сигнал-20М, датчики ИП-212-41М, ИПДЛ-Д-П-4Р, ручные извещатели ИПР513-6), СОУЭ-2 типа (оповещатель Маяк-12К, выход Молния-12). Два ПВ по 100 мЗ.							
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка пожарного риска не проводилась</p>								
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>								
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ (в ред. Федерального закона Российской Федерации от 27.12.2018 года № 538-ФЗ «О внесении изменений в</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ (в ред. Федерального закона Российской Федерации от 27.12.2018 года № 538-ФЗ «О внесении изменений в	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется							
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ (в ред. Федерального закона Российской Федерации от 27.12.2018 года № 538-ФЗ «О внесении изменений в	Выполняется							

		<p>Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", гл.16, ч.1, ст.69; СП 4.13130.2013 (в ред. Приказа МЧС России от 14.02.2020 N 89) Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п. 6.1.2, табл.3.</p>	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<p>ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ (в ред. Федерального закона Российской Федерации от 27.12.2018 года № 538-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст.62 ч.1,2,3; ст.90 ч.1 п.3. СП8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности, п.5.3, табл.4; пп.5.17, 5.18, 9.1, 9.2, 9.5, 9.6, 10.3, 10.4, 10.6, 10.11.</p>	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ (в ред. Федерального закона Российской Федерации от 27.12.2018 года № 538-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст.76 ч.1; ст.90 п.1, ч.1; ч.2. СП4.13130.2013(в ред. Приказа МЧС России от 14.02.2020</p>	Выполняется

		<p>№ 89) Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, п. 7.1, 7.2, 7.13, 8.6, 8.9.</p>	
4.4.	<p>Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ (в ред. Федерального закона Российской Федерации от 27.12.2018 года № 538-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст.57 ч.1,2; ст.58 ч.1,2 табл.21; ст.87 ч.1,2 табл.21, ч.3; ч.5,6, табл. 22; ч.7; ст.88 ч.2, табл.23, 24; ст. 137 ч. 4. СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты Обеспечение огнестойкости объектов защиты, п.5.2.4, 5.3.3. СП4.13130.2013(в ред. Приказа МЧС России от 14.02.2020 N 89) Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, пп.6.1.42, 6.1.43, 6.2.14. СП4.13130.2013(в ред. Приказа МЧС России от 14.02.2020 N 89) Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, п.5.1.2.</p>	Выполняется
4.5.	<p>Обеспечение безопасности людей при возникновении</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ (в ред. Федерального закона Российской Федерации от 27.12.2018 года № 538-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст.57 ч.1,2; ст.58 ч.1,2 табл.21; ст.87 ч.1,2 табл.21, ч.3; ч.5,6, табл. 22; ч.7; ст.88 ч.2, табл.23, 24; ст. 137 ч. 4. СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты Обеспечение огнестойкости объектов защиты, п.5.2.4, 5.3.3. СП4.13130.2013(в ред. Приказа МЧС России от 14.02.2020 N 89) Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, пп.6.1.42, 6.1.43, 6.2.14. СП4.13130.2013(в ред. Приказа МЧС России от 14.02.2020 N 89) Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, п.5.1.2.</p>	Выполняется

	пожара, эвакуационные пути и выходы	Федерации от 27.12.2018 года № 538-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст.52 ч.3,5,6,9; ст.53 ч.2 п. 1,2,3; ст.89 ; ч.3 п.1 а,б,в,г,д; п.2 а,б,в, п.3, ст. 134 ч. 1,2,3 табл.27, ч. 5. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», пп.4.1.5, 4.1.2, 4.2.2, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.8, 4.2.12, 4.2.13, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.18, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.24, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.6, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.9, 8.1.1, 8.1.2.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ (в ред. Федерального закона Российской Федерации от 27.12.2018 года № 538-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст.90 п.1,2,3 ч.1; ч.2. СП4.13130.2013(в ред. Приказа МЧС России от 14.02.2020 N 89) Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, пп.7.1, 7.2, 7.3, 7.13.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения,	ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ (в ред. Федерального закона Российской Федерации от 27.12.2018 года № 538-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

	<p>оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>безопасности») "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст.62 ч.1,2; ст.83 ч.1 пп.1,2,3,5; ч.3,4,5,6,9; ст.84 ч.1 п.1.3.4; ч.7, 10, 11; ст.86 ч.1,2.3. СП8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности, п.5.3, табл.4; пп.5.17, 5.18, 9.1, 9.2, 9.5, 9.6, 10.3, 10.4, 10.6, 10.11. «Требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2021 года N 1464 прил. 3 п. 14.4</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ (в ред. Федерального закона Российской Федерации от 27.12.2018 года № 538-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст.91 п.1,2. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», пп.3.1, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 5.1, 5.3, 5.5, 6 табл.1, 7 табл.2 (п.17).</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ (в ред. Федерального закона Российской Федерации от 27.12.2018 года №</p>	Выполняется

<p>безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>538-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст.60 пп.1,2. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Правила противопожарного режима в РФ", пп.2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 15, 16 а,б,д,е,ж,з,л, 17 а,б,19, 23,24,25,27 б, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 54, 56, 60. Приказ МЧС РФ от 18.11.2021 N 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» прил.1 п. 1-4,6-27</p>
--	---