Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ульяновской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«09» июня 2022 г.
Регистрационный № 73-08-2022-007660

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Здание учебного корпуса
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Димитровградский музыкальный колледж"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027300538495 ИНН: 7302011509

Место нахождения объекта защиты:
433512, обл Ульяновская, г Димитровград, пр-кт Димитрова, Дом 39

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
21.09.2021
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	16
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	156

1.6.	Объем здания, куб. м	3970
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Аналоговая система АПС (на базе системы «Болид»), СОУЭ 3 типа (речевой способ оповещения). Наружное противопожарное водоснабжение 2 пожарных гидранта (на кольцевой сети диаметром 150 мм) на расстоянии 18 и 65 метров.

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Расчет оценки пожарного риска на объекте не проводился	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Оценка не проводилась	
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	зданиями и сооружениями	о требованиях пожарной безопасности»: п.2 ч.1 ст. 6; ч. 1 ст. 69. Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям»: табл. 1 п. 4.3; п. 4.4.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 62; ч.1, п.1 ч.2 ст. 68; п.3 ч.1 ст. 90; ч.1 ст. 127. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.: п. 48, п. 49. Свод правил СП 8.13130.2020 «Наружное противопожарное снабжение требование противопожарной безопасности»: п. 4.1; п. 4.2; табл. 2 п. 5.2; п. 8.9.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п.1 ч.1 ст. 90. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ №1479 от 16.092020 г.: п. 71. Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям»: абз.1 п. 7.1; пп.(в) п. 8.1; абз.1 п. 8.6; п. 8.8; п. 8.9.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 13, ст. 30, ст. 35, ст. 57, ст. 58; ч.1, ч.2, ч. 3 ст. 87; ч.1, ч.2, ч. 3 ст. 88; ч.1, ч.2, ч.3 табл.3, табл.27, табл.28 ст. 134. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.: п. 13, п. 25. Свод правил СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»: п. 5.4.5; табл. 6.9 п. 6.7.1. Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям»: п. 5.1.1; п. 5.1.2; п. 5.1.3; п. 5.6.2.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ч.5, ч.6, ч.9, ч.10 ст. 52; ч.1, ч.2, ч.3 ст. 53; ч.3 ст. 55; ч.1 ст. 76; п.1 ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ч.5, ч.6, ч.7 ст. 84; ч.1, ч.2, пп.(а,б) п.1 ч.3, ч.8, ч.10, ч.11 ст. 89; ст. 105; ч.1, ч.2, ч.3 табл.3, табл.27, табл.28 ст. 134. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.: п.5; пп.(г,д,е,ж) п. 16; пп.(г) п. 22; п. 23; п. 25; п. 26; пп.(а,б,в,д) п. 27; п. 28; п. 30; п. 36;	Выполняется

		п.37; п. 54; п. 60. Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: п. 4.1.1; п. 4.1.2; абз.2 п. 4.2.7; п. 4.2.9; п. 4.2.10; п. 4.2.13; п. 4.2.18; п. 4.2.21; п. 4.2.22; п. 4.3.2; п. 4.3.3; п. 4.3.4; п. 4.3.7; п. 7.12.1; п. 7.12.3; п. 7.12.10; п. 7.12.11.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п.6 ст. 63; п.1, п.3 ч. 1 ст. 90. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.: п. 48; п. 49; п. 71; пп (а,л,м) п. 394. Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям»: абз.1 п. 7.1; пп.(в) п. 8.1; абз.1 п. 8.6; п. 8.8; п. 8.9.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 51; ч.3 ст. 52; ст. 54; ст. 62; ч.1, п.1 ч.2 ст. 68; п.2 п.3 ч.1, ч.4, ч.5, ч.6, ч.7, ч.9 ст. 83; п.1 ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ч.5, ч.6, ч.7 ст. 84; ст. 103; ч.1 ст. 127. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.: пп.(о) п. 16; п. 48; п. 49; п. 54; п. 55; п. 56. Свод правил	Выполняется

		484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования": п. 5.2; п. 5.8; п. 5.12; п. 5.14; 6.1.1; п. 6.1.2; п. 6.1.3; п. 6.2.1; п. 6.2.6; п. 6.2.11; п. 7.1.2; п. 7.1.4. Свод правил СП 8.13130.2020 «Наружное противопожарное снабжение требование противопожарной безопасности»: п. 4.1; п. 4.2; табл. 2 п. 5.2; п. 8.9.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; ч.3 ст. 51; ч.3 ст. 52; ч.1 ст. 54; ч.1 ст. 59; ст. 60; ч.1, ч.3 ст. 81; ч.2, ч.4 ст. 82; п.2 п.3 ч.1, ч.4, ч.7 ст. 83; п.1 п.3 ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ч.7, ч.11 ст. 84; ч.1, ч.2, ч. 3 ст. 88; ст. 103; ст. 105. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.: п. 12; п. 15; пп.(о) п. 16; п.35; п. 54; п. 55; п. 56, п. 60; п. 395; п. 406; п. 407; п. 409. Свод правил 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования": п. 5.2; п. 5.8; п. 5.12; п. 5.14; 6.1.1; п. 6.1.2; п. 6.1.3; п. 6.2.1; п. 6.2.6; п. 6.2.11; п. 7.1.2; п. 7.1.4. Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.	Выполняется

		Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям»: п. 5.1.1; п. 5.1.2; п. 5.6.4. Свод правил СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»: п. 5.4; п. 6.6.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.: п. 2; п. 3; п. 4; п. 9; п. 11; п. 12; пп.(а,б,е,ж,з,н) п. 16; п. 22; п. 30; п. 32; п. 35; п. 37; п. 54; п. 60; п. 65; п. 67; п. 73; п. 392; п. 393; п. 394; приложение №4. Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности": приложение №1.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.