


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ульяновской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«16» июня 2022 г.

Регистрационный № 73-08-2022-007992



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание спального корпуса образовательной организации Областного государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Развитие»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Областное государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Развитие»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1057328010937

ИНН: 7328502004

Место нахождения объекта защиты:

432057, обл Ульяновская, г Ульяновск, ул Врача Михайлова, Дом 54

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.03.1979

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций	
1.4.	Высота здания, м	6	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1096	
1.6.	Объем здания, куб. м	9383	
1.7.	Количество этажей	2	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС - ДИП (ИП 212-41 М), ППКП «Гранит-24»; СОУЭ 2-го типа; ВПВ (4 ПК) ПГ	
2.	<p style="text-align: center;"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p style="text-align: center;">Расчет риска не проводился.</p>		
3.	<p style="text-align: center;"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между	СП 4.13130.2013 п.: 4.3, табл. 1.4.17, 4.20.5.2.2, 5.2.4, 5.2.6, 5.6.2,	Выполняется

	зданиями и сооружениями	5.6.4. Ст.69 ч. 1 ФЗ 123 от 22.07.2008	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009 п.: 5.1, табл. 1, 8.4, 8.6, 8.7. 8.8. 10.1, 10.3, 10.4, 10.5. Ст. 68 ч. 1,2,3,4,5 ФЗ 123 от 22.07.2008	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 п.: 4.3, табл. 1,4.17,4.20,5.2.2, 5.2.4, 5.2.6, 5.6.2, 5.6.4 Ст. 59ч.1,2,3,4,5,6; Ст. 80 ч.1,3 ФЗ 123 от 22.07.2008	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2012 п.: 5.2.3, 6.7.10, табл. 6.12, 6.7.11, 6.7.14, 6.7.15 табл. 6.13. Ст. 87 ч. 1,2,3,4,5,6.7,8,9,70,11 ФЗ 123 от 22.07.2008	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2009 п.: 4.1.3. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8. 4.3.1. 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4. 4.4.1, 4.4.2. 4.4.3, 4.4.4. 4.4.6, 4.4.7, 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.10, 5.2.12. 5.2.13, 5.2.14, 5.2.15, 5.2.16, 5.2.17, 5.2.19, 5.2.20, 5.2.21, 5.2.23. 5.2.27,8.2.1-8.2.6. Ст. 89 4.1,2,3,5,7,8.10,11,13.14 ФЗ 123 от 22.07.2008	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 п.: 4.3, табл. 1. 4.17, 4.20. 5.2.2. 5.2.4, 5.2.6, 5.6.2, 5.6.4. Ст. 80 ч.1,3 Ст. 88 4.1,2,3,4,5,6,7,8,9.10,11,12,13,14,19; ФЗ 123 от 22.07.2008	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные	НПБ 104-03 4. 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.9 ,3.10,3.11,3.13,3.14,3.15,3.16,3 .17,3.22,3.23,3.24,3.26,3.27, Таб. 1,2; НПБ 110-03 4.3,4,5.7,8.12 , Таб.1; СП 3.13130.2009 п.: 3.3. 3.4, 3.5, 4.1. 4.2, 4.3, 4.4, 4.6. 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, табл. 1, табл. 2 СП 10.13130.2009 п.: 4.1.1, 4.1.7, 4.1.8. 4.1.10, 4.1.13, 4.1.16, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9. 4.2.10. Ст.83 4.1,4.5,6,7,9,10;	Выполняется

	водопроводы)	Ст. 84 4 1,2.3.4,5,6,7,8,9,10,11; Ст. 138 ч.7 ФЗ 123 от 22.07.2008	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 5.13130.2009 п.: 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1- 13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4, 13.14.5. 13.14.6, 13.14.7, 13.14.8, 13.14.9, 13.14.10, 13.14.11, 13.14.12, 13.14.13, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, приложение А. СП 7.13130.2013 п.: 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1. Ст.83 4.1,4,5,6,7,9,10; Ст. 138 ч.7 ФЗ 123 от 22.07.2008	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020) п.: 2, 3, 4, 5,6,9,10, 12,14,16,17,18,19, 21, 22, 23, 24, 26,27,29,30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 43, 48, 49, 50,52,54,56,60,63,65, 66,67,70,71,91,92,392.393,394, 397, 398,400,402.403,404,406,407,408.409,442. Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» п. 1-22, 24,25.26,27 Приложение №1,2,3.	Выполняется