


«20» июля 2022 г.

Регистрационный № 73-08-2022-009781



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

здания клуба муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная клубная система» (дом культуры «Строитель»)
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная
система"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1107326000650

ИНН: 7326036213

Место нахождения объекта защиты:

432042, обл Ульяновская, г Ульяновск, ул Ефремова, Дом 5

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1960

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях
1.4.	Высота здания, м	13

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	958
1.6.	Объем здания, куб. м	13395
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Система пожарной сигнализации: (прибор приемно-контрольный «Гранит-24», извещатель ИП 212-141 М. ИПР 513-10). 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. 3. Система внутреннего противопожарного водопровода: (ПК - 1-12) 4. Система наружного противопожарного водопровода: (ПГ d-150 мм расположен вблизи здания ДК по ул. Ефремова)
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
	Оценка пожарного риска не проводилась	
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
	Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек	
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>	
	Наименование	Реквизиты нормативных правовых
		Сведения о

	противопожарного мероприятия	актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ-123: ст.69 ч. 1. СП 4.13130.2013: п.4.3, табл.1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ-123: ст.68 ч. 1-4 СП 8.13130.2020: п.п. 4.1, 5.2, 8.8	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ-123: ст.98 ч. 4, 11. СП 4.13130.2013: п.п. 7.1, 8.1	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ-123: ст.2 п. 11, 12, 44; ст.6.1; ст.35 ч. 1-5; ст.36 ч. 1, 3; ст.57 ч. 1,2; ст.58 ч. 1,2; ст.87 ч. 1-7,9-11. СП 4.13130.2013: п. 5.2.6	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ-123: ст.2 п. 14,48-50; ст.52 п. 1-6, 9, 10; ст.53 ч. 1-4; ст.55 ч. 1-3; ст.89 ч. 1-5, 7, 8, 10-15; ст.123 ч. 1,2. СП 1.13130.2020: п.п. 4.2.13-4.2.22, 4.3.2- 4.3.12, 4.4.1,4.4.2,4.4.4,4.4.9,4.4.11, 4.4.16,4.4.22,5.1.4,6.1.1,7.1.1, 7.1.2, 7.3.11	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ-123: ст.76 ч. 1-3; ст.90 ч.1, 2; ст.118 ч. 1, 2; ст.119 ч. 1-8; ст.120 ч.1-5; ст.121 ч.1,2; ст.122. СП 4.13130.2013: п.п. 7.1 -7.3, 7.5, 7.6	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный	ФЗ-123: ст.2 п.23 ,37-39,41,45; ст.51 ч. 1-4; ст.54 ч. 1,2; ст.60 ч. 1,2; ст. 62, ч. 2. СП 3.13130.2009: п.п. 3.1 -3.5, 4.8, 5.1-5.5, 6, 7. СП 5.13130.2009: п.п. 12.2.1, 12.2.2, 13.13.2, 13.14.2. СП 7.13130.2013: п. 8.5 СП 10.13130.2020: табл. 7.1 п.4	Выполняется

	противопожарные водопроводы)		
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ-123: ст.2 п. 25,26,32,33; ст.81 ч. 1-4; ст.82 ч. 1; ст.83 ч.6, 7, 8; ст.84 ч. 1-3, 11; ст.86 ч.1-3; ст.88 4.1; ст.91 ч. 1,2; ст. 103 ч. 1-6; СП 5.13130.2009: п.п. 14.2, 14.4	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806: п.п. 1-3, п.п. 1 -22 прилож. №1; Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479: п.п. 2-4, 5 - 12, 15 -17,21 -23,26,27,30, 31,35,36, 43,48, 52, 54-56, 60, 65,73,392-394, 397, 403,407, 408,409	Выполняется