


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ульяновской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«24» августа 2022 г.

Регистрационный № 73-08-2022-011750



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:
здание образовательного учреждения высшего профессионального образования -
учебно-научный корпус №2 ФГБОУ ВО УИ ГА

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала
авиации Б.П. Бугаева

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027301176627

ИНН: 7303002000

Место нахождения объекта защиты:

432001, обл Ульяновская, г Ульяновск, ул Гагарина, Дом 11, Квартира 12

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

04.02.1969

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.2 Здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования
1.4.	Высота здания, м	14
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1970

	здания, кв. м							
1.6.	Объем здания, куб. м	39103						
1.7.	Количество этажей	4						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС, СОУЭ 3-го типа, ВПВ 2х2,5 л/с						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Индивидуальный пожарный риск для здания не превышает допустимых значений, установленных статьей 79 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 14.07.2022 N 276-ФЗ (далее - ФЗ-123 с изменениями) $Q_{\text{д}} = 0,72 \cdot 10^6 \text{ год}^{-1} < Q_{\text{б}} = 1 \cdot 10^6 \text{ год}^{-1}$</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Ущерб имуществу третьих лиц от возможного пожара определен самостоятельно и оценивается в 70 000 руб. 00 коп.</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	• ФЗ -123 ст. 69, ст. 4 ч. 4; • СНИП П-К.2-62 п.5.25, таб. 9; -СП 4.13130.2013 п. 4.3 табл. 1.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	• ФЗ -123 ст. 68 ч. 1; ст. 4 ч. 4; • СНИП Н-Г.3-62 п. 2.8, таб. 4; -СП 8.13130.2020 п. 5.1 табл.1.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	• ФЗ - 123 ст. 90 ч. 1; ст. 4 ч. 4; • СНИП И-К.2-62 п. 8.14,8.34; -СП 4.13130.2013 п. 8.6, 8.7, 8.9.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	• ФЗ - 123 ст. 40 п. 1 ч. 2; ст. 87 ч. 1, 2, 3, 7, 11; ст. 88 ч. 1, 2, 3, 6, 8,9, 13, 15, 16, 19; ст. 4 ч. 4; • СНИП П-А.5-62 п.2.3, таб.2, п. 3.2,3.3,3.10; -СП 4.13130.2013 п. 5.1.2, 5.1.3.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	• ФЗ - 123 ст. 52 ч. 1-3, 5, 9; ст. 53 ч.1-4; ст. 89 ч. 1, 3, 7, 8, 10, 11, 13, 14; ст. 134 ч. 1, 2, 5, 6; ст. 4 ч. 4. • СНИП П-А.5-62 п. 4.1, 4.6, 4.7, 4.9; СП 1.13130.2020 п. 4.1.2, 4.1.4, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.22, 4.3.2, 4.3.4, 4.3.5 - 4.3.6, 4.4.3, 4.4.4,4.4.6,4.4.9,4.4.15.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ -123 ст. 90 ч. 1 п. 1-3; ч. 2; ст. 4 ч. 4; -СП 4.13130.2013 п. 7.1, 7.2.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ -123 ст. 56 ч. 2 п. 1,2; СНИП П-Г.7-62 п. 7.9. • ФЗ -123 ст. 83 ч. 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10; ст. 91 ч. 1,2; • НПБ 88-2001 * разделы 11.11- 11.15. - ФЗ -123 ст. 54 ч. 1, 2; ст. 84 ч. 1 п. 1,4, ч. 2, 3,4, 6, 7, 8,9, 10, 11; -НПБ 110-03 п. 1,3, 4, 6, 7, 8, 14. • ФЗ -123 ст. 68 ч. 1; ст. 86 ч. 3; ст. 4 ч. 4; • СНИП П-Г.3-62 п. 2.8, таб. 4; -СНИП П-Г.1-62 п. 1.76, 3.2 табл. 3, п.6.3, 6.21, 6.22.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования	ФЗ -123 ст. 83 ч. 4, 7.	Выполняется

	<p>противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>		
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>-Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 Раздел II п. 5-30; п. 31, 32, 34, 36, 37. Приложения 1,2. -Приказ МЧС РФ от 18 ноября 2021 г. № 806-п.5; -Постановление правительства № 1479 от 16.09.2020г. « О противопожарном режиме» п. 2-6, 9, 10, 12-18, 22-27, 29-32, 35-37, 41-43, 46, 47, 49-52, 54-56, 60, 65, 66, 71, 91, 92, 392, 393, 394, 397-404, 406-409.</p>	<p>Выполняется</p>