Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ульяновской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«20» октября 2022 г.
Регистрационный № 73-08-2022-014539

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Государственного учреждения здравоохранения «Городская больница №2» (Поликлиника)
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Государственное учреждение здравоохранения «Городская больница №2»
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027301165748 ИНН: 7325001306

Место нахождения объекта защиты:
432071, обл Ульяновская, г Ульяновск, пр-кт Нариманова, Дом 35

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
09.08.1962
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	448
1.6.	Объем здания, куб. м	7300
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	Не имеет

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС, СОУЭ 2типа, ПК - (водоотдача ВПВ не менее 2,5 л/с)

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Расчет пожарного риска на объекте не проводился	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Вероятность нанесения ущерба имуществу третьих лиц от возможного пожара отсутствует	
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ ст.69 ч.1 СП 4.13130.2013 п.4.3, 4.4	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарном безопасности» № 123-ФЗ ст.68	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		4.1,3. СП 8.13130.2020 п.8.8	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ ст.90 ч.1 п.1 СП 4.13130.2013 п 4.3 таб.1	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ ст.87 4.1,2,3,5,6,7,10, 11; ст. 88 ч. 1,2,3,5,6,7,8,9,11; ст.134 ч. 1-3,6,7; ст. 140 ч.2, СНиП 21-01-97* п 6.25.* СП 4.13130.2013 п.4.16,5.1.2, 5.1.4, 5.2.4	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ ст.52 п.1-3, 5, 9; ст.53 ч.1-4; ст.89 ч. 1,2,3,4,7,8,10,11,13. СП 1.13130.2020 п.4.2.1, 4.2.7, 4.2.9-4.2.11, 4.2.14, 4.2.19, 4.2.22, 4.3.7, 4.3.8, 4.4.1-4.4.4, 4.4.7, 5.3.1, 5.3.9	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ ст.90 ч.1 п.1, ч.2, СП 4.13130.2013 п.6.2.8	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ ст.54 ч.1,2; ст.62 ч.1,2; ст.83 4.1 п. 2,3,4-7,9,10; ст.84 ч.1 п. 1,2,4 ч. 2-11; ст.68 ч.1,3; ст.86 ч.1-3; ст.91 ч.1-2; ст. 103 ч.1-3; ст. 105 ч.1-3; 160 4.1-2; ст.107 4.1-3 СП 5.13130.2009 п.13.3.1-13.3.3, 13.3.7-13.3.8, 13.3.12-13.3.13, 13.3.15; 13.4.1;13.13.1-13.13.3;	Выполняется

		13.14.10-13.14.13, п.11.2 таб. А 2, п.4,5,38 таб.АЗ СП 3.13130.2009 п.3.1-3.3, 3.5; 4.1-4.4,4.7,4.8 СП 7.13130.2013 п.6.24	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ ст.83 4.1 п.2-3, ч.4-6, 7-9; ст.84 ч.1-4, 6-11; СП 5.13130.2009 п.13.14.5-13.14.9, 13.14.1	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ ст.60 ч.1,2; ст.64 4.1-6 Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. №645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п. 10-19, 22-30, 32, 34, 37 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «О противопожарном режиме» п.2-6,9,10,13,14,16,17,18,21 -24,26-28,30,32, 35-37,41,43,48,50,54,55,60,116-119,392-394, 397,400,407,409.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.