Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ульяновской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«17» ноября 2022 г.
Регистрационный № 73-08-2022-015895

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 258
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 258
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1107325004291 ИНН: 7325097559

Место нахождения объекта защиты:
432026, обл Ульяновская, г Ульяновск, ул Репина, Дом 41

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
17.11.2011
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	3302
1.6.	Объем здания, куб. м	16748
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Пожарная система "Орион" ГЛАГОЛ-Н", оповещатель звуковой системы "Тромбон", система дублирования сигналов возникновении пожара на пульт «Стрелец»; Внутренний противопожарный водопровод ПГ 1*2,5 л/с-19 шт; Наружный противопожарный водопровод ул. Репина д.43 (во дворе дома), ул. Репина, д.41 (на территории детского сада)
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Индивидуальный пожарный риск части общественного здания не превышает допустимых значений, установленных статьёй 79 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями, внесёнными Федеральным законом от 10 июля 2012 г. № 117-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее-ФЗ-123 с изменениями) и составляет Qв=0,44* 10-6 < Qнв=1 * 10-6.		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

В связи с выполнением требований по пожарной безопасности возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара отсутствует.			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123- ФЗ ст. 4 ч. 4; ст.69 4.1 / СП 4.13130.2013 п. 4.3, 4.4.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123- ФЗ ст. 4 ч. 4; ст. 68 ч. 1,3 / СП 8.13130 2009 п. 8.9, 10.4.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123- ФЗ ст. 4 ч. 4; ст. 90 ч. 1 п.1, СП 4.13130.2013 п. 8.1 в, 8.6, 8.8, 7.1.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123- ФЗ ст. 4 ч. 4; ст. 87 ч. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, ст. 88 ч. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11. СП 4.13130.2013 п. 4.16; 5.1.2; 5.1.3; 5.1.4; 5.2.6, СП 2.13130.2020 п.5.2.3 абз.8 раздела 6, 6.7.10; 6.7.11; табл. 6.12.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности	Федеральный закон от 22 июля	Выполняется

	людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123- ФЗ ст. 4 ч. 4; ст. 53 ч. 1, 2; ст. 89 ч. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12. СП 1.13130.2020 п. 4.1.2-4.1.4; 4.1.6; 4.2.1-4.2.5; 2.4.7-4.2.8; 4.2.10-4.2.11; 4.2.15-4.2.22; 4.2.24, 4.2.25; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.5-4.3.8; 4.3.11; 4.3.12; 4.4.1-4.4.4; 4.4.6-4.4.9; 4.4.11-4.4.13; 4.4.15; 4. 4.16; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.4; 5.2.1; 5.2.2.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123- ФЗ ст. 4 ч. 4; ст. 90 п.1, п. 2, п. 3 ч. 1; СП 4.13130.2013 п. 7.1; 7.11.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123- ФЗ ст. 4 ч. 4; ст. 83 ч. 1, 3, 4, 7, 9, 10; ст.84 ч. 1-11; ст. 62 ч. 1-3; ст. 54 ч. 1, 2; ст. 103 ч. 4; СП 3.13130 2009 п. 3.1-3.3; 3.9; 4.1-4.4; 4.7; 4.8; СП 20.13130.2020 п.1.4; СП 5.13130.2009 п.13.1.11; 13.3.1 ; 13.3.2; 13.3.4-13.3.12; 13.4.1; 13; 13.1-13.13.3; 13.14.4-13.14.13.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 5.13130.2009 п. 13.14.5-13.14.9, 13.14.1. СП 7.13130.2013 п. 6.24. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123- ФЗ ст.83 ч.4.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ ст. 60 ч. 1,2; ст. 64 ч. 1, 4. Приказ МЧС РФ от 18 ноября 2021 г. N 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности". Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. п. 2-6, 8-10, 12-16, 21-27, 29-33, 35-37, 42, 43, 49, 50, 52, 54-56, 60, 65-68, 91, 92, 288, 293, 392-397, 403, 407, 409.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.