Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ульяновской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«15» декабря 2022 г.
Регистрационный № 73-08-2022-017155

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
здания учебного корпуса-спального корпуса
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат в г. Новоульяновске»
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1137321000410 ИНН: 7321318983

Место нахождения объекта защиты:
433155, обл Ульяновская, р-н Майнский, с Белое Озеро, ул Школьная, Домовладение 10

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1966
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.4.	Высота здания, м	4
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1187
1.6.	Объем здания, куб. м	5453
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	автоматическая пожарная сигнализация (аналоговая); - СОУЭ 2-го типа; - пожарный водоем.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчет оценки пожарного риска не проводился		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
00 рублей 00 копеек		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 ст.69 ч.1, 3; СП 4.13130.2013 п.4.3 Таблица 1, п.п.	Выполняется

		4.4, 4.5, 4.11	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 ст.62 ч.1-3, СП 8.13130.2020 п. 4.2; 5.2 Таблица 2; п.п. 8.8, 8.9, 8.10	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 ст.90 ч.1 СП 4.13130.2013 п.8.1, 8.6-8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 ст.57 ч.1, 2; ст. 58 ч.1, 2; ст.87 ч.1-3, 5-7,11; ст.88 ч.1,2,6-8, 13,14,19; ст. 134 ч.5-8; ст. 137 ч. 1,2, 4-7; СП 4.13130.2013 п. 5.1.1-5.1.3, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 4, ч.4, 6 ч.1 п.1; ст. 51 ч.1-4; ст.53 ч.1-4; ст. 59; ст.89 ч.1-3, 7, 8, 10-12,14, СП 1.13130.2020 п.4.2.3, 4.2.5, 4.2.7-4.2.10, 4.2.12-4.2.22, 4.2.25, 4.3.1-4.3.7, 4.3.12, 4.4.2-4.4.4, 4.4.6-4.4.9, 4.4.11, 4.4.15, СНиП II-А.5-62 п.4.2	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 90 ч.1; СП 4.13130.2013 п.7.1, 7.6, 7.7, 7.14, 7.16	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 ст.54 ч.1-2; ст.62 ч.1-3; ст.83 ч.1, 4-7, 9, 10; ст. 84 ч.1-11; ст.85 ч.ч. 1, 3, 6, 7, 8, 9,11; ст. 86 ч.1-3; СП 7.13130.2013 п.7.1;7.2; 7.4; 7.5; 7.6; 7.8; 7.11; 7.20. СП 484.1311500.2020 п. 6.1.1-6.1.4; 6.2.1; 6.3.1; 6.6.1; 6.6.7; 6.6.9; 6.6.11; 6.6.14; 6.6.16; 6.6.27; 6.6.32; 6.6.34; 6.6.41; Приложение А Таблица А.1 СП 486.1311500.2020 п. 4.1; 4.2; 4.4; 4.8; Таблица 1 СП 3.13130.2009 п.3.1-3.5; 4.1-4.8 Таблицы 1,2; СП 8.13130.2020 п.п.	Выполняется

		4.2-5.2 Таблица 2; СП 10.13130.2020 п. 6.1.10, 6.2.1-6.2.5,6.2.15, 7.2, 7.6 Таблица 7.1, п.7.7 Таблица 7.3	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 52 п.1-10 Ст. 82 ч. 1, 2, 5, 7, 8, 9; Ст. 91 ч. 1, 2; ст. 103 ч.1, 2, 3-6; Ст. 106 ч.1, 2; ст. 107 ч. 1-9; ст. 138 ч.1, 2; СП 484.1311500.2020 п. 5.2; 5.4; 5.12-5.21; 7.1.2; 7.1.3; 7.1.4; 7.2.1; 7.2.2	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 5 п.1-4, ст. 64. Правила противопожарного режима в РФ (ППР РФ, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "О противопожарном режиме") п.п. 3-6; 8-15; 16 а), б), д), е), ж), л), м), н); 17; 18; 21-24; 26; 27; 29; 30; 35-37; 42; 43; 48; 50; 54-56; 60; 65; 67; 70; 71; 73; 75; 77; 79; 123; 130; 132; 286; 288; 392; 393; 395; 397; 398; 400; 402-404; 406; 407; 409; 413. Приказ МЧС России от 18.11.2021 г. N 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в	Выполняется

		области пожарной безопасности", Приложение 1 п.п. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; Приложение 2 п.1 п.п.1.1-1.8; п.2 п.п. 2.1-2.9; п.3; п.4; Приложение 3 п.1 п.п. а-е), п.2 а), б).	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.