



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Многофункциональный торгово-развлекательный комплекс «АКВАМОЛЛ»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Прогресс»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1047301331439

ИНН: 7327033092

Место нахождения объекта защиты:

обл Ульяновская, г Ульяновск, ш Московское

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

16.07.2012

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела																		
1.	<u>Характеристика объекта защиты</u>																		
	<table><tr><th>Наименование параметра</th><th>Значение параметра</th></tr><tr><td>1.1. Степень огнестойкости</td><td>II</td></tr><tr><td>1.2. Класс конструктивной пожарной опасности</td><td>C0</td></tr><tr><td>1.3. Класс функциональной пожарной опасности</td><td>ФЗ.1 Здания организаций торговли</td></tr><tr><td>1.4. Высота здания, м</td><td>23</td></tr><tr><td>1.5. Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м</td><td>46600</td></tr><tr><td>1.6. Объем здания, куб. м</td><td>613881</td></tr><tr><td>1.7. Количество этажей</td><td>4</td></tr><tr><td>1.8. Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности</td><td>Не имеет</td></tr></table>	Наименование параметра	Значение параметра	1.1. Степень огнестойкости	II	1.2. Класс конструктивной пожарной опасности	C0	1.3. Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.1 Здания организаций торговли	1.4. Высота здания, м	23	1.5. Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	46600	1.6. Объем здания, куб. м	613881	1.7. Количество этажей	4	1.8. Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	Не имеет
Наименование параметра	Значение параметра																		
1.1. Степень огнестойкости	II																		
1.2. Класс конструктивной пожарной опасности	C0																		
1.3. Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.1 Здания организаций торговли																		
1.4. Высота здания, м	23																		
1.5. Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	46600																		
1.6. Объем здания, куб. м	613881																		
1.7. Количество этажей	4																		
1.8. Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	Не имеет																		

(указывается для зданий производственного или складского назначения)

- 1.9. Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)

Системы дымоудаления с механическим и естественным побуждением, системы подпора воздуха при пожаре, адресно-аналоговая автоматическая пожарная сигнализация «Орион-Про», спринклерная воздушно-, и водозаполненная система пожаротушения, дренчерные завесы, СОУЭ 4-го типа, внутренний противопожарный водопровод с расходом на пожаротушение 3х5 л/с, 10 пожарных гидрантов на кольцевом наружном противопожарном водопроводе диаметром 400 мм

2. **Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты**
(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)